



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Abril 2022

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tubería en Tanque Rojo	4,000.00	
2	Reparacion de tubería de 3" pulgadas en El Vivero Municipal	1,167.25	
3	Reemplazando Tubería Rapiada en las Orquideas	2,334.50	
4	Demoliendo Pavimento en el Bo.Subirana para hacer reparacion en Tubería de Agua Potable	8,300.00	
5	Reparacion en tubería de 2" Barrio Las Flores	343.48	
6	Extraccion de motor y bomba por desgaste de fresado, instalacion de Equipo nuevo 60 HP El Milagro	217,165.00	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Extraccion de motor y bomba por desgaste de fresado, instalacion de Equipo nuevo de 40HP El Higo	98,900.00	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Extraccion de motor y bomba por desgaste de fresado, instalacion de Equipo nuevo de 50HP Real del Puente II	120,214.42	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Extraccion de motor y bomba por desgaste de fresado, instalacion de Equipo nuevo de 7.5HP Apadrinados	41,914.31	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Extraccion bomba por desgaste de general, instalacion de Equipo nuevo de 100HP Colinas de Suiza	110,000.00	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de Registro, Holes y Conexiones en diferentes lugares del Munic.		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios




ING. RICARDO LOPEZ
GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortes

Villanueva, Cortés
04 de Mayo del 2022

Dirigida a:

Sr. Nicolás Kattan
Gerente General ADV



Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Abril del año 2022 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Reparación de tubería en Tanque Rojo




- Reparacion de Tuberia de 3 pulgadas en el Vivero Municipal.




- Reemplazando Tuberia Ripiada en las Orquideas



- Demoliendo Pavimento en el Bo. Subirana para hacer reparacion en Tuberia de Agua Potable




- Reparaciones en tuberia de 2" Barrio Las Flores.



ELECTROMECHANICA




- **El Milagro :**

Extraccion de Motor y bomba por desgaste del fresado (Acomple), Instalacion de Motor, Bomba y cable sumergible, Equipo Nuevo de 60 HP.






- **El Higo:**

Extraccion de Motor y Bomba Sumergible de 60 HP, Por motor dañado baja produccion de Agua, Instalacion de Motor y Bomba Sumergible Nuevos de 40 HP.





- **Real del Puente II :**

Extraccion de Motor y Bomba por Desgaste de bomba y luego se realizo mantenimiento preventivo resultando baja produccion de agua, Instalacion de Motor y Bomba Nuevo de 50 HP.



- **Apadrinados :**

Extraccion de Motor y Bomba, Equipo dañado, Instalacion de Motor y Bomba Nuevos 7.5 HP.





- **Colinas de Suiza :**


Extraccion de Equipo Sumergible (Bomba) por desgaste general,
Instalacion de Bomba Nueva 100 HP.



ALCANTARILLADO SANITARIO

- Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes lugares del municipio.
- Personal de Alcantarillado Sanitario en Limpieza en el Barrio las Flores.





Sin otro Particular.

Att.




Ing. Ricardo López
Gerente Técnico ADV