



República de Honduras C. H.
Departamento de administración de agua potable
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua

TEL. 2784-5076 Telefax: 2784-5815

INFORME DE ACTIVIDADES

01/02/23,- Se visitó la planta en la ca5 donde se reportó un tubo se le dio reparación quedando en perfecto estado. .

02/02/23,- Visitamos los tanques que están en el barrio Vista Hermosa donde determinamos que están bastante dañados y nos percatamos que los vecinos de este barrio están conectados directamente al tanque siendo esto una problemática, de igual forma encontramos válvulas en mal estado las que presentan fugas de agua.

03/02/23,- Realizamos reparación de válvula que estaba quebrada en el barrio santa barbara se habilitó de nuevo el pego del barrio santa bárbara. .

04/02/23,- Realizamos la visita a los tanques que están en el barrio Mery de Flores, los cuales presentan fugas de agua y válvulas dañadas.

07/02/23,- Visitamos la cisterna que está en el Barrio Los Laureles donde se sacó el cálculo de materiales para reparar las instalaciones.

08/02/23,- Se le dio respuesta a solicitud por daño en tubo, en el Barrio Brisas del Bosque.

09/02/23,- Se dio abastecimiento con cisterna a la Cuevas y Municipalidad.


WALNER MARTINEZ
ADMISTRADOR DEL AGUA

MUNICIPALIDAD DE Taulabé
ADMINISTRACION DE
AGUA POTABLE
Taulabé Comayagua



República de Honduras C. A.
Departamento de administración de agua potable
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua

TEL. 2784-5076 Telefax: 2784-5815



INFORME DE ACTIVIDADES

- 10/02/23,-** Realizamos trabajos para habilitar peque de agua en la zona de la Residencial Monte Cristo.
- 21/02/23,-** Reparación de un tubo en el Barrio La Ceibita, donde también se dio apoyo para tapar un Jool que no tenía tapadera.
- 13/02/23,-** Se realizó visita a la señora Sandra Lizeth Sorto, pues ella solicitó un pegue de agua potable y peque de aguas negras en el Barrio La Ceibita.
- 14/02/23,-** Se entregaron kits para sanitario en Kinder Dolores Urquia.
- 15/02/23,-** Se entregaron kits para lavamanos en el Escuela Modesto Rodas.
- 16/02/23,-** Se dio abastecimiento de agua con cisterna a la Cooperativa Taulabé.
- 17/02/23,-** Se habilitó un peque en el Barrio Prado Alto, esta actividad se realizó para solventar el problema de agua a una familia de bajos recursos.


WALNER MARTINEZ
ADMISTRADOR DEL AGUA





República de Honduras C. A.
Departamento de administración de agua potable
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua

TEL. 2784-5076 Telefax: 2784-5815

INFORME DE ACTIVIADES

- 18/02/23,- Se le dio mantenimiento a tubería de la Clínica MERFAN, Barrio El Carmen.
- 20/02/23,- Se envió cisterna para abastecer con agua Las Cuevas y La Municipalidad.
- 21/02/23,- Se dio apoyo al Joven Ivis, Electricista de la Municipalidad, para el cambio de líneas del transformador en el Estadio Municipal.
- 22/02/23,- Se realizaron visitas a algunos abonados para realizar inspecciones ya que el rotoplas que ellos utilizan presentaba fuga, las cuales se repararon.
- 23/02/23,- Se realizó acompañamiento para capacitación por la Oficina de Desarrollo Comunitario.
- 24/02/23,- Se realizó abastecimiento de agua con la Cisterna a las Oficinas de La Municipalidad.
- 25/02/23,- Se reparó fuga de agua que se encontraba en el Barrio Vista Hermosa.
- 27/02/23,- Se visitó la represa que se encuentra ubicada en la Comunidad De Camalotales para realizar limpieza de rutina.
- 28/02/23,- Se visitó la represa que se encuentra ubicada en la Zona de El Zapotal para realizar limpieza de rutina.


MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ
ADMINISTRACION DE
AGUA POTABLE
Taulabé Comayagua

WALNER MARTINEZ
ADMISTRADOR DEL AGUA







