



## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siguatepeque  
TELÉFONO: 2773 – 9410 / 2773 – 9438  
www.aguasdesiguatepeque.com  
E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



Siguatepeque, 13 de diciembre del 2022.

**OFICIO ADS-12-2022-1005\_GG**

Estimados oferentes

La Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque en el marco del proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA ADS/No.003-2022 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS GENERADORES ELÉCTRICOS, DE 40 KW, 120 / 240 V, MONOFÁSICO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE 40 KW, 480 V, TRIFÁSICO PARA LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUARATORO; DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE" hace **las siguientes enmiendas al Documento Base:**

### **SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES**

#### **1) DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE:**

Inciso N° 13, Pág. 14; que antes se leía así:  
Ducto de escape para humo del generador

**Ahora, desaparece, ya no forma parte de los ítems a cotizar.**

#### **2) DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS PARA LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUARATORO:**

Inciso N° 1, Pág. 15; que antes se leía así:  
Transferencia Automática 200 A, 600 V, 2 fases, Nema 1.

**Ahora deberá leerse así:**

**Transferencia Automática 200 A, 600 V, 3 fases, Nema 1.**

Inciso N° 4, Pág. 15; que antes se leía así:  
Varilla de cobre 5/8"x8' con conductor # 2 THHN, para aterrizaje de generador eléctrico.

**Ahora deberá leerse así:**

**Cable de cobre con conductor # 2 THHN, para aterrizaje de generador eléctrico.  
ADS se encargará de la construcción de red de tierra.**

**"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"**



## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siguatepeque

TELÉFONO: 2773 – 9410 / 2773 – 9438

www.aguasdesiguatepeque.com

E-mail: aguasdesiguatepeque@yahoo.com



### SECCIÓN III. ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE:

Inciso N° 13, Pág. 24; que antes se leía así:

13	Suministro e instalación de ducto de escape para humo del generador.	Global	1
----	--	--------	---

**Ahora, desaparece, ya no forma parte de los ítems a cotizar.**

#### ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUARATORO:

Incisos N° 1 y 4, Pág. 25; que antes se leían así:

1	Suministro e instalación de Transferencia Automática 200 A, 600 V, 2 fases, Nema 1.	Unidad	1
---	---	--------	---

4	Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8"x8' con conductor # 2 THHN, para aterrizaje de generador eléctrico.	Global	1
---	--	--------	---

**Ahora deberá leerse así:**

1	<b>Suministro e instalación de Transferencia Automática 200 A, 600 V, 3 fases, Nema 1.</b>	<b>Unidad</b>	<b>1</b>
---	--	---------------	----------

4	<b>Suministro e instalación de cable de cobre con conductor # 2 THHN, para aterrizaje de generador eléctrico.</b>	<b>Global</b>	<b>1</b>
---	---	---------------	----------

Atentamente.

  
**MSc. Fernando Luis Villalvir Martínez**  
**Gerente General.**



Cc Licenciada Miriam Hernández Pacheco/Administradora UMD Aguas de Siguatepeque

Cc Abogada Maira Mayorga Castañeda/Asesora Legal UMD Aguas de Siguatepeque

**"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"**