



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**Orocuina, 14 de marzo de 2023**

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Ing. JOSÉ ÁNGEL HERRERA  
Contratista Particular  
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "**AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	GLOBAL	1
2	TRASPORTE DE MATERIALES NO LOCALES DE CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	1

GENERALIDADES DEL PROYECTO

**AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**

- 1.-EXCAVACIÓN DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 30 PIES
- 2.-INSTALACIÓN DE DOS POSTES DE 30 PIES, CON SU RESPECTIVA RETENIDA
- 3.-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED
- 4.-INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVO HERRAJE

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 03 de abril de 2023 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**Orocuina, 14 de marzo de 2023**

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Ing. YELSON JAVIER REYES ÁLVAREZ  
Contratista Particular  
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL **"AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	GLOBAL	1
2	TRASPORTE DE MATERIALES NO LOCALES DE CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	1

GENERALIDADES DEL PROYECTO

**AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**

- 1.-EXCAVACIÓN DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 30 PIES
- 2.-INSTALACIÓN DE DOS POSTES DE 30 PIES, CON SU RESPECTIVA RETENIDA
- 3.-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED
- 4.-INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVO HERRAJE

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 03 de abril de 2023 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



**Lic. Alejandro José Osorto**  
Alcalde Municipal



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



**Orocuina, 14 de marzo de 2023**

INVITACION A PRESENTAR OFERTA

Técnico Electricista: LUIS ANTONIO MEDINA RODRÍGUEZ  
Contratista Particular  
Choluteca

Presente

REF. INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "**AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO CONSISTEN EN:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	GLOBAL	1
2	TRASPORTE DE MATERIALES NO LOCALES DE CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	1

GENERALIDADES DEL PROYECTO

**AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**


- 1.-EXCAVACIÓN DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 30 PIES
- 2.-INSTALACIÓN DE DOS POSTES DE 30 PIES, CON SU RESPECTIVA RETENIDA
- 3.-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED
- 4.-INSTALACIÓN DE SU RESPECTIVO HERRAJE

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca, el día lunes 03 de abril de 2023 A las 10.00 a.m.

Previo a la presentación de ofertas pueden realizar visita de campo al sitio del proyecto

Atentamente:



  
**Lic. Alejandro José Osorto**  
Alcalde Municipal



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BOTIJA Y EL GUANACAURE  
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO BASE

PROYECTO: "AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"

UBICACIÓN: COMUNIDAD BARREAL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	<b>AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
1	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	GLOBAL	1.00	67,990.26	67,990.26
	<b>SUB-TOTAL AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO</b>				<b>67,990.26</b>
	<b>TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA</b>				
2	TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA	VIAJE	1.00	3,000.00	3,000.00
	<b>SUB-TOTAL TRANSP. MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA</b>				<b>3,000.00</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>70,990.26</b>

GENERALIDADES DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO

- 1 EXCAVACIÓN DE AGUJEROS PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE 30 PIES
- 2 INSTALACIÓN DE 2 POSTES DE 30 PIES, CON SU RESPECTIVA RETENIDAS
- 3 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED
- 4 INSTALACIÓN DEL RESPECTIVO HERRAJE

  
Ing. Leonel Martínez  
Coordinador UTI  
Mancomunidad Mambocaure



FECHA DE EVALUACIÓN: ABRIL DE 2023



## PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS





PRESUPUESTO BASE POR INSUMOS

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"

UBICACIÓN: COMUNIDAD BARREAL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR INSUMOS

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>MATERIALES</b>					
1	Poste de madera 30 ft clase 5	Unidad	2.00	7,325.81	14,651.62
2	Cable de aluminio c/f wp 1/0	Pie	1,050.00	16.32	17,136.00
3	Cable de aluminio s/f acsr 2	Pie	525.00	11.12	5,838.00
4	Lm bastidor de 4 líneas galvanizado con base	Unidad	4.00	426.42	1,705.68
5	Aislador carrete porcelana ansi 53-2	Unidad	15.00	18.98	284.70
6	Perno maquina 5/8x10	Unidad	15.00	58.64	879.60
7	Lm arandela cuadrada galvanizada 2x2x3/16x5/8 (11/16)	Unidad	20.00	10.13	202.60
8	Lm brazo p/lámpara t/canasta 36" (tubo 1" de c-2.5) p/nema head american lite	Unidad	2.00	477.41	954.82
9	Luminaria canasta led e27 c/fotocelda s/bombillo ame Lite	Unidad	2.00	1,106.88	2,213.76
10	Bombillo led 50w, 3600lm, 6000k, 100-240 v, e27/e40, lig te	Unidad	2.00	421.79	843.58
11	Lm ancla de retenida x16 pequeña asfaltada	Unidad	4.00	361.42	1,445.68
12	Varilla para retenida 5/8x6 sencilla 5316/u7416	Unidad	4.00	368.38	1,473.52
13	Perno de retenida curvo 5/8x12	Unidad	4.00	113.60	454.40
14	Cable retenida 1/4	Pie	120.00	6.79	814.80
15	Conector de aluminio cal 44a44 (yc25a25) a:1/0 b:1/0	Unidad	20.00	33.78	675.60
16	Preformado retenida 1/4 gde-1104 dess-0108/gg14b	Unidad	10.00	67.09	670.90
<b>SUB-TOTAL MATERIALES</b>					<b>50,245.26</b>
<b>MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					
17	Eléctricista	JRD	13.00	500.00	6,500.00
<b>SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA</b>					<b>6,500.00</b>
<b>MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					
18	Ayudante	JRD	13.00	300.00	3,900.00
19	Peon	JRD	26.00	250.00	6,500.00
<b>SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>					<b>10,400.00</b>
<b>HERRAMIENTA MENOR</b>					
20	Herramienta menor	%	0.05	16,900.00	845.00
<b>SUB-TOTAL HERRAMIENTA MENOR</b>					<b>845.00</b>
<b>TRANSPORTE MATER. NO LOCALES CHOLUTECA-OROCUINA</b>					
21	Transporte materiales no locales Choluteca-Orocuina	Viaje	1.00	3,000.00	3,000.00
<b>SUB-TOTAL TRANS. MAT. NO LOCALES CHOL-OROCUINA</b>					<b>3,000.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>70,990.26</b>

Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
Coordinador UTI  
Mancomunidad Mambocaure





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



FICHAS DE COSTOS UNITARIOS





MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)

TEL. 2780-2024



## AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO



PROYECTO: "AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"

UBICACIÓN: COMUNIDAD BARREAL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

UNIDAD: GLOBAL

**AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE	
1	Poste de madera 30 ft clase 5	unidad	2.0000	7,325.81	14,651.62	
2	Cable de aluminio c/f wp 1/0	pie	1,050.0000	16.32	17,136.00	
3	Cable de aluminio s/f acsr 2	pie	525.0000	11.12	5,838.00	
4	Lm bastidor de 4 lineas galvanizado con base	unidad	4.0000	426.42	1,705.68	
5	Aislador carrete porcelana ansi 53-2	unidad	15.0000	18.98	284.70	
6	Perno maquina 5/8x10	unidad	15.0000	58.64	879.60	
7	Lm arandela cuadrada galvanizada 2x2x3/16x5/8 (11/16)	unidad	20.0000	10.13	202.60	
8	Lm brazo p/lámpara t/canasta 36" (tubo 1" de c-2.5) p/nema head american lite	unidad	2.0000	477.41	954.82	
9	Luminaria canasta led e27 c/fotocelda s/bombillo ame Lite	unidad	2.0000	1,106.88	2,213.76	
10	Bombillo led 50w, 3600lm, 6000k, 100-240 v, e27/e40, lig te	unidad	2.0000	421.79	843.58	
11	Lm ancla de retenida x16 pequeña asfaltada	unidad	4.0000	361.42	1,445.68	
12	Varilla para retenida 5/8x6 sencilla 5316/u7416	unidad	4.0000	368.38	1,473.52	
13	Perno de retenida curvo 5/8x12	unidad	4.0000	113.60	454.40	
14	Cable retenida 1/4	pie	120.0000	6.79	814.80	
15	Conector de aluminio cal 44a44 (yc25a25) a:1/0 b:1/0	unidad	20.0000	33.78	675.60	
16	Preformado retenida 1/4 gde-1104 dess-0108/gg14b	unidad	10.0000	67.09	670.90	
					-	
					-	
					-	
	SUB-TOTAL MATERIALES				<b>50,245.26</b>	
	<b>MANO DE OBRA</b>					
OC-F01006	1	Eléctricista	jrd	13.0000	500.00	6,500.00
ON-F01001	2	Ayudante	jrd	13.0000	300.00	3,900.00
ON-F01003	3	Peon	jrd	26.0000	250.00	6,500.00
					-	
					-	
					-	
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				<b>16,900.00</b>	
	<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b>					
HM-F06002	1	Herramienta menor	%	0.0500	16,900.00	845.00
					-	
					-	
					-	
					-	
	SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				<b>845.00</b>	
	SUB TOTAL MATERIALES (LPS):				50,245.26	
	SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):				16,900.00	
	SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS):				845.00	
	TOTAL ACTIVIDAD (LPS):				<b>67,990.26</b>	

LEONEL ANTONIO MARTÍNEZ  
INGENIERO CIVIL  
04-02-91  
C.I.A.H. No. 17729



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)  
TEL. 2780-2024



## TRANSPORTE DE MATERIALES NO LOCALES CHOLUTECA- OROCUINA







## **Alcaldía Municipal de Orocuina**

*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*

*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*

**NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y  
DICTAMEN DE OFERTAS PROYECTO "AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL  
CENTRO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Orocuina, 14 de marzo del 2023

Señores: Arturo Alexander Ordoñez Aguilar (UTM)

Srta. Lilian Nohemí Soriano Aguilar (Auditoría Interna)

Santos Emilio Rivas (Regidor Municipal)

Presente:

Por este medio les notifico que: en mi condición de alcalde Municipal he tomado a bien nombrarlos y que formen parte de la comisión para; recepción, apertura, evaluación y dictamen de las ofertas del proyecto "**AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

La recepción de las ofertas será en las oficinas de la Municipalidad de Orocuina, departamento de Choluteca. el día lunes 03 de abril de 2023 A las 10.00 a.m.



**Eic. Alejandro José Osorto**

**Alcalde Municipal**




**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**


En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 10:00 a.m. del día lunes 03 de abril de 2023, en presencia de los: señores Lic. Alejandro José Osorto, alcalde Municipal, por la comisión de recepción, apertura, evaluación y dictamen de ofertas, Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar, Lilian Nohemí Soriano Aguilar y Lic. Santos Emilio Rivas y los Señores ofertantes: Técnico Electricista: Luis Antonio Medina Rodríguez contratista particular, Ing. José Ángel Herrera contratista particular y Ing. Yelson Javier Reyes Álvarez contratista particular, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas para la construcción del: **"PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


en la forma siguiente:


Técnico Electricista Luis Antonio Medina Rodríguez	L 71,800.00
Ing. José Ángel Herrera	L 60,625.00
Ing. Yelson Javier Reyes Álvarez	L 61,837.50


Conocidas las Ofertas pasan a la comisión evaluadora para que en un tiempo prudencial emita el dictamen correspondiente, para la adjudicación del proyecto.


Lic. Alejandro José Osorto;  


Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar.  

Lilian Nohemí Soriano Aguilar.  

Lic. Santos Emilio Rivas.  

Técnico Electricista Luis Antonio Medina Rodríguez  

Ing. José Ángel Herrera  

Ing. Yelson Javier Reyes Álvarez  





**DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LA CONSTRUCCIÓN "PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de Orocuina Departamento de Choluteca a las 12:00 P.M. de fecha tres de abril de 2023. Los miembros de la comisión de recepción, apertura, evaluadora y dictamen, nombrada por el señor alcalde municipal e integrada por:

Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar	Comisión Evaluadora (UTM)
Lilian Nohemi Soriano Aguilar	Comisión Evaluadora (Auditora Interna)
Lic. Santos Emilio Rivas	Comisión Evaluadora (Regidor Municipal)

para la Evaluación de las ofertas del proyecto: **"PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO"** MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

Ejecutado por la Municipalidad y financiado con fondos del gobierno Central a través de la transferencia Municipal con las propuestas presentadas por los oferentes.

No	Nombre del Oferente	Monto Ofertado en Lps.	Monto Evaluado en Lps
1	Técnico Electricista Luis Antonio Medina Rodríguez	L71,800.00	L71,800.00
2	Ing. José Ángel Herrera	<b>L60,625.00</b>	<b>L60,625.00</b>
3	Ing. Yelson Javier Reyes Álvarez	L61,837.50	L61,837.50

Constatándose la presentación de tres ofertas y una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

**PRIMERO:** Recomienda adjudicar a: **EMPRESA CONSTRUCTORA EN DESARROLLO INTEGRAL HERRERA (ECODEI-H)** representada por el Ing. José Ángel Herrera, por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de Orocuina, en vista de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en las bases del concurso. Además de presentar una oferta que al evaluarla da un monto total de Lps. **60,625.00 sesenta mil seiscientos veinticinco lempiras exactos.**

**SEGUNDO:** En segundo lugar, recomendamos a: Ing. Yelson Javier Reyes Álvarez, oferto L61,837.50 sesenta y un mil ochocientos treinta y siete lempiras con 50/100.

**TERCERO:** En tercer lugar, recomendamos al: Técnico Electricista Luis Antonio Medina Rodríguez quien presento un monto ya evaluado por Lps. L71,800.00 setenta y un mil ochocientos lempiras exactos, Forman parte del siguiente Dictamen: a) Las ofertas, b) Acta de Apertura de Ofertas, c) Nombramiento de Comisión Evaluadora, Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, el día lunes 03 de abril del año 2023, como miembros de la Comisión nombrada al efecto.

*Arturo A.*  
Lic. Arturo Alexander Ordoñez Aguilar



*Lilian Nohemi Soriano Aguilar*  
Lilian Nohemi Soriano Aguilar



*Santos Emilio Rivas*  
Lic. Santos Emilio Rivas



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*  
*Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322*

---


**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

En el despacho del alcalde Municipal de Orocuina, departamento de Choluteca, siendo las 3:00 p.m. del día lunes tres de abril de dos mil veintitrés, Yo **Alejandro José Osorto**, alcalde Municipal, de Orocuina, departamento de Choluteca, Considerando que el dictamen de la comisión evaluadora. Resuelvo adjudicar el "**PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

A la **EMPRESA CONSTRUCTORA EN DESARROLLO INTEGRAL HERRERA (ECODEI-H)** representada por el Ing. José Ángel Herrera, por un monto de **L. 60,625.00 (sesenta mil seiscientos veinticinco lempiras exactos)**.

Orocuina, Choluteca 03 de abril de 2023.



  
**Ing. Alejandro José Osorto**  
**Alcalde Municipal**



**Alcaldía Municipal de Orocuina**  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



## ORDEN DE INICIO

Orocuina. 03 de abril de 2023

Ing. JOSÉ ÁNGEL HERRERA GARCIA

Empresas (ECODEI-H)


Presente:

De conformidad a los términos establecidos en la oferta presentada y habiendo sido firmado el contrato correspondiente: Sirva la presente como **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución del proyecto "**PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, BARREAL CENTRO**" MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Este proyecto será financiado con recursos de la Municipalidad de Orocuina a través de las transferencias que otorga el Gobierno Central.

Esta orden de inicio es efectiva a partir de esta fecha.



  
Lic. Alejandro José Osorto  
Alcalde Municipal