



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACIÓN No. 2

Nombre del Proyecto: “Construcción de Puente, Río la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-02-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán.

Estimados señores/as: En relación con el proceso **LPN-02-VALLECILLO-2023** del proyecto “**Construcción de Puente, Río la Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazán**” a continuación damos respuesta a las solicitudes de aclaraciones recibidas por parte de los oferentes invitados:

1.- En la invitación aparece un plan de oferta ese de que forma se solicita o si puede ser opcional de cada oferente?

R./ El Anexo 1. Plan de Oferta incluido en la pág. 29 de las Bases de Licitación es el formato donde cada oferente debe presentar su oferta. En el mismo colocaran las 23 actividades suministradas en cantidades de obra de esta invitación a presentación de oferta. El mismo debe ser llenado con sus respectivas unidades y cantidades de obra, precio unitario y total; asimismo con toda la información solicitada de acuerdo a los cálculos de cada empresa oferente.

2. Capacidad de caudal que tiene el río sol el que se construirá el Puente.

R./ El diseño para la construcción de este puente incluye tanto el área hidráulica como el factor de seguridad para el paso del máximo caudal. Hay que recordar que este proyecto incluye la demolición de una estructura cuyas condiciones hidráulicas se vienen a mejorar con la construcción de este proyecto.

Se incluyen fotografías tanto de la estructura existente a demoler como del cauce y flujo del río que lo atraviesa.



Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

3. Qué posibilidad hay de que las vigas se construyan en el sitio?

R./ Debido a que las vías de comunicación terrestre imposibilitan transportar hasta el sitio del proyecto, vigas prefabricadas; se debe considerar que las mismas deberán construirse en dicho sitio cumpliendo con los requerimientos tanto en planos como en especificaciones.

4. Se podrá trabajar con los materiales de la zona, como agregados.?

R./ Se podrán usar materiales de la zona siempre y cuando cumplan con las especificaciones suministradas y se cumpla la calidad requerida para esta obra tan importante, en todo caso esto será consensado con el personal autorizado para estas decisiones a ser nombrado por la alcaldía Municipal de Vallecillo.

5. Si el alcance de las obras son las mismas que las presentadas en la invitación?

R./ El alcance de las obras incluye todas las actividades suministradas en documento de cantidades de obra de este proyecto suministradas junto a la invitación. Dicho alcance consiste en la demolición de la estructura de puente existente y la construcción de otro con todas las actividades incluidas y que vengan a mejorar las condiciones actuales de acuerdo a planos, especificaciones y cantidades de obra suministradas.

6.- En planos aparecen un detalle de anclaje pasivo el cual no aparece en las cantidades de obras especificado?

R./ La oferta a presentar por cada oferente debe incluir únicamente las cantidades de obra suministradas junto con la invitación.

7.- Solicitó las especificaciones de cada actividad?

R./ Ver planos suministrados.

8.- En la invitación no aparece la ubicación del sitio donde se construirá el puente, favor detallarla?

R. / Coordenada UTM aproximada donde se construirá este proyecto es: 453559.80 mE, 1604101.06 mE, 16P

9.- En los planos solicitan vigas pretensadas que posibilidad hay de que se construya en el sitio?

R./ Debido a que las vías de comunicación terrestre imposibilitan transportar hasta el sitio del proyecto vigas prefabricadas; se debe considerar que las mismas deberán construirse en el sitio cumpliendo con los requerimientos tanto en planos como en especificaciones de las mismas.

10.- A que distancia está ubicado el sitio donde se pueda botar el material sobrante?

R./ Este sitio deberá ser ubicado por el oferente, y se podrá botar material sobrante en el mismo, siempre y cuando se cuente con el permiso correspondiente de la autoridad en el proyecto a ser nombrada por la alcaldía Municipal de Vallecillo.

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

11.- Que posibilidad de ampliar el plazo de presentación de oferta existe?

R./ La nueva fecha de entrega de la oferta para la Licitación LPN-02-VALLECILLO-2023 es el viernes 2 de junio del 2023 a las 11: am en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal.

12.-En los planos piden que la resistencia del concreto sea de 420 kg/cm² y en las cantidades de obra piden una resistencia de 210kg/cm²

R./ Ver planos suministrados; en los mismos, se detalla que este concreto de 420 Kg/cm² corresponde a las vigas y diafragmas, 280 K/cm² para la losa de concreto (Cambiar la que está indicada en cuadro de cantidades de obra), asimismo viene indicado para cada elemento estructural la correspondiente resistencia de concreto solicitada.

13.-En la invitación no adjuntaron las especificaciones Técnicas?

R./ Ver planos suministrados

14.-En los documentos que acompañan la oferta solicitan una garantía bancaria esta podría ser una fianza de aseguradora?

R./ En Sección III Formularios, F2, F4, F5, F6, esta detallado que tipo de garantías se solicita para esta licitación, con lo que tanto los oferentes de acuerdo a formulario F2, como el oferente que resulte adjudicado por este proceso de licitación de acuerdo a formularios F4, F5, y F6 deberán cumplir con la garantía que ahí se solicita.

15.-Ubicación exacta del sitio, para determinar acarreos?

R. / Coordenada UTM aproximada donde se construirá este proyecto es: 453559.80 mE, 1604101.06 mE, 16P

16.-En la invitación solicitan experiencia de cinco proyectos similares que posibilidad hay de disminuir esa cantidad solicitada en proyectos similares?

R./ Este requerimiento se debe mantener.

17.-En las cantidades de obras no aparece especificado un anclaje pasivo que aparece en los planos?

R./ Para realizar su oferta, cada oferente debe tomar en consideración únicamente el cuadro de cantidades de obra suministrado junto con la invitación para participar en esta licitación.

18.- Se podrá el tiempo de ejecución del proyecto de 90 a 120 días por qué ya se va a estar trabajando en tiempo de invierno.?

R./ Se amplía el periodo de ejecución del proyecto de 90 a 120 días.

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F.M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

19.- Cuál es el tiempo efectivo de cancelación de estimación una vez presentada dicha estimación, si son fondos municipales o si se paga a través de la secretaría de Hacienda?

R./ Los fondos para la ejecución de este proyecto son municipales. Con respecto al tiempo de desembolso de cada estimación esto se encuentra claramente detallado en las bases de licitación: Inciso G. Garantías y Forma de Pago. Sección II, Instrucciones a Los Oferentes.

20.- En las bases de licitación hay un plan de oferta que está en blanco, ese plan se ejecutará al criterio de cada contratista o hay alguna especificación?

R./ El Anexo 1. Plan de Oferta incluido en la pág. 29 de las Bases de Licitación es el formato donde cada oferente debe presentar su oferta. En el mismo colocaran las 23 actividades suministradas en cantidades de obra de esta invitación a presentación de oferta. El mismo debe ser llenado con sus respectivas unidades y cantidades de obra, precio unitario y total; asimismo con toda la información solicitada de acuerdo a los cálculos de cada empresa oferente.

21.-En los planos aparece una losa de aproximación en ambos lados del Puente y en las cantidades de obra no ha sido considerado; también aparece un detalle de refuerzo de losa de aproximación. No será considerado esa actividad?

R./ Para realizar su oferta, cada oferente debe tomar en consideración únicamente el cuadro de cantidades de obra suministrado junto con la invitación para participar en esta licitación.

22.- Solicitó el detalle del armado de hierro de la losa de rodadura?

R./ Ver planos suministrados junto con invitación a licitar.

23.- Solicitando información a que distancia está el banco de material de préstamos del proyecto?

R./ Este sitio deberá ser ubicado por el oferente, y se podrá utilizar dicho material, siempre y cuando se cuente con la autorización correspondiente por la autoridad nombrada por la Alcaldía Municipal de Vallecillo. Todo de acuerdo a lo indicado en lo referente a: Visita de campo ubicado en el inciso A Respecto a esta Invitación de la sección II. Instrucciones a los Oferentes.

24.-Solicitó el detalle de armado de hierro de la actividad vigas y diafragmas de concreto?

R./ Ver planos suministrados.

25.- Solicitud de ampliación de tiempo de entrega de ofertas del proyecto en mención ya que a lo largo de estos días se han generado algunas interrogantes las cuales muy amablemente solicito sean aclaras para continuar con la preparación de la oferta?

R./ La nueva fecha de entrega de la oferta para la Licitación LPN-02-VALLECILLO-2023 es el viernes 2 de junio del 2023 a las 11: am en la Alcaldía Municipal de Vallecillo, Francisco Morazán, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal.

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Municipalidad de Vallecillo, F. M.

Correo: munivallecillofm@gmail.com

26./ En las actividades ítems 16 se solicita la construcción de cuatro postes guía con acero reforzado y pasamanos y en unidad solo aparece 1 de cantidad, solicito cuál es el diseño de esta actividad?

R./ el ítem 16 del cuadro de cantidades de obra suministrados debe interpretarse que una unidad (1) colocado en columna de cantidades, corresponde a 4 postes guías con acero reforzado y pasamanos colocado en columna de “Actividad”, esto, de acuerdo a planos suministrados.

Nota: Se han transcrito las preguntas enviadas por los oferentes de manera literal tal como se recibieron vía correo electrónico, por la Alcaldía Municipal de Vallecillo.

Vallecillo, Francisco Morazán, 26 de mayo de 2023.



Hugo Eleazar Flores
Alcalde Municipal

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio