



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com


Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



MEMORANDUM

PARA: Lic. Cinthia Mejía
Oficial de Acceso a la Información Pública.

DE: Ing. Harold Haylock
Jefe de OMASAN.



ASUNTO: Informe Portal de Transparencia.

FECHA: 01 de junio del 2023.

Por este medio, le remito informe del mes de mayo del año 2023, del Departamento de OMASAN para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

BENDICIONES.

Atentamente.

C.C. ARCHIVO.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMASAN

INFORME MES DE MAYO, 2023

www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Informe Mensual de Actividades, Portal de Transparencia

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASAN) LA CEIBA ATLÁNTIDA

MES: MAYO, 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

Horario de atención: 7:30 AM – 4:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Reparaciones y Mantenimientos del Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2023

GERENCIA GENERAL			DEPARTAMENTO DE OMASAN			
#	SECTOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION	COMUNIDAD/BARRIO	FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Alvarado	02/05/2023	L.0.00
2	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	02/05/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



3	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San Isidro	03/05/2023	L.0.00
4	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	03/05/2023	L.0.00
5	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Suyapa	03/05/2023	L.0.00
6	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Bella Vista	04/05/2023	L.0.00
7	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	05/05/2023	L.0.00
8	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	05/05/2023	L.0.00
9	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	08/05/2023	L.0.00
10	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia El Sauce	09/05/2023	L.0.00
11	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	09/05/2023	L.0.00
12	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	09/05/2023	L.0.00
13	centro	Mantenimiento	Limpieza	Mercado San Isidro	10/05/2023	L.0.00
14	centro	Mantenimiento	Limpieza	Residencial Villas del Mar	11/05/2023	L.0.00
15	centro	Mantenimiento	Limpieza	Mercado San José	11/05/2023	L.0.00
16	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Pizzaty	12/05/2023	L.0.00
17	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	12/05/2023	L.0.00
18	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Zelaya	15/05/2023	L.0.00
19	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	15/05/2023	L.0.00
20	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	16/05/2023	L.0.00
21	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Restaurante el Corral	16/05/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



22	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Higuero	16/05/2023	L.0.00
23	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	16/05/2023	L.0.00
24	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Gloria	16/05/2023	L.0.00
25	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	17/05/2023	L.0.00
26	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	17/05/2023	L.0.00
27	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Alvarado	17/05/2023	L.0.00
28	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	17/05/2023	L.0.00
29	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	18/05/2023	L.0.00
30	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	18/05/2023	L.0.00
31	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Fiesta Import	18/05/2023	L.0.00
32	Este	Mantenimiento	Limpieza	Residencial San Jorge	19/05/2023	L.0.00
33	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida 14 de Julio	19/05/2023	L.0.00
34	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Pradera	23/05/2023	L.0.00
35	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	23/05/2023	L.0.00
36	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	23/05/2023	L.0.00
37	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	24/05/2023	L.0.00
38	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	24/05/2023	L.0.00
39	centro	Mantenimiento	Limpieza	Planta de Tratamiento Colonia Miramar	25/05/2023	L.0.00
40	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Bomberos	26/05/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



41	centro	Mantenimiento	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	26/05/2023	L.0.00
42	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Culata	29/05/2023	L.0.00
43	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	29/05/2023	L.0.00
44	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Alvarado	29/05/2023	L.0.00
45	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	29/05/2023	L.0.00
46	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	30/05/2023	L.0.00
47	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	30/05/2023	L.0.00
48	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Pradera	30/05/2023	L.0.00
49	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida San Isidro	31/05/2023	L.0.00
50	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Imán	31/05/2023	L.0.00
51	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	31/05/2023	L.0.00
52	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Prados de Misericordia	31/05/2023	L.0.00

2. Inspecciones y Reuniones: La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN)

03 de mayo

- Se realizó inspección en la Colonia Los Maestros, atendiendo denuncia de un restaurante en esta zona.
- Se realizó inspección en la carretera al Muelle de Cabotaje, frente a Cintas de Honduras para ver problemática en un quinel de aguas lluvias.

04 mayo



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



- Se realizó entrega de la segunda cita, unos locales que se encuentran conectadas sus aguas residuales al sistema de aguas lluvias.
- Se realizó inspección en conexión clandestina en la Colonia Alambra.

05 de mayo

- Se realizó inspección en la Colonia los Maestros, por denuncia de un restáurenle que tiene problemas de aguas residuales y de aguas lluvias cuando llueve.
- Inspección en Cintas de Honduras carretera al muelle de cabotaje, donde denunciaron malos olores en quinel de aguas lluvias.
- Se realizó inspección la colonia San Jorge, para ver la problemática que tiene dicha colonia con aguas residuales.

08 de mayo

- Se realizó inspección Barrio el Centro Avenida San Isidro, por solicitud de conexión al sistema de aguas residuales.
- Se realizó inspección en la Colonia Rivera, donde la Unidad Técnica realizo estudio topográfico a petición de OMASAN.
- Se realizó inspección en Barrio Solares Nuevos, donde pretenden construir unos locales comerciales, y una tubería de aguas lluvias pasa por esta propiedad.

09 de mayo

- Se realizó inspección en la Carretera al Muelle de Cabotaje frente a Cintas de Honduras, donde se le solicito al departamento de Ingeniería Municipal la limpieza de un quinel de aguas lluvias.

10 de mayo

- Se realizó inspección en Barrio el Centro, en el Edificio Salma donde la cuadrilla de OMASAN, encontró una tubería de aguas residuales conectada al sistema de aguas lluvias.

11 de mayo

- Se realizó inspección donde la cuadrilla está realizando reparación donde se detectó un problema, donde las aguas residuales se estaban filtrando a un quinel



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



de aguas lluvias. En la carretera al muelle de cabotaje frente a Cintas de Honduras.

15 de mayo

- Se realizó inspección y recorrido en la Colonia Zelaya donde se pretende construir un pozo de inspección para poder realizar trabajos de limpieza en la tubería de ese sector.
- Inspección y seguimiento a la reparación que está haciendo la cuadrilla frente cintas de Honduras.

16 de mayo

- Se realizó inspección en la propiedad de un ciudadano, que reporta fuga de una tubería de aguas lluvias que pasan por su propiedad.

17 de mayo

- Se realizó inspección en la residencial Catalina Hill para verificar el punto exacto donde están conectados al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó inspección en la Colonia los Maestros, ya que se recibió una denuncia de exceso de grasa por un restaurante.

23 de mayo

- Se realizó inspección en Barrio el Centro, donde la Cuadrilla de OMASAN realiza reparación de la tubería de aguas lluvias de este sector.

24 de mayo

- Se realizó inspección en Barrio el Centro, donde la Cuadrilla de OMASAN realiza reparación de la tubería de aguas lluvias de este sector.

30 de mayo

- Se realizó inspección con la cuadrilla de OMASAN, para verificar problema de contaminación en el sector de Villa Gabriela.

31 de mayo

- Se realizó inspección en Barrio Independencia, para verificar si una propiedad cuenta con los servicios de alcantarillado sanitario municipal.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



3. Operación y Mantenimiento a Estaciones Elevadoras y Plantas de Tratamiento :

Como parte de las acciones plasmada en el plan de operación y mantenimiento, nuestro personal ha realizado las siguientes actividades:

12 de mayo

- Se realizó mantenimiento activación de la bomba de la Estacion elevadora de la Colonia Riviera.

17 de Mayo

- Se realizó mantenimiento en la planta de tratamiento ubicada en la colonia Prados de Misericordia.
- Se retiró la bomba de estación elevadora de la Colonia Riviera para llevarla al taller a su reparación.
- Se realizó la instalación del techo del cuarto de control de bombas de la planta de tratamiento de la Colonia Miramar.

18 y 19 de mayo

- Se realizó la instalación del techo del cuarto de control de bombas de Estacion elevadora de la Colonia Pradera.

19 de mayo

- Se realizó achicado del carcamo de la Estacion elevadora de la Colonia Riviera, esto debido a que la bomba de dicha Estacion se encuentra en el taller electromecánico.

29,30y31 de Mayo

- Se realizaron trabajos en la Estacion elevadora de la Colonia Pradera, donde se instalaron puertas y contramarcos.

04 Fabricación e Instalación de Tapaderas:

- Se construyeron 12 tapaderas y se instalaron 5 en diferentes puntos de la ciudad.



05 Conexiones y Reconexiones al Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal: se autorizaron 10 nuevas conexiones y 2 Reconexiones en diferentes puntos de la ciudad.

06 Diferentes actores en el tema de agua y saneamiento, de las cuales podemos mencionar :

En el mes de mayo se realizarón 11 descargas de aguas residuales por medio de tanques cisterna en el carcamo de la Planta de tratamiento de Prados de Misericordia.

Se emitieron 22 constancias por el departamento de OMASAN para tramites de permiso de contruccion como requisito del departamento de Planificacion Urbana.

Se emitie 5 permisos para la perforacion de pozos septicos, en areas donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario municipal.

Se aplicaron 2 multas en el mes de mayo.

Se realizaron constantes limpiezas en las lagunas de oxidacion de la Colonia Prados de Misericordia, Estacion elevadora de la Colonia Pradera, Colonia Miramar y en la estacion elevadora del Muelle Fiscal.

RESUMEN FOTOGRAFICO

