

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Destilador de Petróleo.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Destilador de petróleo se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Destilador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12209 – Otras Licencias.</p> <p>Monto: L 10,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Destilador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00</p> <p>Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00</p> <p>El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros.</p> <p>Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>



No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Refinador de Petróleo.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Destilador de petróleo se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Refinador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12209 – Otras Licencias.</p> <p>Monto: L 10,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de Refinador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00</p> <p>Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00</p> <p>El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros.</p> <p>Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Transformador de Petróleo.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Destilador de petróleo se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Transformador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12209 – Otras Licencias.</p> <p>Monto: L 10,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Transformador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00</p> <p>Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00</p> <p>El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros.</p> <p>Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<b>Requisitos Permiso de Ampliación Importador de Hidrocarburos</b>  <b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b> <b>Artículo No. 8</b>
1	1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Importador de Hidrocarburos se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	Plan de renovación:  <b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,  <b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.  <b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;  <b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.
<b>Nota:</b> <b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b>	
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Importador de Hidrocarburos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 30,000.00
11	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Importador de Hidrocarburos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. <b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b> Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00
12	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<b>Requisitos Permiso de Ampliación Mayorista de Hidrocarburos</b>  <b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b> <b>Artículo No. 8</b>
1	1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Mayorista de Hidrocarburos se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	Plan de renovación:  <b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,  <b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.  <b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;  <b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.  <b>Nota:</b> <b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
10	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
11	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019).</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Mayorista de Hidrocarburos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 25,000.00
12	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Mayorista de Hidrocarburos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. <b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b> Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00
13	<b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00
14	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
15	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
16	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>



No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 25,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>



No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Distribuidor de Gas Natural</b></p> <p align="center"><b>Requisitos: Acuerdo SEN-001-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de enero del año 2020, artículo No. 8.</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Distribuidor de Gas Natural se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Distribuidor de Gas Natural</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 10,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Distribuidor de Gas Natural</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. (Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Reexportador de Hidrocarburos</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Reexportador de Hidrocarburos se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Reexportador de Hidrocarburos de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 30,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Reexportador de Hidrocarburos siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>



No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Exportador de Hidrocarburos</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Exportador de Hidrocarburos se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento <u>Exportador de Hidrocarburos</u> bajo la Figura de Transformador de Petróleo de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 10,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Exportador de Hidrocarburos</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Envasador de Gas Licuado de Petróleo.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022. Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Envasador de Gas Licuado de Petróleo se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p>
<p><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>	
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Envasador de Gas Licuado de Petróleo</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 25,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Envasador de Gas Licuado de Petróleo</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. <b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b> Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Envasador de Gas Natural</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022. Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Envasador de Gas Natural se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	Plan de renovación:
	6.1. Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,
	6.2 Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.
	6.3 La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;
	6.4 Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.
	<b>Nota:</b>
	<b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	No aplica
10	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Envasador de Gas Natural</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 10,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Envasador de Gas Natural</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
13	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
14	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
15	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
16	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>



No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación</b> <b><u>Bomba de Patio para consumo propio</u></b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma</b> <b>Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b> <b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Bomba de Patio para consumo propio se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Bomba de Patio para consumo propio</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 15,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Bomba de Patio para consumo propio</u> de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b> Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>
16	Artículo 11.- Requisitos Adicionales para las bombas de patio para consumo propio que serán Ampliados
	Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:
	16.1 Los tanques para contener diésel serán soterrados o superficiales según el caso y los tanques para contener gasolinas serán debidamente soterrados.

	16.2 Al instalar tanques soterrados, éstos deben estar debidamente Certificados por el fabricante y, además, en el caso de tanques para contener gasolina deben ser contruidos de doble pared o instalados dentro de una cámara de concreto reforzado con acceso perimetral, para las inspecciones.
	16.3 Los tanques superficiales de combustibles líquidos se instalarán dentro de una pila con muro de retención alrededor del tanque. La altura del muro de retención debe ser por lo menos 15 centímetros más de la altura necesaria para contener el volumen del tanque dentro de la pila. Se usará material impermeabilizante, preferiblemente concreto.
	16.4 Se podrán instalar varios tanques dentro de una misma pila de retención con una separación mínima no menor de un sexto de la suma de los diámetros entre tanques adjuntos; esta separación será utilizada también para separar los tanques del borde interior de la pila de retención. En este caso, la capacidad de la pila debe ser de 1.5 veces el volumen más grande o de 15 centímetros de altura sobre la capacidad más grande del tanque. La tubería superficial debe ser de acero, tipo ASTM A-53 o equivalente cédula 40 mínimo (en caso de usar etanol o mezcla de etanol/ gasolina la tubería NO debe estar galvanizada internamente). No se permite utilizar hierro colado ni PVC.
	16.5 Las instalaciones eléctricas y equipo instalado dentro de la pila o dentro de una distancia de 5.00 metros de cualquiera de los tanques debe ser sellada y también a prueba de explosiones.
	16.6 Los dispensadores deben estar equipados con una válvula de cierre automático.
	16.7 La instalación debe estar equipada con extinguidores del tipo ABC de 30 libras para el combate de incendios.
	16.7 Los Depósitos de Combustible deben contar con un Plan de Contingencia escrito para emergencias. El personal debe estar debidamente capacitado y entrenado al respecto
	16.8 Los tanques para contener GLP, GLPV y GN, deben cumplir con la norma internacional de fabricación e instalación correspondiente.

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación</b> <b><u>Depósitos o Tanques de almacenamiento para consumo propio.</u></b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b> <b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Tanques de almacenamiento para consumo propio se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b> <b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Tanques de almacenamiento para consumo propio</u> de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 20,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de <u>Depósitos o Tanques de almacenamiento para consumo propio</u> de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. <b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b> Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019.</b> Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.

15	<b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Autentica de firmas (documentos originales privados) y Autentica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b>
16	Artículo 11.- Requisitos Adicionales para los Depósitos o Tanques de almacenamiento para consumo propio que serán Ampliados
	Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:
	16.1 Los tanques para contener diésel serán soterrados o superficiales según el caso y los tanques para contener gasolinas serán debidamente soterrados.
	16.2 Al instalar tanques soterrados, éstos deben estar debidamente Certificados por el fabricante y, además, en el caso de tanques para contener gasolina deben ser construidos de doble pared o instalados dentro de una cámara de concreto reforzado con acceso perimetral, para las inspecciones.
	16.3 Los tanques superficiales de combustibles líquidos se instalarán dentro de una pila con muro de retención alrededor del tanque. La altura del muro de retención debe ser por lo menos 15 centímetros más de la altura necesaria para contener el volumen del tanque dentro de la pila. Se usará material impermeabilizante, preferiblemente concreto.
	16.4 Se podrán instalar varios tanques dentro de una misma pila de retención con una separación mínima no menor de un sexto de la suma de los diámetros entre tanques adjuntos; esta separación será utilizada también para separar los tanques del borde interior de la pila de retención. En este caso, la capacidad de la pila debe ser de 1.5 veces el volumen más grande o de 15 centímetros de altura sobre la capacidad más grande del tanque. La tubería superficial debe ser de acero, tipo ASTM A-53 o equivalente cédula 40 mínimo (en caso de usar etanol o mezcla de etanol/ gasolina la tubería NO debe estar galvanizada internamente). No se permite utilizar hierro colado ni PVC.
	16.5 Las instalaciones eléctricas y equipo instalado dentro de la pila o dentro de una distancia de 5.00 metros de cualquiera de los tanques debe ser sellada y también a prueba de explosiones.
	16.6 Los dispensadores deben estar equipados con una válvula de cierre automático.
	16.7 La instalación debe estar equipada con extinguidores del tipo ABC de 30 libras para el combate de incendios.
	16.7 Los Depósitos de Combustible deben contar con un Plan de Contingencia escrito para emergencias. El personal debe estar debidamente capacitado y entrenado al respecto
	16.8 Los tanques para contener GLP, GLPV y GN, deben cumplir con la norma internacional de fabricación e instalación correspondiente.

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Estación de servicio de Gas Licuado de Petróleo Vehicular.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Estación de Servicio de Gas Licuado de Petróleo Vehicular se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p align="center"><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	No aplica
10	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Gas Licuado de Petróleo Vehicular de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12209 – Otras Licencias.</p> <p>Monto: L 25,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Gas Licuado del Petróleo Vehicular.</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00</p> <p>Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00</p> <p>El resto del País L 22,000.00</p>
13	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros.</p> <p>Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<b>Artículo 10.- La Ampliación de una Estación de Servicio de GLPV debe cumplir con las siguientes especificaciones.</b>

	<p><b>Para efectos de este artículo debe declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo.</b></p> <p>10.1 La ampliación de una Estación de Servicio de GLPV debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <p>Tendrá una distancia mayor o igual a 500 metros recorriendo la vía pública en todo el territorio nacional, exceptuando el departamento de Islas de la Bahía en el cual la distancia debe ser mayor o igual 200 metros recorriendo la vía pública a la instalación más próxima; tomando como referencia la distancia entre el punto “A” y el punto “B”, donde el punto “A” es el centro de la estación de servicio en funcionamiento y el punto “B” es el centro de la estación de servicio que se pretende construir, recorriendo la vía pública, tomando como referencia el recorrido de menor distancia entre el punto “A” y el punto “B”; cuando ambas estaciones de servicio comercialicen el mismo tipo de combustible; y una distancia mayor a 200 metros cuando se trate de una estación de servicio de combustibles líquidos y una de GLPV o viceversa. La limitación anterior podrá obviarse en el caso de bulevares, cuyas vías de circulación estén separadas por una mediana y que las estaciones de servicio estén localizadas en las vías opuestas del bulevar. <u>Así mismo no aplicará el presente numeral a aquellos proyectos que encontrándose a una distancia menor que la establecida, acrediten declaración jurada firmada por sus representantes legales manifestando su interés de construir y operar sus estaciones de servicio sin perjuicio de la disposición contenida en el presente numeral.</u></p>
	<p>10.2 El frente del terreno a la vía pública donde se instalará una estación de servicio de combustibles líquidos o GLPV, tendrá una longitud de 35 metros como mínimo.</p>
	<p>10.3 El terreno de la estación de servicio de combustibles líquidos o GLPV en las zonas urbanas debe estar delimitado con la propiedad vecina por un muro de material no inflamable con una altura mínima de dos metros y un espesor mínimo de diez centímetros.</p>
	<p>10.4 En la ubicación de los surtidores se observarán las siguientes especificaciones:</p> <p>10.4.1 El surtidor estará ubicado a una distancia mínima de 4.50 metros a partir del eje de este, al límite de la propiedad con la vía pública.</p> <p>10.4.2 La distancia entre el surtidor y la tienda de consumo debe ser de 6.00 metros.</p> <p>10.4.3 En el caso de estar varios surtidores distribuidos en línea paralela, la distancia mínima entre los ejes de dichas líneas será de 4.00 metros.</p> <p>10.4.4 La construcción adecuada de una instalación será de materiales no inflamables.</p>
<b>16</b>	<p><b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Autentica de firmas (documentos originales privados) y Autentica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b></p>

No.	<p align="center"><b>Requisitos Permiso de Ampliación Estación de Servicio de Combustibles Líquidos.</b></p> <p align="center"><b>Acuerdo Ministerial SEN-001-2020 publicado en fecha 29 de enero del año 2020 en el Diario Oficial La Gaceta y su reforma Acuerdo SEN-119-2022 publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 30 de agosto del año 2022.</b></p> <p align="center"><b>Artículo No. 8</b></p>
1	<p>1.1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.</p> <p>1.2 Solicitud de Permiso de Instalación bajo la figura de Estación de Servicio de Combustibles Líquidos se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.</p>
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	<p>Plan de renovación:</p> <p><b>6.1.</b> Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará,</p> <p><b>6.2</b> Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista.</p> <p><b>6.3</b> La duración prevista indicando si interrumpirá o no la operación del establecimiento;</p> <p><b>6.4</b> Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra.</p> <p align="center"><b>Nota:</b></p> <p align="center"><b>Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado</b></p>
7	Permiso de Construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la ampliación de la obra.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico <a href="mailto:ventanillaunica@sen.hn">ventanillaunica@sen.hn</a> ;
10	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Servicio de Combustibles Líquidos de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12209 – Otras Licencias.</p> <p>Monto: L 25,000.00</p>
11	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en <b>CONCEPTO DE INSPECCIÓN</b> para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Servicio de Combustibles Líquidos.</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12199 – Tasas Varias.</p> <p><b>Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento:</b></p> <p>Francisco Morazán 12,000.00</p> <p>Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00</p> <p>El resto del País L 22,000.00</p>
12	<p><b>En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019</b></p> <p>Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma:</p> <p>Institución: 310 - Secretaría de Energía.</p> <p>Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros.</p> <p>Monto: L 200.00</p>
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. <b>(Estos serán solicitados en cualquier etapa del proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada).</b>
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, <b>toda la información se debe presentar foliada</b> , según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
15	<p><b>Artículo 9.- Requisitos Adicionales para Ampliación de Las Estaciones De Servicio de Hidrocarburos Líquidos. Adicionalmente a la solicitud principal las estaciones de servicio de hidrocarburos líquidos deben acreditar:</b></p> <p><b>Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo.</b></p>

	<p>9.1 Presentar la factura de compra de los tanques que acredite lo siguiente: Los tanques serán nuevos y de doble pared con un aislamiento o espacio intersticial. La pared exterior será de acero tipo ASTM A-36 o equivalente, la pared secundaria puede ser de acero o de otro material certificado, normalmente usado por la industria, tal como uretano, fibra de vidrio o polyester reforzado.</p> <p>9.2 Se instalarán pozos para el monitoreo de fugas, por lo menos en cuatro puntos de la fosa de los tanques</p> <p>9.3 Los tanques serán soterrados a una profundidad mínima de un metro bajo el terreno natural a la brida de llenado. El material de relleno será no corrosivo tal como cascajo, arena limpia o grava.</p> <p>9.4 La brida de llenado será equipada con un compartimiento colector de fugas con capacidad mínima de cinco (5) galones.</p> <p>9.5 Se instalará un sistema de sobrellenado que puede ser una válvula de cierre automático, válvula de flote o alarma de alto nivel.</p> <p>9.6 El sistema de tubería para el manejo de combustible será de doble pared de material certificado para uso de la industria petrolera.</p> <p>9.7 Todos los lugares donde existen uniones, acoples entre los tanques y dispensadores, estarán equipados con un recipiente para contener fugas.</p> <p>9.8 Los dispensadores deben estar equipados con una válvula de cierre automático en caso de impactos o incendio.</p> <p>9.9 Las mangueras deben ser certificadas para el uso de combustibles. Se debe instalar un dispositivo de ruptura accidental.</p> <p>9.10 Se instalará una estación de apagado de emergencia, localizada en un lugar accesible y que pueda cortar la energía eléctrica a todo el sistema, en caso de emergencia.</p> <p>9.11 Presentar croquis detallando las distancias de las estaciones de servicio más cercanas.</p> <p>9.12 Deben contar con un plan de contingencia, en caso de emergencia y el personal debe estar debidamente capacitado.</p>
16	<p><b>Artículo 10.- Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo.</b></p> <p>10.1 La Ampliación de una Estación de Servicio de Hidrocarburos Líquidos y GLPV debe cumplir con las siguientes especificaciones: Tendrá una distancia mayor o igual a 500 metros recorriendo la vía pública en todo el territorio nacional, exceptuando el departamento de Islas de la Bahía en el cual la distancia debe ser mayor o igual 200 metros recorriendo la vía pública a la instalación más próxima; tomando como referencia la distancia entre el punto "A" y el punto "B", donde el punto "A" es el centro de la estación de servicio en funcionamiento y el punto "B" es el centro de la estación de servicio que se pretende construir, recorriendo la vía pública, tomando como referencia el recorrido de menor distancia entre el punto "A" y el punto "B"; cuando ambas estaciones de servicio comercialicen el mismo tipo de combustible; y una distancia mayor a 200 metros cuando se trate de una estación de servicio de combustibles líquidos y una de GLPV o viceversa. La limitación anterior podrá obviarse en el caso de bulevares, cuyas vías de circulación estén separadas por una mediana y que las estaciones de servicio estén localizadas en las vías opuestas del bulevar.</p> <p><b><u>Así mismo no aplicará el presente numeral a aquellos proyectos que encontrándose a una distancia menor que la establecida, acrediten declaración jurada firmada por sus representantes legales manifestando su interés de construir y operar sus estaciones de servicio sin perjuicio de la disposición contenida en el presente numeral.</u></b></p> <p>10.2 El frente del terreno a la vía pública donde se instalará una estación de servicio de combustibles líquidos o GLPV, tendrá una longitud de 35 metros como mínimo.</p> <p>10.3 El terreno de la estación de servicio de combustibles líquidos o GLPV en las zonas urbanas debe estar delimitado con la propiedad vecina por un muro de material no inflamable con una altura mínima de dos metros y un espesor mínimo de diez centímetros.</p> <p>10.4 En la ubicación de los surtidores se observarán las siguientes especificaciones:</p> <p>10.4.1 El surtidor estará ubicado a una distancia mínima de 4.50 metros a partir del eje de este, al límite de la propiedad con la vía pública.</p> <p>10.4.2 La distancia entre el surtidor y la tienda de consumo debe ser de 6.00 metros.</p> <p>10.4.3 En el caso de estar varios surtidores distribuidos en línea paralela, la distancia mínima entre los ejes de dichas líneas será de 4.00 metros.</p> <p>10.4.4 La construcción adecuada de una instalación será de materiales no inflamables.</p> <p><b>En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Auténtica de firmas (documentos originales privados) y Auténtica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.</b></p>