



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

Actividades del mes de Septiembre 2023



No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 6" , se utilizo un tubo de 12" medio lance y 2 Dresser de 12" en Bo. Cabañas	-	10,102.94
2	Reparacion de tuberia de 6" , se utilizo 1 tubo de 6" y una Dresser de 6" en Res. La Gran Villa	-	3,905.86
3	Instalacion de tuberia pvc para abastecer de agua P. a la Orquidea #1,1 tubo de 6",1 codo y 1 dresser 6"	-	4,135.86
4	Cambio e instalacion de tuberia Col.1 de Mayo,se utilizaron 5tubos de 2",5 de 1/2,1 de 2"hg,4 codos de 2"	-	2,196.50
5	Mantenimiento de Pozo e instalacion de equipo en Pozo Apadrinados	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Se realizo reparacion de empalmes dañados en motor de rebombeo en Bo. Martin Fajardo	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Se realizo cambio de lineas dañadas por recalentamiento en panel de control del pozo #2 cañeras	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Se realizo reconexion de sistema electrico para rebombeo de tanque rojo	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios




ING OSCAR SANTOS
GERENTE TÉCNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de septiembre del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Agosto del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 541 (OTE = 347) (OTI= 194)
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 434
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 107

RENDIMIENTO: $\frac{434}{541} \times 100 = 80.2\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	4
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	23
3	NO LE LLEGA EL AGUA	19
4	TUBERIA RIPIADA	42
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	5
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	194
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	6
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	8
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	3
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	2
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	234
		541



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 72
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 59
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 13

RENDIMIENTO: $\frac{59 \times 100}{72} = 82\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	38
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	20
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
		72

ELECTROMECHANICA

- Fecha: 01 de septiembre 2023
 - Revisión de Pozo de Colonia Villa Sol. (1 hora).
 - Revisión de Pozo en Col. La Victoria. (1 hora).
 - Revisión de Pozo Terraplén en Col. La Victoria. (2 horas).
 - Revisión de Pozos sector Cañeras (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 04 septiembre 2023
 - Lavado de vehículo asignado a electromecánica (2 horas).
 - Revisión y limpieza de gabinete de control en pozo km71 (2 horas).
 - Revisión y limpieza en Pozo #1 Pozo #2 del sector Brisas del Calan (2 horas).
 - Revisión y mantenimiento de las bombas del calan (2 horas).

- Fecha: 05 de septiembre de 2023
 - Revisión y mantenimiento de bomba en Linza, sector Dos Caminos (2 horas).
 - Revisión de bomba de Colonia Shalom, sector Dos Caminos (2 horas).
 - Revisión de estación de bombeo Pozo El Rastro #1 y #2 (3 horas).
 - Revisión del rebombeo del Vivero (1 hora).

- Fecha: 06 de septiembre 2023
 - En bodega recogiendo materiales (1 hora).
 - Revisión y limpieza en bomba de Colonia Rosario (1 hora).
 - Revisión de bomba de El Rastro (1 hora).
 - Revisión del Pozo #5, sector Cañeras (2 horas).
 - Revisión del Pozo #6 sector Cañeras (3 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 07 de septiembre 2023
 - Revisión y limpieza en rebombeo del Barrio Miguel Yánez (3 horas).
 - Revisión de Pozo Solís (2 horas).
 - Revisión y mantenimiento de Pozo de Residencial La Gran Villa (3 horas).
- Fecha: 08 de septiembre 2023
 - Extracción y revisión del equipo sumergible en Pozo Apadrinados (4 horas).
 - Revisión en bodega buscando bomba de segunda para instalar en Pozo de Apadrinados (2 horas).
 - En oficina haciendo solicitud de bomba sumergible (1 hora).
 - Revisión de bombeo en el Barrio Miguel Yánez (1 hora).
- Fecha: 09 de septiembre 2023
 - Instalación de equipo sumergible en Pozo de Apadrinados (4 hora).
- Fecha: 10 de septiembre 2023
 - Revisión en estaciones de bombeo Pozo #1 y Pozo #2, sector Cañeras (cuchillas caídas) (3 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 11 de septiembre 2023
 - Haciendo cambios de línea en mal estado de gabinete del control del Pozo #2, sector Cañeras (4 horas).
 - Revisión del Pozo en Colonia Municipal (2 horas).
 - Revisión y mantenimiento del Pozo Terraplen en Colonia La Victoria (2 horas).

- Fecha 12 de septiembre 2023
 - Visita y revisión a Planta de Desechos Solidos en Col. Villa Linda (2 horas).
 - Visita y revisión en bomba de Desechos Solidos en Colonia Llanos de Canada (2 horas).
 - Revisión de estación de bombeo en sector Doscaminos (4 horas).

- Fecha 13 de septiembre 2023
 - En bodega de Bº Martin Fajardo recogiendo materiales (1 hora).
 - Revisión y mantenimiento de la estación de bombeo de Res. La Gran Villa (5 horas).
 - Visita y revisión de la estación de bombeo de El Milagro, sector Dos Caminos. (2 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 14 de septiembre 2023
 - Se Realizó Trabajo en bodega haciendo prueba de arranques y medición de voltage (2 horas)
 - Revisión de las dos bombas de agua Potable en el Rastro Municipal (2 horas)
 - Revisión y limpieza de las Bombas de El Rastro, Sector Calan y se podó el árbol cerca del banco de transformadores de El Calán (4 horas)
- Fecha 18 de Septiembre 2023
 - Se Realizó Trabajo de revisión en los pozos 6, 2 y 1 en Sector Cañeras (4 horas)
 - Limpieza y Revisión de los pozos #3 y #5 Sector Cañeras (4 horas)
- Fecha 19 de Septiembre 2023
 - En bodega Buscando Repuestos. (2 horas)
 - Se Realizo cambio de control de Nivel en pozos De Brisas Del Calan atrás de Kimberly (2 horas)
 - Cambio de lámpara de poste en estación de bombeo de Lomas Del Calan (2 horas).
 - Se Realizo Revisión de pozo de La Col. Victoria Terraplen (2 horas)



Aguas del Valle

- Fecha 20 de Septiembre 2023
 - Se Trabajo en la Bodega Recogiendo Materiales (2 hora).
 - Se Realizó trabajo recogiendo soldadora y pulidora En Residencial Real Del puente(2 horas).
 - Se Realizo Trabajo atendiendo a tecnicos de Equipos Industriales y Revisando Generador En villas del Rio (2 horas).
 - Se Trabajo en el cambio de techo de caseta En Pozo Shalon (2 horas).

- Fecha 21 de Septiembre 2023
 - Se Trabajo en la bodega cargando materiales (3 horas)
 - Se cambio el techo de caseta del Pozo shalon (5 horas)

- Fecha 22 de Septiembre 2023
 - Se Realizó Revision de corto Circuito en pozo de rebombeo de tanque En Barrio Miguel Yanez (2 hora)
 - Revisión de Pozo #3 y #4 del sector Cañera (2 horas).
 - Se realizó revision y Reconecion de capsula capacitador En Rebombeo de Tanque Rojo (3 horas)
 - Trabajando En oficinas llenando el Libro y haciendo Solicitudes (1 hora)



Aguas del Valle

- Fecha 25 de Septiembre 2023
 - En la ferreteria recogiendo Tornillos y Clavos (1 hora)
 - Se Trabajo En la bodega Del Tanque Rojo (1 hora).
 - En Residencial Real Del Puente recogiendo herramientas para elaboración de puerta en Pozo Altos de Santa Fe (2 horas).
 - Trabajando en boquetes de puerta y elaboración de contra marco para puerta en caseta de pozo de alto de santa Fe, Dos caminos (2 horas).

- Fecha 26 de Septiembre 2023
 - Trabajando en armado de puerta para caseta en Altos de Santa Fe (4 horas)
 - Instalando Puerta en alto de Santa Fe (4 horas).

- Fecha 27 de Septiembre 2023
 - En bodega cargando materiales para realizar trabajos de campo (1 hora).
 - Preparación de terreno y materiales para trabajar en caseta (3 horas).
 - Se realizó piso de concreto en caseta de Altos de Santa Fe, Dos Caminos (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 28 de Septiembre 2023
 - En bodega recogiendo materiales para trabajos de campos (1 hora).
 - Cambio e instalación de lámparas nuevas en Hacienda Lempira, en Dos Caminos, sector El Milagro (3 horas).
 - Revisión y cambio de medidor con personal de la ENEE en Pozo #2 sector Cañeras (4 horas).
- Fecha 29 de septiembre 2023
 - En bodega recogiendo material para realizar trabajo en altos de santa fe (1 hora).
 - Trabajo fundiendo acera en caseta en Altos de Santa Fe, Dos Caminos (4 horas)

Trabajo de revision de terraplen en barrio La Victoria (3 horas)

RENDIMIENTO: $\frac{102}{176} \times 100 = 58\%$

Sin otro Particular.

Atte.




Ing. Oscar Santos
Gerente Técnico



Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Reparación de tubería PVC rota de 6". Se utilizó $\frac{1}{2}$ " Lance de 12" y 2 dresser de 12" en Bº Cabañas



- Reparación de tubería PVC de 6". Se utilizó 1 tubo pvc de 6" y 1 dresser de 6" en Res. La gran Villa.





Aguas del Valle

- Instalación y reparación de tubería pvc para abastecer de agua potable a Col. Orquídea #1, se utilizaron 1 tubo pvc de 6", 1 codo de 6" y 1 dresser de 6".



- Cambio e instalación de tubería en la Col. Primero de Mayo, se utilizaron 5 tubos de 2", 5 tubos de 1/2", 1 tubo de 2" HG y 4 codos de 2" x 45.





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de hool y sondeo en Bº Suyapa



- Limpieza y mantenimiento de hool en Col. Tres Reyes.



- Realizando pegue de alcantarillado sanitario en Col. Shalom, sector Dos Caminos.



- Limpieza de hool en Dos caminos.





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Mantenimiento de Pozo e instalación de equipo en Pozo Apadrinados.



- Se realizó cambio de líneas dañadas por recalentamiento en panel de control del Pozo #2 sector Cañeras.



- Se realizó reparación de empalmes dañados en motor de rebombero en Bº Martin Fajardo .



- Se realizó reconexión de sistema eléctrico para rebombero de Tanque Rojo

