



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Enero 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tubo de pvc de 8" en El Milagro, Sector Dos caminos, Se uso 1 tubo de 8" 1 dresser 8", codo de 8x45 y una valvula de aire	5,442.83	
2	Reparacion de tuberia de 6" en Real del Puente, se uso 1 tubo de 6" y 1 dresser de 6"	3,961.20	
3	Reparacion de tuberia de 6" en Dos Caminos, sector El Milagro. Se uso tubo de 6", 1 dresser de 6", valvula de aire de 3/4, 1 hembra de 3/4 y 1 abrazadera de 6 a 1/2	4,212.00	
4	Proyecto Nueva Esperanza, se uso 15 tubos de 8", 4 codos de 8x48, 1 codo de 8x90, 1 alvula de aire de 3/4, 1 abrazadera de 8 a 1/2, 12 bolsas de cemento.	41,250.00	PROYECTO NUEVA ESPEERANZA
5	Revison de bomba extraida del pozo terraplen, Bo. La Victoria	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Se realizo cambio de contactor en pozo La Gran Villa #1	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Limpieza y Cambio de 4 tubos dañados por corrosion de pozo KM 71, bordo del rio.	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Instalacion de motor nuevo en pozo #3 sector cañeras.	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Limpieza de Hole en el Bo. Martin Fajardo.		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Trabajo de limpieza de hole en Bo. El Obelisco		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Enero 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
12	Limpieza de pila de oxidacion de aguas negras en Col. Guadalupe Lopez		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Trabajos de apoyo con la cuadrilla de agua potable en proyecto Nueva Esperanza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de FEBRERO del 2024

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Diciembre del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 359(OTE=138)(OTI=221)
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 299
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 54
- RENDIMIENTO: $\frac{299}{359} \times 100 = 83.3\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	13
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	16
3	NO LE LLEGA EL AGUA	21
4	TUBERIA RIPIADA	38
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	7
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	221
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	1
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	10
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	1
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	1
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	28
	TOTAL	359



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 51
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 29
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 0

RENDIMIENTO: $\frac{29}{51} \times 100 = 93.5\%$
31

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	19
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	14
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
	TOTAL	51



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 02 de ENERO 2023.**

- Se realizó cambio de energía eléctrica en oficinas de agua del valle (8horas).

- **Fecha : 03 de ENERO 2024**

- Se revisó la bomba del pozo el Higo (8horas).

- **Fecha: 05 de ENERO de 2024**

- Realizando trabajo en pozo terraplén Bº La Victoria en mantenimiento en apoyo a Solomon Ochoa (4horas).
- Trabajo de revisión del pozo monte carmel el milagro (2horas).
- Se realizó trabajo de puesta en marcha el equipo del pozo terraplén(2horas)

- **Fecha: 06 de ENERO de 2024**

- Se realizó trabajo en la bodega del Bº Martin fajardo dejando tubería de 10" (1hora).
- Lavando el vehículo de electromecánica (2horas).
- Revisión y puesta en marcha la bomba del pozo Shalom (2horas).
- Se revisó el pozo de altos de Santa Fe Dos Caminos(3horas)

Fecha 09 de ENERO 2024.

- Revisando el pozo del terraplén Bº La Victoria afuera por inversiones Ochoa (5horas).
- Revisando pozo #6 y pozo #3sector cañeras (3horas).



Aguas del Valle

- **Fecha 10 de ENERO 2023.**
- Revisando la bomba extraída de pozo terraplen Bº La Victoria bomba de 60 hp dañada por exceso de grava en el pozo a causa de roptura en el coser(5horas).
- Revisando la bomba de llanos de canada(3horas).
 - **Fecha 11 de ENERO 2024**
 - Revision de la bomba del pozo Gran Villa #2 (2horas).
 - Se realizo movimiento acometida en pozo terraplen para introducir la perforadora para hacer reparacion en el pozo((4horas).
 - Se reviso trabajo realizado en pozo terraplen y reconexion de acometida(2horas)

- **Fecha 12 de ENERO 2023**
 - Se instalo la bomba en pozo terraplen Bº La Victoria(8horas).

- **Fecha 15 de ENERO 2024**
 - Se puso en marcha la bomba de la col. Gran Villa#1(2horas).
 - Se puso en marcha la bomba de la col. Shalon(2horas).
 - Se reviso el pozo de km 71 bordo del rio (2horas).
 - Se reviso y puesta en marcha pozo del Higo(2horas).

- **Fecha 16 de ENERO 2024**
 - Se dejo el vehiculo de Electromecanica al taller(1hora).
 - Revision de bomba col. Gran Villa se decto contractor dañado(2horas).
 - Se subio cuchilla en pozo Linza Dos Caminos(1horas).
 - Se instalo contractor en pozo Gran Villa #1(2horas).
 - Se puso en marcha de pozo Linza Dos Caminos(2horas).

- **Fecha 17 de ENERO 2023.**
- Se recogio el vehiculo de Electromecanica al taller (1hora).
- Se reviso bomba de col. La Orquidea#2(3horas).
- Se instalo equipo en pozo km 71 bordo del rio(4horas).



Aguas del Valle

Fecha 18 de Enero 2024.

- Se realizo trabajo en la bodega de Bº martin fajardo (1hora).
- reviso la bomba del pozo real del puente #1(2horas).
- Se reviso la bomba y se limpio el gabinete de control en pozo de Brisas del Calan atrás de kimberly(5horas).

• Fecha 19 de Enero 2024.

- Revision de estacion de bombeo EN COL. Sinai sector Milagros(3horas).
- Revision de estacion de bombeo pozo apadrinados(1hora).
- Revision de estacion de bombeo en pozo #6 y pozo#5 sector cañeras(4horas).

• FECHA 22 de Enero 2024.

- Revision de estacion de bombeo km71 atrás del rio(2horas).
- Se reviso la estacion de bombeo de col. Villa del rio(2horas).
- Se reviso el pozo Llanos de Canada(4horas).

• Fecha 23 de Enero 2024.

- Se reviso la estacion de bombeo de la col. Gran villa #1 y #2(4horas).
- Se trabajo en revision de pozos #2 ,pozo#3sector cañeras(4horas).

Fecha 24 de Enero 2024.

- Se trabajo en pozo #1 sector cañeras(4hoeras).
- Se reviso los pozos sector Milagros(4horas).



Aguas del Valle

Fecha 25 de Enero 2024.

- Se trabajo en revision del pozo #2 sector cañeras col. La Gran Villa falla en el contador (2horas).
- Se reviso el pozo #3 sector cañeras(2horas).
- Se reviso el rebombero del Vivero(4horas).

Fecha 26 de Enero 2024.

- Se trabajo en revision de estacion de bombeo terraplen Bº la Victoria,pozo#1 de col. Llanos de Canada(4horas).
- Se trabajo en extraccion de equipo sumergible en pozo#3 sector cañera(4horas).

Fecha 29 de Enero 2024.

- Se trabajo en evaluacion de empalmar el motor (4horas).
- Se instalo el equipo sumergible en pozo#3 sector(4horas) .

Fecha 30 de Enero 2024.

- Se trabajo en revision del pozo #1y pozo #2de la colonia gran villa con personal de la ENEerealizando cambio de medicion(4horas).
- Se reviso bomba del pozo#3 sector cañeras y pozo la victoria(4horas).



Aguas del Valle

Fecha 31 de Enero 2024.

- Se trabajo en revision estacion de bombeo en col. Laniea dos caminos(con personal de la ENEE revisando medicion)(2horas).
- Realizo trabajo de revision de caudal de agua en pozo de col. Apadrinados sector milagros(3horas).
- Se reviso el pozo #1 sector Gran Villa(3horas).

RENDIMIENTO: $\frac{136}{176} \times 100 = 77.27\%$

Sin otro Particular.



Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE


- Reparación de tubo PVC de 8" en El Milagro, Dos Caminos. Se utilizó 1 tubo pvc de 8", 1 dresser de 8", 1 codo de 8x45 y 1 válvula de aire.



- Reparación de tubo de 6" en Real del Puente. Se usó 1 tubo de 6" y 1 dresser de 6".



- Reparación de tubería de 6" en Dos Caminos, sector El Milagro. Se usó tubo de 6", 1 dresser de 6", válvula de aire de $\frac{3}{4}$ ", 1 hembra de $\frac{3}{4}$ " y 1 abrazadera de 6 a 1/2.



- Proyecto Nueva Esperanza, se usó 15 tubos de 8", 4 codos de 8x45, 1 codo de 8x90, 1 válvula de aire de $\frac{3}{4}$ ", 1 abrazadera de 8 a 1/2, 12 bolsas de cemento.





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de hool en el Bº Martin Fajardo.



- Trabajos de limpieza de hool en Bº El Obelisco.



- Limpieza de pila de oxidación de aguas negras en Col. Guadalupe López.



- Trabajos de apoyo con la cuadrilla de agua potable en proyecto Nueva Esperanza.






Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Revisión de bomba extraída del Pozo Terraplén, Bº La Victoria.



- Se realizo cambio de contactor en Pozo La Gran Villa #1.



- Limpieza y cambio de 4 tubos dañados por corrosión de Pozo KM 71, bordo del río.



- Instalacion de motor nuevo en Pozo #3 sector Cañeras.

