

**DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS**



**LICITACIÓN PÚBLICA
No.23/2023**

CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVICIOS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP), CERTIFICADO TIER III, LOCALIZADO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, UBICADO EN EL BULEVAR FUERZAS ARMADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: LOTE No.1: SISTEMA ELÉCTRICO, LOTE No.2: SISTEMA HVAC (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO), LOTE No.3: SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y LOTE No.4: SISTEMA BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS), INCLUYENDO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO DEL LICENCIAMIENTO Y B. SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO DEL LICENCIAMIENTO PARA: LOTE No.5: DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (DCIM)

Fuente de financiamiento: fondos nacionales

Tegucigalpa, septiembre de 2023

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Índice de Cláusulas

A.	Generalidades	4
1.	Alcance de la licitación	4
2.	Fuente de fondos	4
3.	Fraude y corrupción	4
4.	Oferentes elegibles	4
5.	Elegibilidad de los bienes y servicios conexos	6
B.	Contenido de los documentos de licitación	6
6.	Secciones de los documentos de licitación	6
7.	Aclaración de los documentos de licitación	7
8.	Enmienda a los documentos de licitación	7
C.	Preparación de las Ofertas	7
9.	Costo de la oferta	7
10.	Idioma de la oferta	7
11.	Documentos que componen la oferta	7
12.	Formulario de oferta y lista de precios	8
13.	Ofertas alternativas	8
14.	Precios de la oferta y descuentos	8
15.	Moneda de la oferta	9
16.	Documentos que establecen la elegibilidad del oferente	9
17.	Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes y servicios conexos	10
18.	Documentos que establecen la conformidad de los bienes y servicios conexos	10
19.	Documentos que establecen las calificaciones del oferente	10
20.	Período de validez de las ofertas	11
21.	Garantía de mantenimiento de la oferta	11
22.	Formato y firma de la oferta	12
D.	Presentación y Apertura de las Ofertas	12
23.	Presentación, sello e identificación de las ofertas	12
24.	Plazo para presentar las ofertas	13
25.	Ofertas tardías	13
26.	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas	13
27.	Apertura de las ofertas	14
E.	Evaluación y Comparación de las Ofertas	15
28.	Confidencialidad	15

29.	Aclaración de las ofertas	15
30.	Cumplimiento de las ofertas	15
31.	Diferencias, errores y omisiones.....	16
32.	Examen preliminar de las ofertas.....	16
33.	Examen de los términos y condiciones; evaluación técnica	17
34.	Conversión a una sola moneda.....	17
35.	Preferencia nacional.....	17
36.	Evaluación de las ofertas	17
37.	Comparación de las ofertas	18
38.	Poscalificación del oferente	18
39.	Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas .	18
40.	Declaración de Licitación Desierta o Fracasada	19
F.	Adjudicación del Contrato.....	19
41.	Criterios de adjudicación	19
42.	Derecho del comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación.....	19
43.	Notificación de adjudicación del contrato	19
44.	Firma del contrato.....	20
45.	Garantía de cumplimiento del contrato	21

Sección I. Instrucciones a los Oferentes	
A. Generalidades	
1. Alcance de la licitación	1.1 El comprador indicado en los Datos de la Licitación (DDL) emite estos documentos de licitación para la adquisición de los bienes y servicios conexos especificados en la Sección VI, Lista de Requisitos. El nombre y número de identificación de esta Licitación Pública Nacional (LPN) para adquisición de bienes están especificados en los DDL. El nombre, identificación y número de lotes están indicados en los DDL. 1.2 Para todos los efectos de estos documentos de licitación: (a) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo electrónico) con prueba de recibido. (b) “Día” significa día calendario.
2. Fuente de fondos	2.1 La contratación a que se refiere esta licitación se financiará con recursos provenientes de la(s) fuente(s) de financiamiento especificada(s) en los DDL.
3. Fraude y corrupción	3.1 El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. 3.2 Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre dos o más oferentes, las respectivas ofertas no serán consideradas, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que éstos hubieren incurrido. 3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.
4. Oferentes elegibles	4.1 Podrán participar en esta licitación todas las empresas que teniendo plena capacidad de ejercicio, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes: (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas. (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados.

	(c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República. (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva. (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato. (f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco. (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación. (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa. 4.2 Las ofertas presentadas por un consorcio constituido por dos o más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) La oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios. (b) Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.
--	---

	(c) Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros del consorcio. (d) La ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado. (e) Con la oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas las partes. 4.3 Los oferentes deberán proporcionar al contratante, evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la Cláusula 11.1 de las IAO, cuando el contratante razonablemente la solicite.
5. Elegibilidad de los bienes y servicios conexos	5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato pueden tener su origen en cualquier país.
B. Contenido de los documentos de licitación	
6. Secciones de los documentos de licitación	6.1 Los documentos de licitación están compuestos por las partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas secciones que a continuación se indican y deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO. PARTE 1 – Procedimientos de Licitación • Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). • Sección II. Datos de la Licitación (DDL). • Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. • Sección IV. Formularios de la Oferta. • Sección V. Países Elegibles. PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios • Sección VI. Lista de Requerimientos. PARTE 3 – Contrato • Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC). • Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC). • Sección IX. Formularios del Contrato. 6.2 El llamado a licitación, emitido por el comprador no forma parte de los documentos de licitación. 6.3 El comprador no se responsabiliza por la integridad de los documentos de licitación y sus enmiendas, de no haber sido obtenidos directamente del comprador. 6.4 Es responsabilidad del oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los documentos de licitación. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en los documentos de licitación puede constituir causal de rechazo de la oferta.

7. Aclaración de los documentos de licitación	7.1 Todo aquel que haya obtenido de manera oficial los documentos de licitación que requiera alguna aclaración sobre los documentos de licitación, deberá comunicarse con el comprador por escrito a la dirección del comprador que se suministra en los DDL. El comprador responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba por lo menos el número de días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas indicado en los DDL. El comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen adquirido los documentos de licitación directamente del comprador. 7.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HondusCompras”, (www.honduscompras.gob.hn). 7.3 Si como resultado de las aclaraciones, el comprador considera necesario enmendar los documentos de licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Subcláusula 24.2, de las IAO.
8. Enmienda a los documentos de licitación	8.1 El comprador podrá en cualquier momento, antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas, enmendar los documentos de licitación mediante la emisión de una enmienda. 8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral de los documentos de licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los documentos de licitación directamente del comprador. 8.3 Las enmiendas a documentos de licitación se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HondusCompras”, (www.honduscompras.gob.hn). 8.4 El comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAO.
C. Preparación de las Ofertas	
9. Costo de la oferta	9.1 El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y el comprador no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación.
10. Idioma de la oferta	10.1 La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el oferente y el comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que los apartes pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al español. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.
11. Documentos que componen la oferta	11.1 La oferta estará compuesta por los siguientes documentos: (a) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO.

	(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO. (c) Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. (d) Evidencia documentada, de conformidad con la cláusula 16 de las IAO, que establezca que el oferente es elegible para presentar una oferta. (e) Evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, que certifique que los bienes y servicios conexos que proporcionará el oferente son de origen elegible. (f) Evidencia documentada, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO, que establezca que los bienes y servicios conexos se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación. (g) Evidencia documentada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, que establezca que el oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. (h) Cualquier otro documento requerido en los DDL.
12. Formulario de oferta y lista de precios	12.1 El oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada. 12.2 El oferente presentará la lista de precios de los bienes y servicios conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
13. Ofertas alternativas	13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas.
14. Precios de la oferta y descuentos	14.1 Los precios y descuentos cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios. Si una lista de precios detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que los precios están incluidos en los precios de otros artículos. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en la lista de precios, se asumirá que no está incluido en la oferta y de considerarse que la oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 14.3 El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. 14.4 El oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta. 14.5 Las expresiones DDP (DeliveredDutyPaid: Entregado Derechos Pagados, lugar de destino convenido), DPA (Delivered At Place:

	Entrega en lugar de destino convenido) y otros términos afines, se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional (www.iccwbo.org), según se indique en los DDL. Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de lista de precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al comprador la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del comprador para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Asimismo, el oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Los precios deberán registrarse de la siguiente manera: (i) El precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en Honduras especificado en los DDL, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes. (ii) Todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue Honduras a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato al oferente. 14.6 Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo. 14.7 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO, el llamado a licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). A menos que se indique lo contrario en los DDL, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un contrato, deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.
15. Moneda de la oferta	15.1 El oferente cotizará en lempiras, salvo que en los DDL se indique que los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En tal caso, los oferentes que deseen que se les pague en varias monedas, deberán cotizar su oferta en esas monedas, pero no podrán emplear más de tres monedas además del lempira.
16. Documentos que establecen la elegibilidad del oferente	16.1 Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, los oferentes deberán completar el formulario de oferta, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

17. Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes y servicios conexos	17.1 No se requiere presentar documentos para establecer elegibilidad de los bienes y servicios conexos.
18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes y servicios conexos	18.1 Con el fin de establecer la conformidad de los bienes y servicios conexos, los oferentes deberán proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada acreditando que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección VI, Lista de Requisitos. 18.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo, demostrando conformidad sustancial de los bienes y servicios conexos con las especificaciones técnicas. De ser procedente, el oferente incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en los requisitos de los bienes y servicios. 18.3 Los oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes durante el período indicado en los DDL, a partir del inicio de la utilización de los bienes por el comprador. 18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido el comprador en los requisitos de los bienes y servicios, son solamente descriptivas y no restrictivas. Los oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos, siempre y cuando demuestren a satisfacción del comprador, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en los requisitos de los bienes y servicios.
19. Documentos que establecen las calificaciones del oferente	19.1 La evidencia documentada de las calificaciones del oferente para ejecutar el contrato, si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del comprador: (a) Que, si se requiere en los DDL, el oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados en Honduras, deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. (b) Que, si se requiere en los DDL, en el caso de un oferente que no está establecido comercialmente en Honduras, el oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un Agente en Honduras equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las condiciones del contrato y/o las Especificaciones Técnicas.

	(c) Que el oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
20. Período de validez de las ofertas	20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el comprador. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el comprador por incumplimiento. 20.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el comprador podrá solicitarles a los oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. La garantía de mantenimiento de la oferta también deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su garantía de mantenimiento de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAO. 20.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de validez de la oferta, el precio del contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.
21. Garantía de mantenimiento de la oferta	21.1 El oferente deberá presentar como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de la oferta. 21.2 La garantía de mantenimiento de la oferta será por el porcentaje estipulado en los DDL y denominada en lempiras. En caso de que la oferta se presente en moneda diferente, a los fines del cálculo de la garantía de mantenimiento de la oferta, estas se convertirán en lempiras a la tasa de cambio aplicable según la cláusula 34.1 de las IAO. 21.3 La garantía de mantenimiento de la oferta deberá: (a) Ser presentada en original (no se aceptarán copias). (b) Permanecer válida por un período que expire 30 días después de la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde. 21.4 La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser: (a) Garantía bancaria emitida por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (b) Fianza emitida por una institución debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (c) Cheque certificado; bonos del estado representativos de obligaciones de deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

	21.5 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una garantía de mantenimiento de la oferta que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el comprador por incumplimiento. 21.6 La garantía de mantenimiento de la oferta de los oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas, será devuelta inmediatamente después de que el oferente seleccionado suministre su garantía de cumplimiento. 21.7 La garantía de mantenimiento de la oferta se podrá hacer efectiva si: (a) El oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el oferente en la oferta; o (b) El oferente seleccionado no acepta las correcciones al precio de su oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; (c) Si el oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) Firmar el contrato; o (ii) Suministrar la garantía de cumplimiento solicitada. 21.8 La garantía de mantenimiento de la oferta de un consorcio deberá ser emitida en nombre del consorcio que presenta la oferta, o según se indique en los DDL.
22. Formato y firma de la oferta	22.1 El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 11 de las IAO y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el oferente deberá presentar el número de copias de la oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 22.2 El original y todas las copias de la oferta deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente. 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta.
D. Presentación y Apertura de las Ofertas	
23. Presentación, sello e identificación de las ofertas	23.1 Los oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los oferentes que presenten sus ofertas por correo o las entreguen personalmente incluirán el original y cada copia de la oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres conteniendo el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre. El resto del procedimiento será de acuerdo con la Subcláusula 23.2 de las IAO.

	23.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) Llevar el nombre y la dirección del oferente. (b) Estar dirigidos al comprador y llevar la dirección que se indica en la Subcláusula 24.1 de las IAO. (c) Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la Cláusula 1.1 de las IAO y cualquier otra identificación que se indique en los DDL y (d) Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas, especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el comprador no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
24. Plazo para presentar las ofertas	24.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el comprador en la dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican en los DDL. 24.2 El comprador podrá a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda a los documentos de licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del comprador y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.
25. Ofertas tardías	25.1 El comprador no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas, en virtud de la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el comprador después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al oferente remitente sin abrir.
26. Retiro, sustitución y modificación de las ofertas	26.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado y deberá incluir una copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la Subcláusula 22.2 (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser: (a) Presentadas de conformidad con las cláusulas 22 y 23 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y (b) Recibidas por el comprador antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. 26.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

	26.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.
27. Apertura de las ofertas	27.1 El comprador llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL. El procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas, es el indicado en la Cláusula 23.1 de las IAO. 27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN” se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas. 27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u ofertas alternativas; la existencia de la garantía de mantenimiento de la oferta; y cualquier otro detalle que el comprador considere pertinente. Solamente los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el acto de apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO. 27.4 El comprador preparará un acta del acto de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la garantía de mantenimiento de la oferta. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del acta será distribuida a los oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo y será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente. Una copia del acta de aperturas será publicada en el sistema HonduCompras.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas	
28. Confidencialidad	28.1 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. 28.2 Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al comprador en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta. 28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un oferente desea comunicarse con el comprador sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
29. Aclaración de las ofertas	29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, el comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones sobre su oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por oferentes cuando no sea en respuesta a una solicitud del comprador. La solicitud de aclaración por el comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.
30. Cumplimiento de las ofertas	30.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, el comprador se basará en el contenido de la propia oferta. 30.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes y servicios conexos especificados en el contrato; o (b) Limita de una manera sustancial, contraria a los documentos de licitación, los derechos del comprador o las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o (c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación. 30.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, deberá ser rechazada por el comprador y el oferente no podrá

	ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.
31. Diferencias, errores y omisiones	31.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, el comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando esta no constituya una desviación significativa. 31.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación, el comprador podrá solicitarle al oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta. Si el oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada. 31.3 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los documentos de licitación, el comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: (a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que hubiere un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; (b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; (c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 31.4 Si el oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.
32. Examen preliminar de las ofertas	32.1 El comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo. 32.2 El comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltase, la oferta será rechazada. (a) Formulario de oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAO; (b) Lista de precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAO; y

	(c) Garantía de mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Subcláusula 21 de las IAO.
33. Examen de los términos y condiciones; evaluación técnica	33.1 El comprador examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 33.2 El comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los documentos de licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa. 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el comprador establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la oferta será rechazada.
34. Conversión a una sola moneda	34.1 Para efectos de evaluación y comparación, el comprador convertirá todos los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas a lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente 28 días antes de la fecha de apertura de ofertas.
35. Preferencia nacional	35.1 En caso de que en esta licitación se presenten ofertas de empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento. 35.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato nacional.
36. Evaluación de las ofertas	36.1 El comprador evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación. 36.2 Para evaluar las ofertas, el comprador utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 36.3 Al evaluar las ofertas, el comprador considerará lo siguiente: (a) El precio cotizado de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO; (b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAO; (c) El ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO; (d) Ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación especificados en los DDL de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;

	(e) Ajustes debidos a la aplicación de un margen de preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO. 36.4 Al evaluar una oferta el comprador excluirá y no tendrá en cuenta: (a) Los impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos en Honduras sobre los bienes si el contrato es adjudicado al oferente; (b) Ninguna disposición por ajuste de precios durante el período de ejecución del contrato, si estuviese estipulado en la oferta. 36.5 La evaluación de una oferta requerirá que el comprador considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los bienes y servicios conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos especificados de conformidad con la Subcláusula 36.3 (d) de las IAO. 36.6 Si así se indica en los DDL, estos documentos de licitación permitirán que los oferentes coticen precios separados por uno o más lotes y permitirán que el comprador adjudique uno o varios lotes a más de un oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
37. Comparación de las ofertas	37.1 El comprador comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.
38. Poscalificación del oferente	38.1 El comprador determinará, a su entera satisfacción, si el oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente con la oferta, está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del oferente que este ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO. 38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del contrato al oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la oferta del oferente, en cuyo caso el comprador procederá a determinar si el oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
39. Derecho del comprador a aceptar	39.1 El comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso licitatorio y de rechazar todas las ofertas en

cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas	cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiriera responsabilidad alguna ante los oferentes.
40. Declaración de Licitación Desierta o Fracasada	40.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL. 40.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando: a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; b) Las ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado o el Pliegos de Condiciones; c) Se comprueba la existencia de colusión; d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios considerablemente superiores al presupuesto estimado por la administración; e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones, motines, desorden social, naufragio e incendio.
F. Adjudicación del Contrato	
41. Criterios de adjudicación	41.1 El comprador adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación, siempre y cuando el comprador determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
42. Derecho del comprador a variar las cantidades en el momento de la adjudicación	42.1 Al momento de adjudicar el contrato, el comprador se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los bienes y servicios conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de Requisitos , siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados en los DDL y no altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de licitación.
43. Notificación de adjudicación del contrato	43.1 Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el comprador notificará por escrito a todos los oferentes. 43.2 El comprador publicará en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HondusCompras” (www.honduscompras.gob.hn), los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii)

	nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al comprador explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El comprador, después de la adjudicación del contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones. 43.3 El adjudicatario deberá presentar, previo a su contratación, entre otros, lo siguiente: (a) Constancia de Servicio de Administración de Rentas de Honduras (antes DEI), de no haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos (2) o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco (5) años; (b) Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración; (c) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, de encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones a dicho instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social; (d) Constancia de la ONCAE, de estar inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado; (e) Constancia de cumplir con el pago del salario mínimo y demás derechos laborales extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en caso de que la contratación haga uso intensivo de personal sujeto a pagos de salario mínimo como por ejemplo, servicio de seguridad y limpieza.
44. Firma del contrato	44.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el comprador enviará al oferente seleccionado el contrato y las condiciones especiales del contrato. 44.2 El oferente seleccionado tendrá un plazo de 30 días después de la fecha de recibo del contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al comprador. 44.3 Cuando el oferente seleccionado suministre el contrato firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el comprador informará inmediatamente a cada uno de los oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

45. Garantía de cumplimiento del contrato	45.1 Dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del comprador, el oferente seleccionado deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de garantía de cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el comprador. El comprador notificará inmediatamente el nombre del oferente seleccionado a todos los oferentes no favorecidos y les devolverá las garantías de mantenimiento de la oferta de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO. 45.2 Si el oferente seleccionado no cumple con la presentación de la garantía de cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta. En tal caso, el comprador podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y que el comprador determine que está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
---	--

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los servicios que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

CLÁUSULA EN LAS IAO	A. Disposiciones Generales
IAO 1.1	El comprador es: Banco Central de Honduras (BCH). El nombre y número de identificación de la LPN es: LICITACIÓN PÚBLICA No.23/2023 Contratación por lotes de los servicios para el Centro de Cómputo Primario (CCP), certificado TIER III, localizado en el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República, por el período comprendido del 12 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2026, según detalle siguiente: A. Mantenimiento Preventivo y Correctivo para: Lote No.1: Sistema Eléctrico, Lote No.2: Sistema HVAC (por sus siglas en inglés calefacción, ventilación y aire acondicionado), Lote No.3: Sistema de Detección y Extinción Contra Incendios y Lote No.4: Sistema Building Management System (BMS), incluyendo Soporte y Actualización del Producto del Licenciamiento y B. Soporte Técnico y Actualización del Producto del Licenciamiento para: Lote No.5: Data Center Infrastructure Management (DCIM).
IAO 2.1	La contratación a que se refiere esta licitación se financiará con recursos provenientes de fondos propios del Banco Central de Honduras.
	B. Contenido de los documentos de licitación
IAO 7.1	Para aclaraciones de los pliegos, solamente, la dirección del comprador es: Atención: Licenciada Fanny Marisabel Turcios Barrios, Secretaria a.i. de la Comisión de Compras y Evaluación y Jefe a.i. del Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales/Banco Central de Honduras. Dirección: Noveno (9^{no}) nivel del edificio del BCH, Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República. Código Postal:3165 País: Honduras Teléfono: (504) 2216-0700/ 22161000, extensión 10902 Dirección de correo electrónico: adquisiciones@bch.hn En el caso que los oferentes encuentren discrepancias y/u omisiones en este pliego de condiciones o tengan dudas sobre su significado, deberán notificarlas por escrito a la Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación del BCH, a más tardar quince (15) días calendario antes de la fecha de recepción, apertura y análisis de las ofertas indicada en el aviso de licitación. El BCH dará respuesta escrita a las consultas recibidas, por lo tanto, a ningún participante se le formularán aclaraciones verbales sobre los documentos de

	licitación. Las consultas y sus respectivas respuestas se harán del conocimiento de los demás oferentes, por parte de la Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación. Los errores en las ofertas, cualesquiera que éstos sean, correrán por cuenta y riesgo del oferente.															
IAO 7.2	Si el BCH necesitase hacer aclaraciones a este pliego de condiciones, el Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación, previa consulta a las jefaturas de las dependencias involucradas en el proceso, elaborará los respectivos agregados que serán entregados por la vía más rápida posible a los oferentes que retiren dicho pliego de condiciones. Todas las aclaraciones a este pliego, si las hubiere, siempre y cuando las mismas no se consideren información reservada, de conformidad con la Resolución emitida por el IAIP, serán publicadas oportunamente en el portal de honducompras.gob.hn en la dirección electrónica www.honducompras.gob.hn y en www.bch.hn/acerca-del-bch/adquisiciones-y-contrataciones/adquisiciones															
IAO 8.3	Si el BCH necesitase ampliaciones a este pliego de condiciones, la Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación, previa consulta a las jefaturas de las dependencias involucradas en el proceso, elaborará los respectivos agregados que serán entregados por la vía más rápida posible a los oferentes que retiren dicho pliego de condiciones. Las modificaciones y ampliaciones al pliego de condiciones será comunicadas por medio del addendum que corresponda; el cual será publicado en el portal de honducompras.gob.hn, en la dirección electrónica www.honducompras.gob.hn y en https://www.bch.hn/acerca-del-bch/adquisiciones-y-contrataciones/adquisiciones; siempre y cuando las mismas no se consideren información reservada, de conformidad con la Resolución emitida por el IAIP.															
	C. Preparación de las Ofertas															
IAO 10.1	Las ofertas, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta deberán redactarse en idioma español.															
IAO 11.1(h)	Con el propósito de realizar una evaluación objetiva de los licitantes y de las ofertas recibidas de éstos, se requiere que las propuestas sean desglosadas y presentadas de la siguiente forma: <table><tr><th>Tipo de documentación</th><th>Forma de documentación</th><th>Cantidad de sobres</th></tr><tr><td>Legal</td><td>Original y copia</td><td>2 sobres separados</td></tr><tr><td>Técnica</td><td>Original y archivo digital (CD o USB) con los documentos en formato PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)</td><td>1 sobre separado, que incluya el documento original y el archivo digital</td></tr><tr><td>Económica</td><td>Original</td><td>1 sobre separado</td></tr><tr><td colspan="2">Total a presentar</td><td>4 sobres separados y 1 archivo digital (incluido en el sobre de la documentación técnica)</td></tr></table>	Tipo de documentación	Forma de documentación	Cantidad de sobres	Legal	Original y copia	2 sobres separados	Técnica	Original y archivo digital (CD o USB) con los documentos en formato PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)	1 sobre separado, que incluya el documento original y el archivo digital	Económica	Original	1 sobre separado	Total a presentar		4 sobres separados y 1 archivo digital (incluido en el sobre de la documentación técnica)
Tipo de documentación	Forma de documentación	Cantidad de sobres														
Legal	Original y copia	2 sobres separados														
Técnica	Original y archivo digital (CD o USB) con los documentos en formato PDF con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)	1 sobre separado, que incluya el documento original y el archivo digital														
Económica	Original	1 sobre separado														
Total a presentar		4 sobres separados y 1 archivo digital (incluido en el sobre de la documentación técnica)														

	i. Los documentos que se presenten en fotocopias, deberán estar autenticados por Notario. ii. Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentación legal, técnica y oferta económica, así como los documentos que se presenten durante el período de subsanación, deben numerarse en forma correlativa y todas sus hojas deberán ser firmadas por el Representante Legal del oferente, conforme lo dispuesto en el Artículo 111 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. iii. Los documentos extendidos fuera del país, deben cumplir con el proceso de legalización requerido tanto en el extranjero como en Honduras, pudiendo presentarse debidamente apostillados según el país de origen; asimismo, todo documento presentado en otro idioma deberá ser traducido al idioma español; dicha traducción deberá contar con el visto bueno de la Sección de Traducciones de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Se exceptúan de lo anterior las apostillas, las cuales podrán ser emitidas en la lengua oficial de la autoridad que las expida. iv. De conformidad con el Artículo 4 de la Ley de Simplificación Administrativa, no se exigirá de los oferentes certificaciones, constancias u otros documentos para acreditar extremos que consten en el Registro de Proveedores que para tal efecto lleva el Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales del Banco Central de Honduras o en el Registro de Proveedores y Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), salvo cuando hubieren sufrido modificaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, para lo cual se requerirá que el oferente haga el correspondiente señalamiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. v. No se aceptarán constancias de tener en trámite cualquiera de los documentos requeridos en el numeral 1.4 siguiente de este pliego de condiciones, exceptuando el caso referido en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. vi. De requerir copias y firmas de documentos, debe cumplirse lo señalado en el Artículo 40 del Reglamento del Código del Notariado que establece: “El Notario podrá autenticar fotocopias de distintos documentos en un solo certificado de autenticidad, siempre que sean utilizadas para la misma gestión. Sin embargo, no podrán autenticarse firmas y fotocopias de documentos en un mismo certificado”. NOTA: Se requiere presentar la documentación legal y técnica, en el mismo orden en que se detalla en este pliego de condiciones.
--	--

1. DOCUMENTACIÓN LEGAL

La documentación requerida se deberá presentar según el detalle siguiente:

1.1 La persona que actúe como comerciante individual o representante, distribuidor o agente de casas extranjeras, debe presentar la documentación indicada en los incisos a), b), c), e), f), g), h), i) y j), del **numeral 1.4** siguiente de este pliego de condiciones.

1.2 La persona jurídica que actúe por sí misma o como representante, distribuidor o agente de casas extranjeras, debe presentar la documentación indicada en los incisos a), b), d), e), f), g), h), i) y j) del **numeral 1.4** siguiente de este pliego de condiciones.

1.3 Los consorcios:

- a) Deberán presentar la documentación indicada en los incisos d), f), g) e i) del **numeral 1.4** para cada una de las empresas que integran el consorcio (capacidad de ejercicio).
- b) En el caso de la documentación indicada en los incisos h) y j) del **numeral 1.4**, únicamente deberán presentarla las empresas nacionales que integren el Consorcio.
- c) Al menos una de las empresas nacionales que integren el consorcio deberá presentar la documentación indicada en los incisos a) y b) del **numeral 1.4** y en el caso del literal e) referente a la condición de distribuidor, agente o representante de casa extranjera, la acreditación será requerida a una sola empresa, en el caso que aplique.

1.4 Listado de documentación obligatoria requerida:

- a) Fotocopia de la Constancia de inscripción del Registro de Proveedores del Estado que evidencie que el oferente está inscrito en el Registro de Proveedores y Contratistas dependiente de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
- b) Fotocopia del carné vigente que evidencie que el oferente está inscrito en el Registro de Proveedores del Banco Central de Honduras, de conformidad con lo establecido en el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
- c) Fotocopia de la Escritura Pública de Comerciante Individual debidamente inscrita en el Registro Mercantil de su domicilio.

	d) Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad Mercantil, acreditando personería jurídica y copia de sus reformas, si las hubiere, todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. En el caso de una sociedad domiciliada con arreglo a leyes extranjeras, deberá presentar la documentación que le acredite para ejercer el comercio en la República de Honduras, tomando en consideración lo indicado en el Artículo 310 del Código de Comercio, respecto a que las sociedades mercantiles constituidas en el extranjero podrán incorporarse en Honduras según los requisitos señalados en el Artículo 55 de la Ley para la Promoción y Protección de la Inversión. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la empresa extranjera podrá acreditar la capacidad de ejercicio con la presentación del documento que acredite su constitución en el país de origen, debidamente legalizado, pero deberá cumplir con el requisito que le acredite para ejercer el comercio en el país antes de que se produzca la adjudicación. e) Documento que acredite su condición de distribuidor, agente o representante de casa extranjera, en el que se detallen las facultades conferidas. Dicho documento, en caso de ser extendido en el extranjero, deberá presentarse debidamente legalizado para que surta efectos en la República de Honduras o presentar poder de representación, en cuyo caso deberá estar inscrito en el Registro Mercantil; o en su defecto, Certificación de la Resolución emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, en que se acredite la calidad de representante y/o distribuidor, debiendo acompañar copia de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. No se exigirá el cumplimiento de este inciso a la persona natural o jurídica que oferte bienes de origen extranjero y que actúe por sí misma, si no existiese representante o distribuidor de los bienes a importarse, extremo que deberá ser legalmente acreditado por el oferente. (En caso que sea requerido, ver especificaciones técnicas) f) Fotocopia Documento Nacional de Identificación (DNI), Pasaporte o Carné de Residencia, si es extranjero, del Representante Legal o Apoderado de la empresa, o comerciante individual, según sea el caso. g) Fotocopia del Poder General de Administración o Representación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente, o indicar que dicho poder está contenido en la Escritura Pública de Constitución de la empresa o sus reformas por ser inherente al cargo de Gerente General, Presidente del Consejo de Administración o cualquier otro cargo que ostente la representación legal de la empresa. En el caso de los Consorcios, además del requisito anterior, deberá presentar un Acuerdo de Consorcio, indicando la designación de un representante con
--	---

	facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato respectivo. h) Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica extendida por el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), donde se acredite su solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias; misma que será verificada en la página web del SAR, por lo que no requerirá ser autenticada. i) Una (1) Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal de la sociedad, cuya firma deberá estar debidamente autenticada por Notario, indicando lo siguiente: i. Que tanto él como su representada, no están comprendidos en los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. <i>Si fuere un consorcio, la Declaración Jurada deberá comprender a cada uno de los integrantes.</i> ii. Que tanto él como su representada y los socios de esta, no están comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones, ni situaciones irregulares a que se refiere la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y demás legislación que rige la materia. iii. Que tanto él como su representada están enterados y aceptan todas y cada una de las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas en este pliego de condiciones. <i>Si se tratase de oferentes extranjeros, deberán formular manifestación expresa de someterse a las leyes y en su caso, a la jurisdicción de los tribunales nacionales.</i> iv. Que tanto él como su representada se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad sobre la información, documentación e instalaciones del Banco Central de Honduras a las que tenga acceso. Nota: No se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en los subnumerales c), d), f) y g) de este apartado, cuando el oferente presente constancia de estar inscrito en el Registro de Proveedores de la ONCAE, en cuyo caso acompañará a su oferta una Declaración Jurada suscrita por el representante legal, cuya firma deberá estar debidamente autenticada por Notario, relativa a la vigencia de los datos que consten en el Registro de Proveedores y Contratistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, si se hubiese producido alguna modificación o sustitución de cualquier dato que conste en el Registro de Proveedores de la ONCAE, deberá hacerse constar en la indicada Declaración, asimismo,
--	---

	presentar los documentos correspondientes relativos a dicha modificación o sustitución. j) El oferente que resulte adjudicado y previo a la suscripción del Contrato, deberá presentar la siguiente información, misma que debe estar vigente al momento de su presentación: i. Fotocopia del Registro Tributario Nacional (RTN) de la empresa oferente, tal como lo exige el Artículo 56 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. ii. Constancia extendida por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), indicando que el oferente se encuentra al día con el pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha entidad estatal. iii. Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica extendida por el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), donde se acredite su solvencia en el pago de sus obligaciones tributarias, tal como lo exigen los artículos 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y 19 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público; misma que será verificada en la página web del SAR, por lo que no requerirá ser autenticada. iv. Constancias extendidas por la Procuraduría General de la República (PGR), indicando lo siguiente: a) Que la empresa oferente no ha sido objeto de resolución firme de cualquier contrato celebrado con el Estado de Honduras. b) Que el Representante o Apoderado Legal que potencialmente suscribirá el contrato, no ha sido condenado mediante sentencia firme por cometer en perjuicio del Estado de Honduras, cualquier de los delitos consignados en el Artículo 15, numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado, de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. v. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), indicando que el oferente se encuentra al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha entidad estatal, de conformidad con el Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. <u>NOTA:</u> Cuando el oferente sea una empresa extranjera, los requerimientos antes indicados deberán ser acreditados por su Representante Legal en Honduras.
--	--

	2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2.1 La documentación técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberá contener un detalle pormenorizado de las condiciones ofrecidas para cumplir con las especificaciones y requerimientos técnicos exigidos según se detalla en la Sección VI, Lista de Requisitos. 2.2 Otros Documentos Por ser considerada información reservada, en un sobre separado dentro del mismo sobre que contenga la documentación técnica, los oferentes deberán presentar los balances generales y estados de resultados de los últimos dos (2) años, refrendados (firmados y timbrados) por un Perito Mercantil y Contador Público o Licenciado en Contaduría Pública, colegiado en Honduras (presentar constancia original de solvencia del colegio en el que se encuentra inscrito o fotocopia debidamente autenticada) o estar respaldados por una firma auditora; y en caso de ser auditados en el exterior estar debidamente apostillados o legalizados. 3. OFERTA ECONÓMICA Consistirá en la propuesta económica que contendrá el precio ofertado y la garantía de mantenimiento de oferta que asegurará el mantenimiento del precio y demás condiciones de la oferta presentada. 3.1 La propuesta económica estará contenida en un CUADRO SUMARIO (ver Formulario de Lista de Precios) refrendado por el Representante o Apoderado Legal del oferente. Dicha propuesta estará expresada en lempiras y deberá especificar el valor global en letras y números. 3.2 Si se detectan discrepancias entre el precio en letras y números se tendrán en cuenta los primeros; si hubiera diferencia entre el precio unitario y el precio total en ofertas para artículos por renglón o partida diferente, se considerará el primero; si se detectaran errores meramente aritméticos (por ejemplo: colocación errónea del punto decimal), podrán ser corregidos por la Comisión de Evaluación, notificándolo al proponente. 3.3 Cualquier crédito sobre el precio en concepto de descuento u otro tipo de beneficio económico reconocido en numerario o en especie, deberá ser especificado como una reducción al valor total del precio ofertado y debe quedar claramente indicado y cuantificado en el Formulario de la Lista de Precios. 3.4 La garantía de mantenimiento de la oferta deberá presentarse conforme lo indicado en la IAO 21.1 de este pliego de condiciones.
IAO 13.1	No se considerarán ofertas alternativas.

IAO 14.5 (i)	Los servicios serán brindados en el Edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República.
IAO 14.6	Los precios cotizados por el oferente no serán ajustables.
IAO 15.1	El oferente deberá cotizar el precio de su oferta en lempiras, moneda de curso legal de la República de Honduras.
IAO 19.1 (c)	La Subcomisión de Evaluación para el análisis y evaluación de la documentación técnica, capacidad financiera e idoneidad de los oferentes, utilizará los criterios de evaluación aprobados que se detallan en el literal g) de los Criterios de Evaluación, según la IAO 36.3 literal d) que se adjunta a este pliego de condiciones y que forma parte de este; considerándose como parámetro para calificar, alcanzar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de calificación.
IAO 20.1	Las ofertas deben tener una validez mínima de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la documentación y apertura de la oferta económica indicada en el aviso y/o invitación a licitar, es decir del 23 de octubre de 2023 al 17 de abril de 2024 . En los casos en que fuere estrictamente necesario, el BCH podrá solicitar a los oferentes la ampliación del plazo antes mencionado.
IAO 21.1	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA La vigencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de ciento veinte (120) días hábiles de manera que cubra el período de validez de las ofertas señalado en la IAO 20.1 anterior (del 23 de octubre de 2023 al 17 de abril de 2024) y será devuelta a los oferentes a partir del día hábil siguiente en que el BCH comunique la adjudicación de la presente licitación, excepto a quien resulte adjudicado, al que se le devolverá cuando suscriba el contrato respectivo y constituya a favor del BCH la garantía de cumplimiento respectiva. En los casos en que fuere estrictamente necesario, el BCH podrá solicitar a los oferentes la ampliación del plazo mencionado en el párrafo anterior. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse: a) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez mencionado en la IAO 20.1 de este pliego de condiciones. b) Si el oferente que resultare adjudicado retira su oferta durante el período de validez anteriormente especificado. c) Si el oferente adjudicado dejase de firmar el respectivo contrato de suministro. d) Si el oferente que resulte adjudicado, no presenta la garantía de cumplimiento de contrato que se especifica en las CEC. OTRAS CONDICIONES DE LAS GARANTÍAS: a) Las garantías deberán ser extendidas en lempiras a favor del BCH y podrán consistir en cheque certificado, garantía bancaria o fianza, que hayan sido emitidas por una institución bancaria o compañías de seguros,

	que operen legalmente en el país y esta no podrá ser extendida por la misma empresa oferente. b) También se aceptarán como garantías los bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, en este caso la garantía deberá inscribirse en el Registro del BCH en el que figuren anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectos a las obligaciones garantizadas con excepción, en este último caso, de los rendimientos que generen. c) Las garantías emitidas por instituciones bancarias o institución de seguros deberán hacer referencia al contrato y contener la cláusula obligatoria siguiente: “LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERÁ SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”. En el texto de las garantías no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria indicada en el literal anterior. d) Las garantías que se emitan a favor del BCH serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática, debiendo mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado para cada una de ellas. e) La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración Jurada, extendida por el Representante Legal de la institución garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo con el Artículo 242 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; asimismo, en dicha declaración se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, el literal d) de este Artículo no se exigirá.
--	---

IAO 21.2	La garantía de mantenimiento de la oferta será por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor de la oferta. Dicha garantía servirá para asegurar el mantenimiento del precio, las especificaciones técnicas y demás condiciones de la oferta.
IAO 21.6	Comunicada que fuere la adjudicación del contrato, la garantía de mantenimiento de la oferta será devuelta a los participantes, con excepción del oferente seleccionado, quien previamente deberá suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimiento.
IAO 22.1	Además de la oferta original, el número de copias es: una (1). Los licitantes deberán asegurarse que la copia sea fiel a la oferta original.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Los oferentes podrán remitir al BCH los sobres sellados de las ofertas, presentados según lo establecido en la IAO 23.2 siguiente; pudiendo utilizar para estos, los servicios de mensajería certificados; asimismo, podrán entregarlos de manera presencial al BCH, siguiendo en este caso las medidas de bioseguridad establecidas.
IAO 23.2 (c)	La documentación de las ofertas se presentará de la forma siguiente: a) Presentación de la documentación técnica. Los documentos se presentarán en un (1) sobre sellado (sin evidencias de haber sido abierto), rotulado según se describe en el literal d) de este ítem. El sobre contendrá el original de la documentación técnica exigida en este pliego de condiciones y el archivo digital (CD o USB) contendrá la oferta técnica en el formato indicado. b) Presentación de la documentación legal. Los documentos se presentarán en dos (2) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos), según se describe en el literal d) de este ítem. El primer sobre contendrá el original de la documentación legal exigida en este pliego de condiciones; el sobre restante contendrá copias o fotocopias de dicha documentación. c) Presentación de la oferta económica y garantía de mantenimiento de oferta. Los documentos se presentarán en un (1) sobre sellado (sin evidencias de haber sido abierto), según se describe en el literal d) de este ítem. El sobre contendrá el original de la oferta económica y garantía de mantenimiento de oferta exigida en este pliego de condiciones. El contenido de la oferta económica y la garantía de mantenimiento de oferta, será leído en voz alta por la Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación para el conocimiento de los oferentes y demás participantes.

	Los documentos deben ser presentados de conformidad con lo establecido en la IAO 11.1 (h) numeral 3 y IAO 21.1 de este pliego de condiciones. d) Los sobres deberán rotularse con las leyendas de identificación siguientes: PARTE CENTRAL: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C. A. ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE, DIRECCIÓN COMPLETA, NÚMERO DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. ESQUINA SUPERIOR DERECHA: DOCUMENTACIÓN LEGAL, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, OFERTA ECONÓMICA, IDENTIFICANDO ADEMÁS SI EL CONTENIDO DE CADA UNA ES ORIGINAL O COPIA. ESQUINA INFERIOR DERECHA: LICITACIÓN PÚBLICA No.23/2023 ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN, SEGÚN SE INDICA EN EL AVISO DE PUBLICACIÓN. e) La persona natural que asista al BCH a presentar los documentos de la presente licitación, deberá identificarse por medio de su Documento Nacional de Identificación (DNI), Pasaporte o Carné de Residente y en el caso que esta persona no sea el Representante Legal del oferente, también deberá entregar una nota de presentación refrendada por el Representante Legal del oferente, mediante la cual se le autoriza a presentar las ofertas. f) Los asistentes al acto público de licitación que no presenten ofertas y que hayan retirado el pliego de condiciones, deberán identificarse y podrán permanecer en dicho acto en calidad de observadores, sin embargo, no tendrán derecho a intervenir en el acto.
IAO 24.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección del comprador es:

	Atención: Licenciada Fanny Marisabel Turcios Barrios, Secretaria a.i. de la Comisión de Compras y Evaluación y Jefe a.i. del Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales. Dirección: Edificio del BCH ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República. País: Honduras. La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 23 de octubre de 2023. Hora: 10:00 am
IAO 27.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: Edificio del BCH ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República. País: Honduras. Fecha: 23 de octubre de 2023. Hora: 10:00 am a) No se admitirá ninguna oferta después de la hora límite fijada para la presentación y la misma será devuelta sin abrir, cualquiera que sea el motivo del retraso, según lo dispone el Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. b) En el acto de apertura de las ofertas se procederá a la revisión de los sobres que contienen la documentación legal y técnica, así como a la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas y las garantías de mantenimiento de las ofertas, las cuales serán leídas en voz alta por la Secretaría de la Comisión de Compras y Evaluación. c) El original de cada oferta económica debe ser refrendado por los representantes de los demás oferentes, estampando una media firma en cualquiera de los márgenes de dicho documento.
IAO 27.4	Al finalizar la apertura y lectura de ofertas, se levantará un acta para dar fe de los hechos ocurridos en el evento, la cual será firmada por todos los asistentes al acto, a quienes se les entregará una copia. Una copia del acta se publicará en el Sistema Honducompras en la dirección electrónica www.honducompras.gob.hn y en www.bch.hn/acerca-del-bch/adquisiciones-y-contrataciones/adquisiciones
	E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
IAO 31.2	DOCUMENTOS SUBSANABLES Conforme lo previsto en los artículos 50 de la Ley de Contratación del Estado y 132 de su Reglamento, podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación por parte del BCH para que los oferentes subsanen tales defectos u omisiones; si los mismo no se subsanan en tiempo y forma, la oferta no será considerada.

IAO 32.2	DOCUMENTOS NO SUBSANABLES No podrán ser subsanados los siguientes documentos: 1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. (De no cumplir los aspectos señalados la IAO 36.3 (d), numeral 2, ítem c) de este pliego de condiciones. 2. Carta propuesta firmada y sellada por el oferente conteniendo la información solicitada y cualquier documento referente a precios unitarios o por partidas específicas. 3. Cualquier otro documento que implique modificación del precio, objeto y condiciones ofrecidas.
IAO 36.3 (d)	1. Los ajustes se determinarán utilizando los siguientes criterios de entre los enumerados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación: a) Desviación en el plan de servicios a cubrir. NO APLICA. b) Desviación el plan de pagos. NO APLICA. c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio. NO APLICA. d) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios posteriores a la venta para el equipo ofrecido en la oferta. NO APLICA. e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del equipo NO APLICA. f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido. NO APLICA. g) La oferta técnica se evaluará de conformidad con el cuadro contenido en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, debiendo el oferente obtener la calificación indicada en la IAO 19.1 c) de este pliego de condiciones. 2. Criterios para descalificación de oferentes Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes: a) No estar firmado por el oferente o su Representante Legal el formulario o carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o por partidas específicas; b) Estar escritas en lápiz “grafito”, carbón u otro similar; c) Haberse omitido la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantía admisible; d) Haberse presentado por personas jurídicas o naturales inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado;

	e) Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento; f) Haberse presentado por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica o profesional; g) Establecer condicionamientos que no fueren requeridos; h) Establecer cláusulas adicionales o condiciones diferentes a las previstas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento o en este pliego de condiciones, que haga la oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado; i) Haberse presentado por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados del BCH para influir en la adjudicación de la presente Licitación; j) Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente dispusiera en este pliego de condiciones.
IAO 40	DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA O FRACASADA Desierta El Directorio del BCH declarará desierta la presente licitación cuando no se hubieren presentado ofertas en el acto de apertura de plicas en la fecha indicada en la IAO 27.1 de este pliego de condiciones. Fracasada El Directorio del BCH declarará fracasada la presente licitación: a) Cuando se hubiere omitido o no se hubiere subsanado en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento o en el pliego de condiciones; b) Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento o en este pliego de condiciones; c) Cuando se comprobare que ha existido colusión (confabulación de oferentes); d) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas se determinare que no podrá concretarse el suministro del bien para el cual se está licitando; e) Cuando las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto estimado por el BCH;

	Declarada desierta o fracasada la licitación, el BCH procederá a convocar a una nueva licitación si así lo estima conveniente.
	F. Adjudicación del Contrato
IAO 41.1	ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 1. La adjudicación total o parcial de la presente licitación estará a cargo del Directorio del BCH y será comunicada por la Secretaría del Directorio a todos los oferentes que participaron en la misma. 2. La adjudicación total o parcial de la presente licitación se hará al oferente que, cumpliendo con los requisitos de participación establecidos en este pliego de condiciones, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más ventajosa o conveniente para los intereses del BCH y por ello mejor calificada de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en este pliego de condiciones. 3. Si dos (2) o más oferentes presentaran ofertas económicas idénticas, la adjudicación se hará de conformidad a lo indicado en el Artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
IAO 43.2	El resultado de la licitación será publicado en el Sistema Honducompras en la dirección electrónica www.honducompras.gob.hn y en www.bch.hn/acerca-del-bch/adquisiciones-y-contrataciones/adquisiciones .
IAO 44	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 1) Una vez comunicada la adjudicación, al oferente se le requerirá para que dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación se presente a formalizar el contrato. Previo a suscribir el contrato el oferente adjudicado deberá haber presentado la documentación requerida conforme a este pliego de condiciones y las subsanaciones correspondientes, en caso que procedan; asimismo, que haya remitido en forma escrita su anuencia al borrador del contrato. La suscripción del contrato queda sujeta a la aprobación del Presupuesto del Banco Central de Honduras por parte del Congreso Nacional. 2) Si dentro del plazo señalado en el numeral 1 anterior, el oferente adjudicado no acepta o formaliza el contrato las causas serán imputables a este, y quedará sin valor ni efecto la adjudicación y se hará efectiva la garantía de mantenimiento de la oferta. En este caso, el BCH adjudicará el contrato al oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de que el procedimiento se declare fracasado, cuando dichas ofertas no sean satisfactorias para el BCH. 3) A los oferentes no favorecidos con la adjudicación, les será devuelta su respectiva garantía de mantenimiento de la oferta, a partir del siguiente día hábil en que se notifique la adjudicación de la presente licitación. 4) El oferente adjudicado deberá llenar o actualizar el formulario CUMP-4 o CUMP-4A relacionado con los Datos de Identificación del Proveedor

	(Persona Natural o Persona Jurídica, según sea el caso), el cual será proporcionado por el BCH. 5) La no suscripción oportuna del contrato por retraso en la presentación de garantías, fianzas y demás documentos que deba presentar el oferente que resulte adjudicado, dará derecho al BCH a dejar sin valor ni efecto la adjudicación. 6) El BCH no efectuará ningún pago hasta tanto el contrato correspondiente sea suscrito y aprobado por el Directorio de la Institución, asimismo, requerirá de la aprobación del Congreso Nacional por producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.
--	---

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

Índice

1. Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d)).....	40
2. Contratos Múltiples (IAO 36.6) - No aplica	43
3. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2) - No aplica	44
4. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1)	44

1. Criterios de Evaluación (IAO 36.3 (d))

Al evaluar el costo de una oferta, el comprador deberá considerar, además del precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes factores estipulados en la Subcláusula 36.3(d) de las IAO y en los DDL en referencia a la Cláusula IAO 36.3(d), aplicando los métodos y criterios indicados a continuación.

- a) Desviación en el plan de servicios a cubrir. NO APLICA.
- b) Desviación el plan de pagos. NO APLICA.
- c) El costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio. NO APLICA.
- d) Disponibilidad en Honduras de repuestos y servicios posteriores a la venta para el equipo ofrecido en la oferta. NO APLICA.
- e) Los costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida del equipo NO APLICA.
- f) El rendimiento y productividad del equipo ofrecido. NO APLICA
- g) Criterios específicos adicionales.

[Otros criterios específicos que se tengan en cuenta en la evaluación, y el método de evaluación serán detallados en los DDL Subcláusula 36.3(d).]

Crterios para Evaluación de Ofertas

El BCH, para el análisis y evaluación de la documentación técnica, utilizará los siguientes criterios de evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Aplica para los Lotes Números 1, 2 y 3)			
REFERENCIA	FACTORES A EVALUAR	% PARCIAL	% MÁXIMO
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			90.0
Numeral 3.9 “Experiencia y otros documentos”, subnumeral 3.9.2. Experiencia del Personal	Cantidad de personal capacitado propuesto		55.0
	Personal Capacitado		
	• Tres (3) o más técnicos adicionales a lo requerido	25.0	
	• Dos (2) técnicos adicionales a lo requerido	20.0	
	• Un (1) técnico adicional a lo requerido	15.0	
	• No presenta personal adicional	0.0	
	Personal Especialista^{1/}		
	• Tres (3) certificaciones o más adicionales a lo requerido	30.0	
	• Dos (2) certificaciones adicionales a lo requerido	25.0	
	• Una (1) certificación adicional a lo requerido	20.0	
	• No presenta certificación adicional	0.0	
<i>^{1/} Nota: Se evaluará en función de la cantidad de certificaciones de diversas especialidades incluidas en las hojas de vida de los especialistas para los lotes en referencia</i>			
Numeral 3.9 “Experiencia y otros documentos”, subnumeral 3.9.1. Experiencia de la empresa	Experiencia de la empresa (cartas de referencia)		35.0
	• Tres (3) cartas o más	35.0	
	• Dos (2) cartas	30.0	
	• Una (1) carta	25.0	
	• No presenta cartas de referencia	0.0	
CAPACIDAD FINANCIERA			10.0
a)	Índice de Liquidez [(Activo Circulante-Inventario) / Pasivo Circulante]	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Menor a 0.5	0.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.9	0.5	
	• Mayor o igual a 1	1.0	
	<u>Año último</u>		
	• Menor a 0.5	0.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.9	0.5	
	• Mayor o igual a 1	1.0	
b)	Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Menor o igual a 0.5	1.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.7	0.5	
	• Mayor de 0.7	0.0	
	<u>Año último</u>		
	• Menor o igual a 0.5	1.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.7	0.5	
	• Mayor de 0.7	0.0	
c)	Rendimiento sobre los Activos (Utilidad Neta/Activos Totales)	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Mayor o igual a 50%	1.0	
	• De más de 5% hasta 50%	0.5	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Aplica para los Lotes Números 1, 2 y 3)			
	Menor o igual a 5%	0.0	
	Año último		
	Mayor o igual a 50%	1.0	
	De más de 5% hasta 50%	0.5	
	Menor o igual a 5%	0.0	
d)	Índice de Rendimiento sobre el capital (Utilidad Neta/(Capital Contable-Utilidad del Período)	2.0	
	Año penúltimo		
	Mayor que 0	1.0	
	Menor o igual que 0	0.0	
	Año último		
	Mayor que 0	1.0	
	Menor o igual que 0	0.0	
e)	Comportamiento de Utilidades Netas (Utilidades Netas año último – Utilidades Netas año penúltimo)	2.0	
	Crecimiento	2.0	
	Decrecimiento	0.0	
TOTAL			100%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Aplica para los Lotes Números 4 y 5)			
REFERENCIA	FACTORES A EVALUAR	% PARCIAL	% MÁXIMO
CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			90.0
Numeral 3.9 “Experiencia y otros documentos”, subnumeral 3.9.2. Experiencia del Personal	Cantidad de personal capacitado propuesto		55.0
	Personal Capacitado		
	• Dos (2) técnicos adicionales a lo requerido	25.0	
	• Un (1) técnico adicional a lo requerido	20.0	
	• No presenta personal adicional	0.0	
	Personal Especialista ^{1/}		
	• Dos (2) certificaciones adicionales a lo requerido	30.0	
	• Una (1) certificación adicional a lo requerido	25.0	
	• No presenta certificación adicional	0.0	
	^{1/} Nota: Se evaluará en función de la cantidad de certificaciones de diversas especialidades incluidas en las hojas de vida de los especialistas para los lotes en referencia		
Numeral 3.9 “Experiencia y otros documentos”, subnumeral 3.9.1. Experiencia de la empresa	Experiencia de la empresa (cartas de referencia)		35.0
	• Tres (3) cartas o más	35.0	
	• Dos (2) cartas	30.0	
	• Una (1) carta	25.0	
	• No presenta cartas de referencia	0.0	
CAPACIDAD FINANCIERA			10.0
a)	Índice de Liquidez [(Activo Circulante-Inventario) / Pasivo Circulante]	2.0	
	Año penúltimo		
	• Menor a 0.5	0.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.9	0.5	
	• Mayor o igual a 1	1.0	
	Año último		
	• Menor a 0.5	0.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.9	0.5	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Aplica para los Lotes Números 4 y 5)			
	• Mayor o igual a 1	1.0	
b)	Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Menor o igual a 0.5	1.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.7	0.5	
	• Mayor de 0.7	0.0	
	<u>Año último</u>		
	• Menor o igual a 0.5	1.0	
	• De más de 0.5 hasta 0.7	0.5	
	• Mayor de 0.7	0.0	
c)	Rendimiento sobre los Activos (Utilidad Neta/Activos Totales)	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Mayor o igual a 50%	1.0	
	• De más de 5% hasta 50%	0.5	
	• Menor o igual a 5%	0.0	
	<u>Año último</u>		
	• Mayor o igual a 50%	1.0	
	• De más de 5% hasta 50%	0.5	
	• Menor o igual a 5%	0.0	
d)	Índice de Rendimiento sobre el capital (Utilidad Neta/(Capital Contable-Utilidad del Período)	2.0	
	<u>Año penúltimo</u>		
	• Mayor que 0	1.0	
	• Menor o igual que 0	0.0	
	<u>Año último</u>		
	• Mayor que 0	1.0	
	• Menor o igual que 0	0.0	
e)	Comportamiento de Utilidades Netas (Utilidades Netas año último – Utilidades Netas año penúltimo)	2.0	
	• Crecimiento	2.0	
	• Decrecimiento	0.0	
TOTAL			100%

Para optimizar el proceso de análisis y evacuación de la documentación técnica, el BCH, se reserva el derecho de investigar sobre aquellos aspectos que juzgue necesarios o el de solicitar asesoría a personas y/o empresas que considere convenientes; a tal efecto, los oferentes se comprometen a colaborar en el proceso de verificación de la información proporcionada en su oferta.

2. Contratos Múltiples (IAO 36.6)- No aplica

El comprador adjudicará contratos múltiples al oferente que ofrezca la combinación de ofertas que sea evaluada como la más baja (un contrato por oferta) y que cumpla con los criterios de calificación posterior (en esta **Sección III**, Subcláusula 38.2 de las IAO, Requisitos de Calificación Posterior).

El comprador:

- Evaluará solamente los lotes o contratos que contengan por lo menos el porcentaje de los artículos por lote y de cantidades por artículo que se establece en la Subcláusula 14.8 de las IAO.

b) Tendrá en cuenta:

- i. La oferta evaluada como la más baja para cada lote; y
- ii. La reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el oferente en su oferta.

3. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2)- No aplica

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAO, el comprador efectuará la calificación posterior del oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del oferente.

a) Capacidad financiera

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:

1. Balances generales de los últimos dos (2) años.
2. Estados de Resultados (solidez financiera de la empresa) de los últimos dos (2) años.

b) Experiencia y capacidad técnica.

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia (enumerar requisitos).

c) El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de los bienes que ofrece con los siguientes requisitos de utilización (enumerar requisitos).

4. Margen de Preferencia Nacional (IAO 35.1)

El margen de preferencia nacional se aplicará en los términos establecidos en los artículos 53 de la Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento, que disponen:

a) Artículo 53 de la Ley de Contratación del Estado:

“ARTÍCULO 53.- Margen de preferencia nacional. Cuando hubieren oferentes nacionales y extranjeros, para fines exclusivos de comparación y evaluación, y consecuentemente con la escogencia de la mejor oferta, tratándose de suministros, se sumará a la mejor oferta extranjera un valor equivalente al de los impuestos de importación correspondientes, si el bien o suministro estuviera gravado con dicho impuesto, de no ser así, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor de dicha oferta, si se trata de obra pública y servicios básicos, siempre para efectos de evaluación y escogencia de la mejor oferta, se sumará a la oferta de compañías extranjeras hasta un siete y medio por ciento (7 1/2%) del monto de la oferta. Si de esta operación resulta que la mejor oferta extranjera es superior en monto a la nacional se escogerá esta última como la mejor oferta de la licitación procediendo entonces a la adjudicación del contrato.

Este último mecanismo no se aplicará a los participantes extranjeros a los cuales deba darse trato nacional en virtud de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio de los cuales el Estado sea

parte y cuando se trate de la ejecución de empréstitos otorgados por organismos financieros internacionales, en cuyo caso se aplicarán los márgenes de preferencia en los términos que lo permitan los instructivos o políticas de adquisiciones de dichos organismos”.

b) Artículo 128 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado:

“Artículo 128. Margen de preferencia nacional. Cuando se trate de suministros de bienes o servicios, para establecer el precio de comparación a que se refiere el literal a) del artículo 126 que antecede, y únicamente con fines de evaluación, al precio CIF ofrecido por proveedores extranjeros se agregará, siempre que no estuviere incluido, el valor de impuestos de importación previstos en el Arancel de Aduanas o en normas legales especiales o, de resultar exentos, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor de la oferta que corresponda. La comparación se producirá entre ofertas de bienes o servicios producidos en el territorio nacional y ofertas de bienes o servicios importados; un bien se considerará de origen nacional cuando el costo de los materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabricación no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) del precio ofertado.

Si se tratare de obra pública, a las ofertas de contratistas extranjeros se agregará, para efectos de comparación, una cantidad equivalente al siete punto cinco por ciento (7.5%) de su respectivo valor.

Si de la comparación sobre las bases anteriores resulta que la mejor oferta extranjera es superior a la de la mejor oferta nacional se adjudicará el contrato a esta última, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 53 de la Ley”.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Índice

1.	Formulario de Información sobre el Oferente	47
2.	Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio	48
3.	Formulario de Presentación de la Oferta	49
4.	Declaración Jurada.....	51
5.	Formularios de Listas de Precios	52
6.	Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos (No aplica)	54
7.	Formato Garantía de Mantenimiento de Oferta	55
8.	Autorización del Fabricante NO APLICA.....	56

1. Formulario de Información sobre el Oferente

[El oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página __ de __ páginas

1.	Nombre jurídico del oferente [indicar el nombre jurídico del oferente]
2.	Si se trata de un consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro del consorcio]
3.	País donde está constituido o incorporado el oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del oferente en la actualidad o país donde intenta constituirse o incorporarse]
4.	Año de constitución o incorporación del oferente: [indicar el año de constitución o incorporación del oferente]
5.	Dirección jurídica del oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la dirección jurídica del oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6.	Información del Representante autorizado del oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono y facsímil: [indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]
7.	Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos] Estatutos de la sociedad de la empresa indicada en el párrafo1 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. Si se trata de un consorcio, carta de intención de formar el consorcio, o el Convenio de Consorcio, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

2. Formulario de Información sobre los Miembros del Consorcio

[El oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación].

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Página __ de __ páginas

1. Nombre jurídico del oferente [indicar el nombre jurídico del oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del consorcio [indicar el nombre jurídico del miembro del consorcio]
3. Nombre del país de constitución o incorporación del miembro del consorcio [indicar el nombre del país de constitución o incorporación del miembro del consorcio]
4. Año de constitución o incorporación del miembro del consorcio: [indicar el año de constitución o incorporación del miembro del consorcio]
5. Dirección jurídica del miembro del consorcio en el país donde está constituido o incorporado: [Dirección jurídica del miembro del consorcio en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información sobre el representante autorizado del miembro del consorcio: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del consorcio] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del consorcio] Números de teléfono y facsímil: [indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del consorcio] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del consorcio].
7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]. Estatutos de la sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO. Si se trata de un ente gubernamental hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las IAO.

3. Formulario de Presentación de la Oferta

[El oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del llamado]

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]

A: [nombre completo y dirección del comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada enmienda];
- b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes conexos de conformidad con los documentos de licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos;
- c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas];
- d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de bienes al que aplica el descuento].

Metodología y aplicación de los descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];

- e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento del contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC;
- g) La nacionalidad del oferente es: [indicar la nacionalidad del oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el oferente, si el oferente es un consorcio];
- h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO;
- j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor,

su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación];

Nombre del receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).)

- k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes;
- l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]. En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta].

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del oferente]

El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]

4. Formato de Declaración Jurada

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____ y con Documento Nacional de Identificación (DNI)/Pasaporte No. _____ actuando en mi condición de representante legal de _____ (indicar el nombre de la empresa oferente / en caso de consorcio indicar al consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA indicando lo siguiente:

- a) Que mi persona y mi representada no estamos comprendidos en los casos a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, *(Si fuere un consorcio, la Declaración Jurada deberá comprender a cada uno de los integrantes).*
- b) Que mi persona, mi representada y los socios de esta, no estamos comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones, ni situaciones irregulares a que se refiere la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y demás legislación que rige la materia.
- c) Que mi persona y mi representada estamos enterados y aceptamos todas y cada una de las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas en este pliego de condiciones. *(Si se tratase de oferentes extranjeros, deberán formular manifestación expresa de someterse a las leyes y en su caso, a la jurisdicción de los tribunales nacionales).*
- d) Que mi persona y mi representada nos comprometemos a guardar la más estricta confidencialidad sobre la información, documentación e instalaciones del Banco Central de Honduras a las que tenga acceso.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____, Departamento de _____, a los _____ días de mes de _____ de _____.

Firma: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (**En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe cumplir con el proceso de legalización o de apostillado.**)

5. Formularios de Listas de Precios

[El oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la lista de precios deberá coincidir con la lista de bienes y servicios conexos detallada por el comprador en los requisitos de los bienes y servicios].

Listas de Precios

País del Comprador Honduras		Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15						Fecha: _____ LPN No.: _____ Alternativa No.: _____ Página No. _____ de _____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lote No.	Descripción de los servicios	Fecha de prestación de los servicios	Ubicación física	Periodicidad Pago	Valor por período	Valor del último pago	Subtotal (Total periodos + último pago)	15% de Impuesto Sobre Ventas	Valor por Período con Impuesto	Valor Total de los Servicios
1	Lote No.1: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico.	Por el período comprendido del 12 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2026.	Edificio del Banco Central de Honduras ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República.	Cuatrimestral						
2	Lote No.2: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema HVAC (por sus siglas en inglés calefacción, ventilación y aire acondicionado).			Trimestral						
3	Lote No.3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema de Detección y Extinción Contra Incendios.			Cuatrimestral						
4	Lote No.4: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema Building Management System (BMS), incluyendo soporte y actualización del producto del licenciamiento.			Semestral						
5	Lote No.5: Soporte Técnico y Actualización del Producto del Licenciamiento para Data Center Infrastructure Management (DCIM).			Semestral						
VALOR TOTAL DE LA OFERTA										

Notas: El oferente debe entregar un listado de precios unitarios por cada bien, con el propósito del registro interno que lleva el BCH del inventario.

Nombre del oferente [indicar el nombre completo del oferente] Firma del oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar fecha]

Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos (No aplica)

Monedas de conformidad con la Subcláusula IAO 15					Fecha: _____ LPN No: _____ Alternativa No: _____ Página No. _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7
Servicio No.	Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en Honduras para transportar los bienes a su destino final)	País de origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Cantidad y unidad física	Precio unitario	Precio total por servicio (Col 5 x 6 o un estimado)
<i>[indicar número del servicio]</i>	<i>[indicar el nombre de los servicios]</i>	<i>[indicar el país de origen de los servicios]</i>	<i>[indicar la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio]</i>	<i>[indicar el número de unidades a suministrar y el nombre de la unidad física de medida]</i>	<i>[indicar el precio unitario por servicio]</i>	<i>[indicar el precio total por servicio]</i>
			Precio total de la oferta			

Nombre del oferente [indicar el nombre completo del oferente] Firma del oferente [firma de la persona que firma la oferta] Fecha [Indicar fecha]

6. Formato Garantía de Mantenimiento de Oferta

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA/FIANZA

DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

Fianza/Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación _____, para la Ejecución del Proyecto: “_____” ubicado en _____.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ Hasta: _____

BENEFICIARIO: _____

CLÁUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y **no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del precio de la oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el contrato, o se rehúsa a presentar la garantía de cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

7. Autorización del Fabricante (NO APLICA)

[El oferente solicitará al fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan al fabricante. El oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en los DDL.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del comprador]

POR CUANTO

Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la Cláusula 27 de las Condiciones Generales del contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: _____
[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado para firmar esta autorización en nombre de: [nombre completo del oferente]

Fechado en el día _____ de _____ de 200__ [fecha de la firma]

Sección V. Países Elegibles – NO APLICA

En esta licitación son elegibles bienes y empresas de todos los países, a condición de que cumplan los requisitos de participación establecidos en los pliegos y en la ley hondureña.

PARTE 2 – Requisitos de los Bienes y Servicios

Sección VI. Lista de Requisitos

Índice

1.	Lista de Bienes y Plan de Entregas -No aplica	60
2.	Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento-No aplica	61
3.	Especificaciones Técnicas	62
4.	Planos o Diseños	117
5.	Inspecciones y Pruebas.....	117

1. Lista de Bienes y Plan de Entregas – NO APLICA

[El comprador completará este cuadro, excepto por la columna “Fecha de entrega ofrecida por el oferente” la cual será completada por el oferente]

Objeto de la Contratación	Descripción de los bienes	Lugar de destino convenido según se indica en los DDL	Fecha de Entrega		
			Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el oferente <i>[a ser especificada por el oferente]</i>

2. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento – NO APLICA

Servicio	Descripción del Servicio	Cantidad ¹	Unidad física	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios

¹ Si corresponde.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

La documentación técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberá contener un detalle pormenorizado de las especificaciones técnicas ofrecidas para cumplir con los requerimientos exigidos según se detalla a continuación:

3.1 Condiciones del servicio

3.1.1 Los lotes objeto de esta contratación son los siguientes:

Lote	Descripción
A	Mantenimiento preventivo y correctivo para:
1	Sistema Eléctrico.
2	Sistema HVAC* (por sus siglas en inglés, calefacción, ventilación y aire acondicionado)
3	Sistema de detección y extinción contra incendios.
4	Sistema Building Management System (BMS).
B.	Soporte y Actualización del Producto del Licenciamiento para:
5	Data Center Infrastructure Management (DCIM).

* Heating, Ventilation and Air Conditioning

3.1.2 Para la ejecución del “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, conforme lo requerido en las condiciones generales de los lotes números 1, 2, 3, 4 y 5, la descripción de clasificación de los tipos de mantenimientos a la infraestructura operacional, se detalla a continuación:

Clasificación de mantenimiento	Periodicidad		Descripción
Tipo A	A3	Trimestral	Alto impacto , si requiere apagado del equipo
	A4	Cuatrimestral	
	A6	Semestral	
	A12	Anual	
Tipo B	B1	Mensual	Bajo impacto , no requiere apagado del equipo.
	B4	Cuatrimestral	
	B6	Semestral	
	B12	Anual	

La combinación de tipos de mantenimientos y su periodicidad en cada lote se detalla en las condiciones específicas del mismo de acuerdo a lo recomendado por los fabricantes y a conveniencia del BCH.

3.1.3 Para la ejecución del “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, conforme lo requerido en las condiciones generales de los lotes números 1, 2, 3, 4 y 5, se han definido tres (3) períodos, los cuales se detallan a continuación:

Período 1	Período 2	Período 3
12/feb/2024 - 11/feb/2025	12/feb/2025 - 11/feb/2026	12/feb/2026 - 31/dic/2026

3.2 Lote No.1: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico

3.2.1 Este lote está conformado por los ítems siguientes:

Ítem	Descripción
I	Dos (2) ATS (Automatic Transfer Switch)
II	Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de ciento cincuenta (150) kW
III	Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de dieciséis (16) kW
IV	Dos (2) PDU (Power Distribution Unit) tipo gabinete
V	Ocho (8) ductos barras y setenta y cuatro (74) plugins
VI	Diecisiete (17) rATS (Rack Automatic Transfer Switch)
VII	Ochenta y cuatro (84) rPDU (Rack Power Distribution Unit)
VIII	Once (11) tableros eléctricos y accesorios
IX	Piso antiestático y sistema de conexión puesta a tierra

3.2.2 Condiciones generales:

3.2.2.1 El oferente debe presentar al BCH máximo veinticinco (25) días hábiles posteriores a la notificación de aprobación del contrato por parte del Directorio, los documentos siguientes:

- a) Propuesta de Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP), que incluya:
 - i. La validación y actualización (en caso que aplique), de los métodos para operación estándar (SOP), procedimiento para operación en mantenimiento (MOP) y el Procedimiento para operación en emergencia (EOP).
 - ii. Validar en sitio la configuración del documento “Procedimiento de Configuración de Sitio” correspondiente a los equipos con que cuenta el BCH.
- b) Documento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte, conteniendo los contactos técnicos y especialistas propuestos para realizar las actividades objeto de esta contratación y medios de atención (correo electrónico, líneas de emergencia, etc.) en caso de un incidente. El BCH.
- c) Lista de repuestos con mayor probabilidad de daños de acuerdo al fabricante y garantizar la existencia en el país de los mismos.

El Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP) contendrá la calendarización de las actividades a realizar en cada visita de los servicios de mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos objeto de esta contratación descritos por cada ítem de este lote; dichos servicios, se deben realizar a conveniencia y necesidad del BCH con el fin de no afectar la operación normal de su infraestructura tecnológica. Dicho programa será homologado con personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, previo al inicio de la ejecución de los mantenimientos.

3.2.2.2 El BCH, máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción y aprobación del contrato, entregará al oferente los formatos y documentación siguiente:

- a) Formato del procedimiento de escalamiento de incidentes, problemas y

soporte.

- b) Formato del programa general de mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP).
- c) Formato del documento de gobernabilidad.
- d) Formato del resumen de reporte técnico.
- e) Procedimiento de configuración de sitio.
- f) Procedimiento de operación estándar (SOP).
- g) Procedimiento para operación en mantenimiento (MOP).
- h) Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

3.2.2.3 El oferente prestará el servicio objeto de esta contratación con personal técnico capacitado y personal especialista con experiencia, según detalle siguiente:

Ítem	Descripción	Personal capacitado		Personal especialista	
		Requerido	Cantidad mínima	Requerido	Cantidad mínima
I	Dos (2) ATS (Automatic Transfer Switch).	Si	3	Si	1
II	Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de ciento cincuenta (150) kW.	Si	2	Si*	1
III	Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de dieciséis (16) kW.	Si	2	Si*	1
IV	Dos (2) PDU (Power Distribution Unit) tipo gabinete.	Si	2	Si*	1
V	Ocho (8) ductos barras y setenta y cuatro (74) plugins.	Si	2	No	N/A
VI	Diecisiete (17) rATS (Rack Automatic Transfer Switch).	Si	2	No	N/A
VII	Ochenta y cuatro (84) rPDU (Rack Power Distribution Unit).	Si	2	No	N/A
VIII	Once (11) tableros eléctricos y accesorios.	Si	3	Si	1
IX	Piso antiestático y sistema de conexión puesta a tierra.	Si	1	No	N/A

*Conforme los mantenimientos tipo A (Alto impacto).

3.2.2.4 El oferente en caso de ser requerido por el BCH para atención de incidentes o problemas de otros equipos que están relacionados a los ítems de este lote, debe prestar la debida colaboración con otros proveedores hasta lograr la atención de la falla sin costo adicional para el BCH.

- 3.2.2.5 Al menos dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, el oferente debe entregar en forma electrónica al personal técnico del BCH el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.2.2.6 Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos, el oferente debe designar un coordinador del mantenimiento como apoyo en sitio del personal técnico y especialista, el cual será personal capacitado o con experiencia en la gestión de los equipos objeto de esta contratación para gestionar las actividades conforme el documento de gobernabilidad; siendo este el canal primario de comunicación con el personal designado por el BCH en cada mantenimiento.
- 3.2.2.7 El oferente debe entregar el resumen del reporte técnico del período facturado cuando presente la factura correspondiente; el BCH proporcionará al oferente el formato a utilizar para la elaboración del referido resumen. De existir alguna observación o duda por parte del BCH, el oferente debe realizar las correcciones o responder las dudas que el BCH tuviere, previo a que proceda con el pago correspondiente.
- 3.2.2.8 El oferente debe brindar un servicio de mantenimiento proactivo orientado a anticipar problemas que pudieran eventualmente interrumpir la continuidad de operación a efecto de lograr el mayor grado de disponibilidad de los equipos; que incluya lo referente a implementación de controles de seguridad informática.
- 3.2.2.9 El oferente debe proveer sin costo adicional para el BCH, los repuestos que sean requeridos en caso de fallas, para retornar la operación normal de los equipos o componentes objeto de este lote durante el período de vigencia del Contrato; dichos repuestos deben ser nuevos y originales conforme la marca del equipo o componente.
- 3.2.2.10 El oferente debe garantizar que dará inicio de gestión y atención del mantenimiento correctivo, ya sea de forma remota o en sitio, conforme el caso lo amerite o a solicitud del BCH, dos (2) horas como máximo después de recibido del reporte de falla del equipo, sin costo adicional para el BCH.
- 3.2.2.11 El oferente realizará atenciones generales a solicitud del BCH, sin costo adicional; las cuales, corresponden a actividades que involucren la manipulación de equipos o accesorios del objeto de este lote.
- 3.2.2.12 El oferente puede hacer uso de herramientas de acceso remoto brindando una sesión vía (Webex, Microsoft Teams, Skype, entre otros), para todo lo relacionado con la operación y funcionamiento de los productos bajo soporte de este lote, sin costo adicional para el BCH.
- 3.2.2.13 El oferente debe garantizar mantenimiento correctivo para los equipos objeto de contratación de servicio de este lote, de acuerdo a solicitud vía telefónica, sistema de ticket o correo electrónico por parte de personal del BCH; el cual podrá ser solicitado y debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7)

días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), sin costo adicional para el BCH y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones.

- 3.2.2.14 De ser requerido por el BCH y las circunstancias lo ameritan previo al mantenimiento correctivo, el oferente debe entregar el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.2.2.15 El BCH podrá solicitar reuniones in situ o remoto al personal del oferente, según la fecha y horario que le convenga al BCH, para dar seguimiento a los pendientes que existan, sin costo adicional para el BCH.
- 3.2.2.16 El servicio de mantenimiento correctivo debe contemplar sin costo adicional para el BCH, las visitas y acciones que sean necesarias por parte del oferente hasta lograr el normal funcionamiento de los equipos que presenten fallas; además, dicho servicio incluirá en los casos que aplique, su reparación o reemplazo de piezas dañadas por partes originales y nuevas conforme la marca del equipo o componente.
- 3.2.2.17 Posterior a la atención del mantenimiento correctivo el oferente debe entregar un reporte escrito al personal técnico que designe el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, en el cual se describan las tareas realizadas durante el período; en el caso que se requieran aclaraciones sobre dichas tareas deben proporcionarlas, a su vez debe actualizar en conjunto con el BCH el Método de Operación en Emergencia (EOP).
- 3.2.2.18 De ser requerido por el BCH en caso de mejoras, el oferente debe proveer los OIDs, MIBs, señales MODBUS o BACNET, de los equipos objeto de esta contratación.
- 3.2.2.19 De existir algún inconveniente de fuerza mayor para la ejecución de mantenimientos preventivos y predictivos programados según calendarización, el oferente debe notificar con anticipación al personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, el motivo por el cual requiere diferir el mantenimiento, quedando a discreción del BCH el aceptar o no el cambio de fecha; asimismo, el oferente debe remitir de manera formal al BCH el **“Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”** con las nuevas fechas homologadas.
- 3.2.2.20 El oferente debe garantizar que, durante la vigencia del Contrato mantendrá una existencia adecuada de repuestos en las instalaciones locales, con mayor probabilidad de daño, los cuales debe ser originales, nuevos y cien por ciento (100%) compatibles con los equipos de este lote, conforme listado requerido en el numeral 3.2.2.1, inciso c).
- 3.2.2.21 De ser requerido por el BCH, el oferente debe realizar las tareas relacionadas a la interconexión y configuración con el proveedor de los sistemas Data Center Infrastructure Management (DCIM) y Building Management System (BMS) con que cuenta el BCH, con el fin de lograr la operación y funcionalidad de la solución integral de monitoreo.

- 3.2.2.22 En casos de ausencia temporal o definitiva de uno o más técnicos y especialistas, el oferente debe notificarlo al BCH, remitiendo las hojas de vida para revisión y aprobación, cumpliendo con el perfil requerido por el BCH, a fin que se mantenga el mismo número y calidad de los profesionales que se necesitan para realizar las labores descritas para este lote; además, el personal designado debe cumplir con las disposiciones administrativas del BCH, relativas a la seguridad física e informática y movilización dentro de la institución.

3.2.3 Ítem I. Dos (2) ATS (Automatic Transfer Switch)

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	Square D Custom Swbd
3	Modelo	SwitchBoard
4	Marco	Fijo
5	Sistema de voltaje	480Y/277V 3Ph 4W 60Hz
6	Ampacidad	400A
7	Interfaz Humano Maquina (HMI)	Magelis Advanced Panel
8	Módulos de Medición	PowerLogic PM8000

3.2.4 Condiciones específicas

- 3.2.4.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:
- Para los períodos 1 y 2:
 - Preventivos:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
 - Para el período 3:
 - Preventivo:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).
- 3.2.4.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos, para cada mantenimiento el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).
- 3.2.4.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A4:
- Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
 - Debe realizar procedimiento de enclavamiento mecánico controlado y escalonado entre ATS A y B previo a realizar mantenimiento preventivo a cada ATS y así contar con redundancia eléctrica a nivel de la carga crítica.
 - Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
 - Limpieza general (barras, partes electrónicas y carcasa) con productos

- recomendados por mejores prácticas o fabricante.
- e) Revisión de alineamiento, ensamble, puertas y paneles, mecanismos de conexión, índice de protección, placas de identificación, ranuras de ventilación, conexión a tierra, manijas de operación de la armazón de las ATSs objeto de contratación de este lote.
- f) Revisar estado de cada interfaz para gestión humana (HMI), configuración, conexión, etc.
- g) Aspirado de polvo de todo el equipo.
- h) Lubricación y prueba de funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- j) Pruebas de conmutación de energía comercial con energía de emergencia de los generadores exclusivos para el Centro de Cómputo Certificado Tier III.
- k) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- l) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- m) Revisión general, limpieza del Smart UPS propio de la ATS y reemplazo de batería de ser requerido por el fabricante conforme su vida útil. Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- n) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.4.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Verificación a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) a nivel de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Debe realizar procedimiento de enclavamiento mecánico controlado y escalonado entre ATS A y B previo a realizar mantenimiento preventivo a cada ATS y así contar con redundancia eléctrica a nivel de la carga crítica.
- c) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- d) Limpieza general (barras, partes electrónicas y carcasa) con productos recomendados por mejores prácticas o fabricante.
- e) Revisión de alineamiento, ensamble, puertas y paneles, mecanismos de conexión, índice de protección, placas de identificación, ranuras de ventilación, conexión a tierra, manijas de operación de la armazón de las ATSs objeto de esta contratación de este lote.
- f) Revisar estado y torque de las conexiones.
- g) Revisar estado de cada interfaz para gestión humana (HMI), configuración, conexión, etc.
- h) Aspirado de polvo de todo el equipo.
- i) Lubricación y prueba de funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- j) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- k) Realizar prueba de disparo de los breakers de energía comercial y de emergencia, el mantenimiento y pruebas se realizará conforme lo sugerido por el fabricante.
- l) Pruebas de conmutación de energía comercial con energía de emergencia de los generadores exclusivos para el Centro de Cómputo Certificado Tier III.
- m) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según

valores recomendados por el fabricante.

- n) Realizar medición de resistencia de aislamiento de cables.
- o) Realizar prueba de resistencia (medida en ohmios) con equipo especializado según recomendación del fabricante.
- p) Realizar y graficar prueba de inyección de fase y tierra, para validar el correcto funcionamiento de la curva de disparo del disyuntor de energía comercial y de emergencia.
- q) Realizar prueba de resistencia de contactos en el breaker principal (Masterpact) de energía comercial y de emergencia.
- r) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos (PM8000, HMI, etc.) a la versión más actual y estable recomendado por el fabricante.
- s) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- t) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- u) Revisión general, limpieza del Smart UPS propio de la ATS y reemplazo de batería de ser requerido por el fabricante conforme su vida útil.
- v) Realizar estudio de Corto Circuito y Coordinación de Protecciones en base a las mejores prácticas y recomendaciones del fabricante.
- w) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- x) Análisis del estado, funcionamiento, tiempo de carga y descarga de las baterías.
- y) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.4.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico del PM8000, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico del PM8000, DCIM y BMS.
- c) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.5 Ítem II. Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de ciento cincuenta (150) kW

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	SYMMETRA PX250
4	Capacidad	150 kW
5	Tipo	Doble conversión online con distribución, bypass estático y manual (bypass externo).
6	Voltaje de entrada y salida	480 VAC trifásico, 60HZ.

3.2.6 Condiciones específicas:

3.2.6.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primado (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.2.6.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos. Para cada mantenimiento el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).

3.2.6.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- c) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- d) Pruebas de respaldo de carga crítica, tiempo estimado según recomendación del fabricante.
- e) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- f) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- g) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.6.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión del estado de las baterías, según lo recomendado por el fabricante.
- f) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable.
- g) Pruebas de respaldo de carga crítica, tiempo estimado según recomendación del fabricante.
- h) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- j) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.

- k) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- l) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.6.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- c) Análisis del estado, funcionamiento, tiempo de carga y descarga de las baterías.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.7 Ítem III. Dos (2) UPS (Uninterruptible Power Supply) de dieciséis (16) kW

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	SMART-UPS VT
4	Capacidad	16 kW
5	Tipo	Doble conversión online, con entrada de gabinete transformador 480V/208V y bypass integrado
6	Voltaje de entrada y salida	Entrada: 480 VAC trifásico, 60Hz Salida: 208 VAC trifásico, 60 Hz

3.2.8 Condiciones específicas:

3.2.8.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.2.8.2 El oferente durante la vigencia de esta contratación y considerando la vida útil de las baterías o lo recomendado por el fabricante; debe reemplazar dichos componentes en ambos UPS sin costo adicional para el BCH, dicha labor debe ser calendarizada en el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, según la conveniencia del BCH.

3.2.8.3 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

Para cada mantenimiento el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).

3.2.8.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- c) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- d) Pruebas de respaldo de carga crítica, tiempo estimado según recomendación del fabricante.
- e) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- f) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- g) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.8.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- e) Revisión del estado de las baterías, según lo recomendado por el fabricante.
- f) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- g) Pruebas de respaldo de carga crítica, tiempo estimado según recomendación del fabricante.
- h) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- i) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- j) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- k) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- l) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.8.6 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- c) Análisis del estado, funcionamiento, tiempo de carga y descarga de las baterías.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.9 Ítem IV. Dos (2) PDU (Power Distribution Unit) tipo gabinete

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	InfraStruxure PDU
4	Capacidad	150 kW
5	Voltaje de entrada y salida	Entrada: 480 VAC trifásico, 60Hz Salida: 208 VAC trifásico, 60 Hz

3.2.10 Condiciones específicas:

3.2.10.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.2.10.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos, para cada mantenimiento el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).

3.2.10.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- c) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.). Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- d) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.10.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al apagado de cada PDU (Power Distribution Unit), deben trasladarse temporalmente los plugins de los ductos barras que son alimentados por este mientras se realiza el mantenimiento y al finalizar deben retornarse los plugins al estado inicial.
- c) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y

componentes internos.

- d) Posterior de la actividad que precede, el equipo debe ser apagado.
- e) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- f) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- g) Revisión del estado de los interruptores de potencia y elementos de control de tablero.
- h) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- i) Revisión y pruebas del transformador reductor 480V/208V, según recomendación de fabricante.
- j) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- k) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- l) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- m) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.10.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- c) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.11 Ítem V. Ocho (8) ductos barras y setenta y cuatro (74) plugins

3.2.11.1 Ocho (8) ducto barras

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	StarLine
2	Marca	Track Busway Straight
3	Modelo	250T5 Systems
4	Capacidad	250A

3.2.11.2 Setenta y dos (72) plugins para ducto barra de 20 Amperios

No.	Característica	Descripción
1	Marca	StarLine
2	Modelo	CBDCT5E12-3-L2120C-4
3	Plug In	Tipo conector con caída de cable de longitud de 5 pies y conector hembra del tipo NEMA L21-20C
4	Breaker	20 amperios trifásico, 208/120 VAC estrella, 4 polos

3.2.11.3 Dos (2) plugins para ducto barra de 60 Amperios

No.	Característica	Descripción
1	Marca	StarLine
2	Modelo	CBDCT5E12-X-60-2-240-4
3	Plug In	Tipo conector con caída de cable de longitud de 3 pies
4	Breaker	60 amperios monofásico, 240 VAC estrella, 2 polos

3.2.12 Condiciones específicas:

3.2.12.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos calendarizados según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Uno (1) tipo A12, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - ii. **Preventivo:** Uno (1) especial (con actividades tipo A12).

3.2.12.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos, para cada mantenimiento, el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).

3.2.12.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desenergizado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de conexiones principales, en el caso del ducto barra.
- e) Realizar torque en las terminales de conexión de cables, según lo recomendado por el fabricante.
- f) Revisión de breaker, en caso de los plugins.
- g) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- h) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.13 Ítem VI. Diecisiete (17) rATS (Rack Automatic Transfer Switch)

3.2.13.1 Once (11) rATS APC - AP7723

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP7723
4	Conector de entrada	C20
5	Conector de salida	Ocho (8) C13 y una (1) C19

6	Generalidades	20A/208V
7	Cantidad	Once (11)

3.2.13.2 Tres (3) rATS APC - AP4434

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP4434
4	Conector de entrada	C20
5	Conector de salida	Ocho (8) C13 y una (1) C19
6	Generalidades	20A/208V
7	Cantidad	Tres (3)

3.2.13.3 Dos (2) rATS APC - AP4452

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP4452
4	Conector de entrada	L5-20P
5	Conector de salida	Diez (10) 5-20R
6	Generalidades	20A/120V
7	Cantidad	Dos (2)

3.2.13.4 Un (1) rATS APC - AP7750A

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP7750A
4	Conector de entrada	5-15P
5	Conector de salida	Diez (10) 5-15R
6	Generalidades	15A/120V
7	Cantidad	Uno (1)

3.2.14 Condiciones específicas

3.2.14.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivo:** Uno (1) tipo B12, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivo:** Uno (1) especial (con actividades tipo B12).

3.2.14.2 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- c) Prueba de conmutación de fuentes.
- d) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendado por el fabricante.
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.14.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo B12:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo y DCIM.
- b) Análisis de incidentes reportados.
- c) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.15 Ítem VII. Ochenta (84) rPDU (Rack Power Distribution Unit)

3.2.15.1 Sesenta y ocho (68) marca APC - AP8461

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP8461
4	Salidas	Veintiún (21) conectores de C13 y tres (3) conectores de C19
5	Instalación	Vertical

3.2.15.2 Cuatro (4) marca APC - AP8861

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	AP8861
4	Salidas	Treinta y seis (36) conectores de C13, seis (6) conectores de C19 y dos (2) conectores 5-20
5	Instalación	Vertical

3.2.15.3 Doce (12) marca Raritan - PX3-1902R

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Legrand
2	Marca	Raritan
3	Modelo	PX3-1902R
4	Salidas	Doce (12) conectores de C13 y seis (6) conectores de C19
5	Instalación	Horizontal

3.2.16 Condiciones específicas:

3.2.16.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Uno (1) tipo B12, por cada período.
 - ii. **Predictivo:** Uno (1) tipo B12, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Uno (1) especial (con actividades tipo B12).
 - ii. **Predictivo:** Uno (1) especial (con actividades tipo B12).

3.2.16.2 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- c) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.16.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo B12:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo y DCIM.
- b) Análisis de incidentes reportados.
- c) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.17 Ítem VIII. Once (11) tableros eléctricos y accesorios

No.	Característica	Descripción
1	Dos (2) tableros (TPP), marca Schneider Electric certificado UL	480Y/277V 3Ph 4W 60Hz
2	Dos (2) tableros (TAC), marca Schneider Electric certificado UL	480Y/277V 3Ph 4W 60Hz
3	Dos (2) tableros (RP), marca Schneider Electric certificado UL	208Y/120V 3Ph 4W 60Hz
4	Dos (2) tableros (TCH), marca Schneider Electric certificado UL	480Y/277V 3Ph 4W 60Hz
5	Dos (2) tableros (TCA), marca Schneider Electric certificado UL	208Y/120V 3Ph 4W 60Hz
6	Un (1) tablero para el sistema de iluminación, marca Schneider Electric certificado UL	Tipo panelboard

3.2.18 Condiciones específicas

3.2.18.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Uno (1) tipo A6 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Uno (1) tipo A6 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivos:** Uno (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.2.18.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos, para cada mantenimiento el oferente debe contemplar las distancias de seguridad requeridas para minimizar riesgo de Arco Eléctrico (Arc Flash).

3.2.18.3 El oferente debe garantizar que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos y componentes que son requeridos para la operación de iluminación y fuerza del Centro de Cómputo Primario (CCP).

3.2.18.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A6:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desenergizado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia).
- e) Revisión de PM8000, supresores de transientes y demás componentes en caso que aplique.
- f) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- g) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- h) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.18.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desenergizado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia).
- e) Revisión de PM8000, supresores de transientes y demás componentes en caso

- que aplique.
- f) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendado por el fabricante.
 - g) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
 - h) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
 - i) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
 - j) Verificar funcionamiento del enclavamiento mecánico.
 - k) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
 - l) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.2.18.6 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- c) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.2.19 Ítem IX. Piso antiestático y sistema de conexión a tierra

No.	Característica	Descripción
1	Piso de Vinil antiestático	Marca Staticworx, losas de 12" x 12" grueso de 3.2 mm
2	Barra de Tierra de Cobre (BPT)	Marca Panduit, número de parte GB4B0612TPI-1
3	Barra de Tierra de Cobre (TMGB)	Marca Panduit, número de parte GB4B0612TPI-1
4	Barra de Tierra de Cobre (TGB)	Marca Panduit, número de parte GB2B0306TPI-1
5	Conector para aterramiento de pedestal de piso falso	Marca Panduit, número de parte GPQC07-1/0

3.2.20 Condiciones específicas:

3.2.20.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Doce (12) tipo B1, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Diez (10) tipo B1.

- 3.2.21 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.
- 3.2.22 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B1:
- Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
 - Revisión y limpieza general del piso antiestático.
 - Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.
 - Limpieza general de los equipos objeto de esta contratación.
 - Revisión y limpieza general del sistema puesta a tierra incluyendo todos los gabinetes.
 - Pruebas de sistema de puesta a tierra.
 - Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante del sistema de tierra en caso que aplique.
 - Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
 - Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3 Lote No.2: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema HVAC (por sus siglas en inglés Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)

3.3.1 Este lote está conformado por los ítems siguientes:

Ítem	Descripción
I	Tres (3) Unidades CRAH (Computer Room Air Handler) con plenum bajo piso y Dos (2) CRAH con plenum superior.
II	Dos (2) Unidades en Hilera (tipo Inrow).
III	Tres (3) Unidades Evaporadoras (UE).
IV	Dos (2) Chillers y sistema de agua helada.
V	Tres sistemas de confinamiento de aire y piso elevado.
VI	Sistema de monitoreo ambiental NETBOTZ.

3.3.2 Condiciones generales:

- 3.3.2.1 El oferente debe presentar al BCH máximo veinticinco (25) días hábiles posteriores a la notificación de aprobación del contrato por parte del Directorio, los documentos siguientes:
- Propuesta de Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP), que incluya:
 - La validación y actualización (en caso que aplique), de los métodos para operación estándar (SOP), procedimiento para operación en mantenimiento (MOP) y el Procedimiento para operación en emergencia (EOP).
 - Validar en sitio la configuración del documento “Procedimiento de Configuración de Sitio” correspondiente a los equipos con que cuenta el BCH.
 - Documento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte, conteniendo los contactos técnicos y especialistas propuestos para realizar las actividades objeto de esta contratación y medios de atención (correo electrónico, líneas de

emergencia, etc.) en caso de un incidente. El BCH.

- c) Lista de repuestos con mayor probabilidad de daños de acuerdo al fabricante y garantizar la existencia en el país de los mismos.

El Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP) contendrá la calendarización de las actividades a realizar en cada visita de los servicios de mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos objeto de esta contratación descritos por cada ítem de este lote; dichos servicios, se deben realizar a conveniencia y necesidad del BCH con el fin de no afectar la operación normal de su infraestructura tecnológica. Dicho programa será homologado con personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, previo al inicio de la ejecución de los mantenimientos.

- 3.3.2.2 El BCH máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción y aprobación del contrato entregará al oferente los formatos y documentación siguiente:

- a) Formato del procedimiento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte.
- b) Formato del programa general de mantenimientos del CCP.
- c) Formato del documento de gobernabilidad.
- d) Formato del resumen de reporte técnico.
- e) Procedimiento de configuración de sitio.
- f) Procedimiento de operación estándar (SOP).
- g) Procedimiento para operación en mantenimiento (MOP).
- h) Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

- 3.3.2.3 El oferente prestará el servicio objeto de esta contratación con personal técnico capacitado y personal especialista con experiencia, según le detalle siguiente:

Ítem	Descripción	Personal capacitado		Personal especialista	
		Requerido	Cantidad mínima	Requerido	Cantidad mínima
I	Tres (3) Unidades CRAH (Computer Room Air Handler) con plenum bajo piso y Dos (2) CRAH con plenum superior	Si	2	Si*	1
II	Dos (2) Unidades en Hilera (tipo Inrow)	Si	2	Si*	1
III	Tres (3) Unidades Evaporadoras (UE)	Si	2	Si*	1
IV	Dos (2) Chillers y sistema de agua helada.**	Si	2	Si*	1
V	Tres sistemas de confinamiento de aire y piso elevado	Si	2	No	N/A
VI	Sistema de monitoreo ambiental NETBOTZ	Si	1	Si*	1

* Conforme los mantenimientos tipo A (Alto impacto)

** Incluyendo personal capacitado y especialista para las labores de tratamiento y análisis de agua.

- 3.3.2.4 El oferente en caso de ser requerido por el BCH para atención de incidentes o problemas de otros equipos que están relacionados a los ítems de este lote, debe prestar la debida colaboración con otros proveedores hasta lograr la atención de la falla sin costo adicional para el BCH.
- 3.3.2.5 Al menos dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, el oferente debe entregar en forma electrónica al personal técnico del BCH el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.3.2.6 Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos, el oferente debe designar un coordinador del mantenimiento como apoyo en sitio del personal técnico y especialista, el cual será personal capacitado o con experiencia en los equipos objeto de esta contratación para gestionar las actividades conforme el documento de gobernabilidad; siendo este el canal primario de comunicación con el personal designado por el BCH en cada mantenimiento.
- 3.3.2.7 El oferente debe entregar el resumen del reporte técnico del período facturado cuando presente la factura correspondiente; el BCH proporcionará al oferente el formato a utilizar para la elaboración del referido resumen. De existir alguna observación o duda por parte del BCH, el oferente debe realizar las correcciones o responder las dudas que el BCH tuviere, previo a que proceda con el pago correspondiente.
- 3.3.2.8 El oferente debe brindar un servicio de mantenimiento proactivo orientado a anticipar problemas que pudieran eventualmente interrumpir la continuidad de operación a efecto de lograr el mayor grado de disponibilidad de los equipos; que incluya lo referente a implementación de controles de seguridad informática.
- 3.3.2.9 El oferente debe proveer sin costo adicional para el BCH, los repuestos que sean requeridos en caso de fallas, para retornar la operación normal de los equipos o componentes objeto de este lote durante el período de vigencia del Contrato; dichos repuestos deben ser nuevos y originales conforme la marca del equipo o componente.
- 3.3.2.10 El oferente debe garantizar mantenimiento correctivo para los equipos objeto de contratación de servicio de este lote, de acuerdo a solicitud vía telefónica, sistema de ticket o correo electrónico por parte de personal del BCH; el cual podrá ser solicitado y debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), sin costo adicional para el BCH y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones.
- 3.3.2.11 El oferente debe garantizar que dará inicio de gestión y atención del mantenimiento correctivo, ya sea de forma remota o en sitio, conforme el caso lo amerite o a solicitud del BCH, dos (2) horas como máximo después de recibido del reporte de falla del equipo, sin costo adicional para el BCH.
- 3.3.2.12 El oferente realizará atenciones generales a solicitud del BCH, sin costo

adicional; las cuales, corresponden a actividades que involucren la manipulación de equipos o accesorios del objeto de este lote.

- 3.3.2.13 El oferente puede hacer uso de herramientas de acceso remoto brindando una sesión vía (Webex, Microsoft Teams, Skype, entre otros), para todo lo relacionado con la operación y funcionamiento de los productos bajo soporte de este lote, sin costo adicional para el BCH.
- 3.3.2.14 De ser requerido por el BCH y las circunstancias lo ameritan previo al mantenimiento correctivo, el oferente debe entregar el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.3.2.15 El BCH podrá solicitar reuniones in situ o remoto al personal del oferente, según la fecha y horario que le convenga al BCH, para dar seguimiento a los pendientes que existan, sin costo adicional para el BCH.
- 3.3.2.16 El servicio de mantenimiento correctivo debe contemplar sin costo adicional para el BCH, las visitas y acciones que sean necesarias por parte del oferente hasta lograr el normal funcionamiento del o los equipos que presenten fallas, además, dicho servicio incluirá en los casos que aplique, su reparación o reemplazo de piezas dañadas por partes originales y nuevas conforme la marca del equipo o componente.
- 3.3.2.17 Posterior a la atención del mantenimiento correctivo el oferente debe entregar un reporte escrito al personal técnico que designe el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, en el cual se describan las tareas realizadas durante el período, en el caso que se requieran aclaraciones sobre dichas tareas, deben proporcionarlas; a su vez debe actualizar en conjunto con el BCH el Método de Operación en Emergencia (EOP).
- 3.3.2.18 De ser requerido por el BCH en caso de mejoras, el oferente debe proveer los OIDs, MIBs, señales MODBUS o BACNET, de los equipos objeto de esta contratación.
- 3.3.2.19 De existir algún inconveniente de fuerza mayor para la ejecución de mantenimientos preventivos y predictivos programados según calendarización, el oferente debe notificar con anticipación al personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH el motivo por el cual requiere diferir el mantenimiento, quedando a discreción del BCH el aceptar o no el cambio de fecha; asimismo, el oferente debe remitir de manera formal al BCH el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)” con las nuevas fechas homologadas.
- 3.3.2.20 El oferente debe garantizar que, durante la vigencia del Contrato mantendrá una existencia adecuada de repuestos en las instalaciones locales, con mayor probabilidad de daño, los cuales debe ser originales, nuevos y cien por ciento (100%) compatibles con los equipos de este lote, conforme listado requerido en el numeral 3.3.2.1, inciso c).
- 3.3.2.21 De ser requerido por el BCH, el oferente debe realizar las tareas relacionadas a la interconexión y configuración con el proveedor de los sistemas Data Center

Infrastructure Management (DCIM) y Building Management System (BMS) con que cuenta el BCH, con el fin de lograr la operación y funcionalidad de la solución integral de monitoreo.

- 3.3.2.22 En casos de ausencia temporal o definitiva de uno o más técnicos y especialistas, el oferente debe notificarlo al BCH, remitiendo las hojas de vida para revisión y aprobación, cumpliendo con el perfil requerido por el BCH, a fin que se mantenga el mismo número y calidad de los profesionales que se necesitan para realizar las labores descritas para este lote; además, el personal designado debe cumplir con las disposiciones administrativas del BCH, relativas a la seguridad física e informática y movilización dentro de la institución.

3.3.3 Ítem I. Tres (3) Unidades CRAH (Computer Room Air Handler) con plenum bajo piso y Dos (2) CRAH con plenum superior

3.3.3.1 Tres (3) Unidades CRAH con plenum bajo piso

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	UNIFLAIR
3	Modelo	LDCV2500A
4	Patrón de descarga	Inferior
5	Retorno	Superior
6	Generalidades Eléctricas	480 VAC trifásico 60 Hz
7	Humificador y Resistencia	Dos (2) unidades con humificador de 6 kW y resistencia eléctrica de 6 kW

3.3.3.2 Dos (2) Unidades CRAH con plenum superior

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	UNIFLAIR
3	Modelo	LUCV0700A
4	Patrón de descarga	Superior
5	Retorno	Frontal
6	Generalidades Eléctricas	480 VAC trifásico 60 Hz

3.3.4 Condiciones específicas:

- 3.3.4.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Tres (3) tipo A3 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo A3 y uno (1) tipo A12.
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

- 3.3.4.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el

oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.4.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A3:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI, controladora web, humidificador, deshumidificador, resistencia eléctrica, válvulas, sensor de líquido, sensor de humo, sensores remotos de temperatura, bomba de condensado, ventiladores, etc.
- g) Pruebas de operación de las unidades para validar funcionamiento de rotación por redundancia.
- h) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.4.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI, controladora web, humidificador, deshumidificador, resistencia eléctrica, válvulas, sensor de líquido, sensor de humo, sensores remotos de temperatura, bomba de condensado, ventiladores etc.
- g) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- h) Pruebas de operación de las unidades para validar funcionamiento de rotación por redundancia.
- i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- j) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
- k) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- l) Limpieza y aspirado general con kit especial (limpiador inoloro, aspiradora con filtro limpio, tela de microfibra y mopa) en todas las secciones (paredes, pisos, lámparas, tuberías, bandejas, losa inferior y superior) de Sala Blanca y Cuarto electromecánico con el fin de mantener las áreas libres de partículas.
- m) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.4.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de

mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de flujo de aire en el recinto de Sala Blanca y Cuarto Electromecánico.
- c) Análisis de temperatura de suministro y retorno, flujo de agua, velocidad de ventilador y humedad de los equipos.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.3.5 Ítem II. Dos (2) Unidades en Hilera (tipo Inrow)

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	APC
3	Modelo	ACRC301S
4	Generalidades eléctricas	120 VAC monofásico 60 Hz

3.3.6 Condiciones específicas

3.3.6.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Tres (3) tipo A3 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo A3 y uno (1) tipo A12.
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.3.6.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.6.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A3:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI, controladora web, válvulas, sensor de líquido, sensores, bomba de condensado, etc.
- g) Pruebas de operación de las unidades para validar funcionamiento de rotación por redundancia.
- h) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.6.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI, controladora web, válvulas, sensores, bomba de condensado, etc.
- g) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- h) Pruebas de operación de las unidades para validar funcionamiento de rotación por redundancia.
- i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- j) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
- k) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- l) Limpieza y aspirado general con kit especial (limpiador inoloro, aspiradora con filtro limpio, tela de microfibra y mopa) en todas las secciones (paredes, pisos, lámparas, tuberías, bandejas, losa inferior y superior) del cuarto Main Distribution Area (MDA, por sus siglas en inglés) con el fin de mantener las áreas libres de partículas.
- m) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.6.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de flujo de aire en el recinto de MDA.
- c) Análisis de temperatura de suministro y retorno, flujo de agua, velocidad de ventilador y humedad de los equipos.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.3.7 Ítem III. Tres (3) Unidades Evaporadoras (UE)

3.3.7.1 Dos (2) Unidades Evaporadoras (UE) Size 3

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	CARRIER
2	Modelo	39L, Unit Size 3
3	Cantidad	Dos (2), ubicadas en Sala de Proveedores
4	Patrón de descarga	A través de ductos de suministro y retorno
5	Generalidades Eléctricas	120 VAC monofásico 60 Hz

3.3.7.2 Una (1) Unidad Evaporadora (UE) Size 6

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	CARRIER
2	Modelo	39L, Unit Size 6
3	Cantidad	Una (1), ubicada en Sala de Cuarentena
4	Patrón de descarga	A través de ductos de suministro y retorno
5	Generalidades Eléctricas	120 VAC monofásico 60 Hz

3.3.8 Condiciones específicas:

3.3.8.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Tres (3) tipo A3 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo A3 y uno (1) tipo A12.
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.3.8.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.8.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A3:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de controladora web, resistencia eléctrica, válvulas, sensores, componentes, etc.
- g) Pruebas de operación de las unidades para validar el correcto funcionamiento.
- h) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.8.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia, frecuencia, etc.)
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso

- que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de controladora web, resistencia eléctrica, válvulas, sensores, componentes, etc.
 - g) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
 - h) Pruebas de operación de las unidades para validar el correcto funcionamiento.
 - i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
 - j) Limpieza y reemplazo de filtros en caso de ser requerido, sin costo adicional para el BCH.
 - k) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
 - l) Limpieza y aspirado general con kit especial (limpiador inoloro, aspiradora con filtro limpio, tela de microfibra y mopa) en todas las secciones (paredes, pisos, lámparas, tuberías, bandejas, losa inferior y superior) de las áreas de Cintoteca, Proveedores, NOC, Cuarentena, Bodega y Pasillo con el fin de mantener las áreas libres de partículas.
 - m) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.8.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de flujo de aire en el recinto de NOC, Cuarentena, Bodega, Proveedores y Cintoteca.
- c) Análisis de temperatura de suministro y retorno, flujo de agua, velocidad de ventilador y humedad de los equipos.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.3.9 Ítem IV. Dos (2) Chillers y sistema de agua helada

3.3.9.1 Dos (2) Chillers

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Marca	UNIFLAIR
3	Modelo	TRAC2342A
4	Generalidades Eléctricas	480 VAC trifásico 60 Hz

3.3.9.2 Cuatro (4) bombas primarias

No.	Característica	Descripción
1	Presión disponible	37.20 PSI
2	Absorción eléctrica	3.9 kW

3.3.9.3 Una (1) bomba secundaria

No.	Característica	Descripción
1	Marca	TACO
2	Modelo	FI1206EDEAH1L0DB2002D
3	Generalidades eléctricas	480/3/60

3.3.9.4 Tres (3) bombas secundarias

No.	Característica	Descripción
1	Marca	TACO
2	Modelo	FI1206E2EAH1L0BB0133D
3	Generalidades Eléctricas	480/3/60

3.3.9.5 Sistema de reserva de agua para el circuito cerrado

No.	Descripción
1	Sistema de reserva de agua con tratamiento químico para el circuito cerrado de agua helada.

3.3.9.6 Tubería de agua helada y sus accesorios

No.	Característica	Descripción
1	Marca	INCOTHERM
2	Modelo	INCOPOLAR
3	Generalidades	Tubo pre-aislado PVC SCH-80

3.3.9.7 Variadores de frecuencias y accesorios

No.	Característica	Descripción
1	Marca	Schneider Electric
2	Modelo	ATV320U55N4B

3.3.9.8 Análisis y tratamiento de agua

No.	Descripción
1	Agua helada circuito cerrado

3.3.10 Condiciones específicas:

3.3.10.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados para los numerales No. 3.3.9.1 “Dos (2) Chillers”, 3.3.9.2 “Cuatro (4) bombas primarias”, 3.3.9.3 “Una (1) bomba secundaria”, 3.3.9.4 “Tres (3) bombas secundarias”, 3.3.9.5 “Sistema de reserva de agua para el circuito cerrado” y 3.3.9.6 “Tubería de agua helada y sus accesorios” y 3.3.9.7 “Variadores de frecuencias y accesorios”, según el “Programa general de mantenimientos del CCP”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Tres (3) tipo A3 (numeral 3.3.10.3) y uno (1) tipo A12 (numeral 3.3.10.4), por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6 (numeral 3.3.10.5), por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo A3 (numeral 3.3.10.3) y uno (1) tipo A12 (numeral 3.3.10.4).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6) (numeral 3.3.10.5).

3.3.10.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.10.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A3:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos y componentes del circuito cerrado de agua helada (Chillers, bombas primarias y secundarias, compresores, ventiladores, resistencia, serpentín, etc. de cada Chiller, manómetros, sensores, válvulas, variadores y accesorios, etc.) según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI y controladora web, válvulas, variadores, bombas, tuberías, soportes de cobre y PVC, purgas, tanques, manómetros, sensores y accesorios, etc.
- g) Revisión de corriente eléctrica por cada compresor.
- h) Revisión de filtros de Chiller.
- i) Revisar los componentes mecánicos, para determinar lubricación, desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc.
- j) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.10.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los equipos y componentes del circuito cerrado de agua helada (Chillers, bombas, tuberías y soportes de cobre y PVC, purgas, tanque de sistema de reserva, manómetros, sensores, válvulas, variadores y accesorios, etc.) según recomendación del fabricante.
- d) Revisión de parámetros eléctricos (voltaje, corriente, potencia, frecuencia, etc.).
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Revisión de interfaz HMI, controladora web, válvulas, variadores, bombas, tuberías, soportes de cobre y PVC, purgas, tanques, manómetros, sensores y accesorios, etc.
- g) Revisión y limpieza de compresores, ventiladores, resistencia, serpentín, etc. de cada Chillers.
- h) Revisar y realizar prueba de fuga, presión de refrigerante, etc. de los Chillers. En caso de baja presión de refrigerante debe proceder con la recarga sin costo adicional para el BCH.
- i) Revisión de corriente eléctrica por cada compresor.
- j) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- k) Pruebas de operación de las unidades para validar funcionamiento de redundancia (Chillers, bombas primarias y secundarias, variadores de

frecuencia, etc.).

- l) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- m) Revisión de filtros de Chiller.
- n) Revisión y reparado de aislamiento térmico (armaflex).
- o) Revisar los componentes mecánicos, para determinar lubricación, desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc.
- p) Verificación y ajuste de torque de tornillos, tuercas, tuberías y conexiones, según valores de torque recomendados por el fabricante.
- q) Pintado de tubería de agua helada con impermeabilizante elastomérico, resistente al agua y sol.
- r) Prueba de acidez en aceite de los compresores del Chiller.
- s) Revisión de vibración de los compresores.
- t) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.10.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de comportamiento de las variables eléctricas (voltaje, amperaje, potencia y frecuencia) a nivel de histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- c) Análisis termográfico para detectar sobrecalentamiento del cableado y componentes internos.
- d) Análisis de caudal, temperatura y presión de agua (en circuito de agua potable del edificio y en el circuito cerrado de agua helada).
- e) Análisis de vibración en tubería y bombas del circuito cerrado de agua helada.
- f) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.3.10.6 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos calendarizados para el numeral 3.3.9.8 “Análisis y tratamiento de Agua”, según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Once (11) tipo B1 (numeral 3.3.10.7) y uno (1) tipo A12 (numeral 3.3.10.8), por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Nueve (9) tipo B1 (numeral 3.3.10.7) y uno (1) tipo A12 (numeral 3.3.10.8).

3.3.10.7 Las actividades mínimas que debe realizar en cada visita de análisis de agua tipo B1, a nivel del agua potable del edificio y del circuito cerrado de agua helada, son las siguientes:

- a) Análisis de nivel de PH.
- b) Alcalinidad total en el agua.
- c) Cantidad de solidos disueltos.
- d) Dureza total.
- e) Índice de Saturación de Langelier.

- f) Conclusión indicando que el agua es incrustante, acida o está dentro del rango permitido de operación de todos los equipos y componentes del circuito de agua helada.
- g) De ser requerido, se realizará el tratamiento de agua según “Procedimiento de Configuración de Sitio” del BCH, el cual debe estar dentro del rango permitido de operación de todos los equipos y componentes del circuito de agua helada.
- h) El oferente debe entregar copia adjunta al informe de cada mantenimiento, las boletas de atención, reportes e informes adicionales que sean generados por el personal especialista para cada mantenimiento.

3.3.10.8 Las actividades mínimas que debe realizar en cada visita de análisis de agua tipo A12, a nivel del agua potable del edificio y del circuito cerrado de agua helada, son las siguientes:

- a) Reemplazo de agua del circuito cerrado de agua helada.
- b) Análisis de nivel de PH.
- c) Alcalinidad total en el agua.
- d) Cantidad de solidos disueltos.
- e) Dureza total.
- f) Índice de Saturación de Langelier.
- g) Conclusión indicando que el agua es incrustante, acida o está dentro del rango permitido de operación de todos los equipos y componentes del circuito de agua helada.
- h) De ser requerido, se realizará el tratamiento de agua según “Procedimiento de Configuración de Sitio” del BCH, el cual debe estar dentro del rango permitido de operación de todos los equipos y componentes del circuito de agua helada.
- i) El oferente debe entregar copia adjunta al informe de cada mantenimiento, las boletas de atención, reportes e informes adicionales que sean generados por el personal especialista para cada mantenimiento.

3.3.11 Ítem V. Tres (3) sistemas de confinamiento de aire y piso elevado

3.3.11.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos calendarizados, según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Uno (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.3.11.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.11.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B6:

- a) Revisión y limpieza general de los sistemas de confinamiento y piso elevado.
- b) Limpieza general del plenum bajo piso.

- c) Revisión general y cambio de etiquetas que identifican el drenaje, la ubicación de losetas, conforme a estándar indicado por el BCH.
- d) Revisar de puertas de todos los confinamientos.
- e) Reemplazo de losetas dañadas, sin costo adicional para el BCH.
- f) Nivelación de piso elevado y ajuste en caso de ser requerido.
- g) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes.
- h) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.12 Ítem VI. Sistema de monitoreo ambiental NETBOTZ

No.	Característica	Descripción
1	Marca	APC
2	Modelo	NBRK0570
3	Accesorios	NETBOTZ sensor POD 150, sensores de humedad y temperatura

3.3.13 Condiciones específicas:

3.3.13.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) tipo B12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo B4 y uno (1) especial (con actividades tipo B12).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.3.13.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos, predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.3.13.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los componentes que conforman este lote, según recomendación del fabricante.
- c) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- d) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- e) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.13.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos

- y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser apagado.
- c) Limpieza general de los componentes que conforman este lote, según recomendación del fabricante.
- d) Revisión y calibración de los sensores, de ser requerido.
- e) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- f) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- g) Actualización de software de gestión en caso de ser requerido.
- h) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- i) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.3.13.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.3.13.6 El oferente debe brindar soporte técnico que incluya la asesoría e implementación de nuevas configuraciones e incorporaciones al Sistema de Monitoreo Ambiental NETBOTZ.

3.3.13.7 Realizar corrección de errores y defectos del Sistema de Monitoreo Ambiental NETBOTZ, sin costo adicional para el BCH.

3.4 Lote No.3: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema de Detección y Extinción Contra Incendios

3.4.1 Este lote está conformado por ítems siguientes:

Ítem	Descripción
I	Cuatro (4) Sistemas VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) y sus componentes.
II	Un (1) FACP (fire alarm control panel), doce (12) tanques de agente limpio y todos los componentes.

3.4.2 Condiciones generales:

3.4.2.1 El oferente debe presentar al BCH máximo veinticinco (25) días hábiles posteriores a la notificación de aprobación del contrato por parte del Directorio, los documentos siguientes:

- a) Propuesta de Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP), que incluya:
 - i. La validación y actualización (en caso que aplique), de los métodos para operación estándar (SOP), procedimiento para operación en mantenimiento (MOP) y el Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

- ii. Validar en sitio la configuración del documento “Procedimiento de Configuración de Sitio” correspondiente a los equipos con que cuenta el BCH.
- b) Documento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte, conteniendo los contactos técnicos y especialistas propuestos para realizar las actividades objeto de esta contratación y medios de atención (correo electrónico, líneas de emergencia, etc.) en caso de un incidente. El BCH.
- c) Lista de repuestos con mayor probabilidad de daños de acuerdo al fabricante y garantizar la existencia en el país de los mismos.

El Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP) contendrá la calendarización de las actividades a realizar en cada visita de los servicios de mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos objeto de esta contratación descritos por cada ítem de este lote; dichos servicios, se deben realizar a conveniencia y necesidad del BCH con el fin de no afectar la operación normal de su infraestructura tecnológica. Dicho programa será homologado con personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, previo al inicio de la ejecución de los mantenimientos.

3.4.2.2 El BCH máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción y aprobación del contrato entregará al oferente los formatos y documentación siguiente:

- a) Formato del procedimiento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte.
- b) Formato del programa general de mantenimientos del CCP.
- c) Formato del documento de gobernabilidad.
- d) Formato del resumen de reporte técnico.
- e) Procedimiento de configuración de sitio.
- f) Procedimiento de operación estándar (SOP).
- g) Procedimiento para operación en mantenimiento (MOP).
- h) Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

3.4.2.3 El oferente prestará el servicio objeto de esta contratación con personal técnico capacitado y personal especialista con experiencia, según le detalle siguiente:

Ítem	Descripción	Personal capacitado		Personal especialista	
		Requerido	Cantidad mínima	Requerido	Cantidad mínima
I	Cuatro (4) Sistemas VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) y sus componentes.	Si	2	Si	1
II	Un (1) FACP (fire alarm control panel), doce (12) tanques de agente limpio y todos los componentes.	Si	2	Si	1

- 3.4.2.4 El oferente en caso de ser requerido por el BCH para atención de incidentes o problemas de otros equipos que están relacionados a los ítems de este lote, debe prestar la debida colaboración con otros proveedores hasta lograr la atención de la falla sin costo adicional para el BCH.
- 3.4.2.5 Al menos dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, el oferente debe entregar en forma electrónica al personal técnico del BCH el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.4.2.6 Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos, el oferente debe designar un coordinador del mantenimiento como apoyo en sitio del personal técnico y especialista, el cual será personal capacitado o con experiencia en los bienes objeto de esta contratación para gestionar las actividades conforme el documento de gobernabilidad; siendo este el canal primario de comunicación con el personal designado por el BCH en cada mantenimiento.
- 3.4.2.7 El oferente debe entregar el resumen del reporte técnico del período facturado cuando presente la factura correspondiente; el BCH proporcionará al oferente el formato a utilizar para la elaboración del referido resumen. De existir alguna observación o duda por parte del BCH, el oferente debe realizar las correcciones o responder las dudas que el BCH tuviere, previo a que proceda con el pago correspondiente.
- 3.4.2.8 El oferente debe brindar un servicio de mantenimiento proactivo orientado a anticipar problemas que pudieran eventualmente interrumpir la continuidad de operación a efecto de lograr el mayor grado de disponibilidad de los equipos; que incluya lo referente a implementación de controles de seguridad informática.
- 3.4.2.9 El oferente debe proveer sin costo adicional para el BCH, los repuestos que sean requeridos en caso de fallas, para retornar la operación normal de los equipos o componentes objeto de este lote durante el período de vigencia del Contrato; dichos repuestos deben ser nuevos y originales conforme la marca del equipo o componente.
- 3.4.2.10 El oferente debe garantizar que dará inicio de gestión y atención del mantenimiento correctivo, ya sea de forma remota o en sitio, conforme el caso lo amerite o a solicitud del BCH, dos (2) horas como máximo después de recibido del reporte de falla del equipo, sin costo adicional para el BCH.
- 3.4.2.11 El oferente realizará atenciones generales a solicitud del BCH, sin costo adicional; las cuales, corresponden a actividades que involucren la manipulación de equipos o accesorios del objeto de este lote.
- 3.4.2.12 El oferente puede hacer uso de herramientas de acceso remoto brindando una sesión vía (Webex, Microsoft Teams, Skype, entre otros), para todo lo relacionado con la operación y funcionamiento de los productos bajo soporte de este lote, sin costo adicional para el BCH.

- 3.4.2.13 El oferente debe garantizar mantenimiento correctivo para los equipos objeto de contratación de servicio de este lote, de acuerdo a solicitud vía telefónica, sistema de ticket o correo electrónico por parte de personal del BCH; el cual podrá ser solicitado y debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), sin costo adicional para el BCH y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH.
- 3.4.2.14 De ser requerido por el BCH y las circunstancias lo ameritan previo al mantenimiento correctivo, el oferente debe entregar el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.4.2.15 El BCH podrá solicitar reuniones in situ o remoto al personal del oferente, según la fecha y horario que le convenga al BCH, para dar seguimiento a los pendientes que existan, sin costo adicional para el BCH.
- 3.4.2.16 El servicio de mantenimiento correctivo debe contemplar sin costo adicional para el BCH, las visitas y acciones que sean necesarias por parte del oferente hasta lograr el normal funcionamiento del o los equipos que presenten fallas, además, dicho servicio incluirá en los casos que aplique, su reparación o reemplazo de piezas dañadas por partes originales y nuevas conforme la marca del equipo o componente.
- 3.4.2.17 Posterior a la atención del mantenimiento correctivo el oferente debe entregar un reporte escrito al personal técnico que designe el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, en el cual se describan las tareas realizadas durante el período, en el caso que se requieran aclaraciones sobre dichas tareas, deben proporcionarlas; a su vez debe actualizar en conjunto con el BCH el Método de Operación en Emergencia (EOP).
- 3.4.2.18 De existir algún inconveniente de fuerza mayor para la ejecución de mantenimientos preventivos y predictivos programados según calendarización, el oferente debe notificar con anticipación al personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, el motivo por el cual requiere diferir el mantenimiento, quedando a discreción del BCH el aceptar o no el cambio de fecha; asimismo, el oferente debe remitir de manera formal al BCH el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)” con las nuevas fechas homologadas.
- 3.4.2.19 El oferente debe garantizar que, durante la vigencia del Contrato mantendrá una existencia adecuada de repuestos en las instalaciones locales, con mayor probabilidad de daño, los cuales debe ser originales, nuevos y cien por ciento (100%) compatibles con los equipos de este lote, conforme listado requerido en el numeral 3.4.2.1, inciso c).
- 3.4.2.20 De ser requerido por el BCH, el oferente debe realizar las tareas relacionadas a la interconexión y configuración con el proveedor de los sistemas Data Center Infrastructure Management (DCIM) y Building Management System (BMS) con que cuenta el BCH, con el fin de lograr la operación y funcionalidad de la solución integral de monitoreo.

3.4.2.21 En casos de ausencia temporal o definitiva de uno o más técnicos y especialistas, el oferente debe notificarlo al BCH, remitiendo las hojas de vida para revisión y aprobación, cumpliendo con el perfil requerido por el BCH, a fin que se mantenga el mismo número y calidad de los profesionales que se necesitan para realizar las labores descritas para este lote, además, el personal designado debe cumplir con las disposiciones administrativas del BCH, relativas a la seguridad física e informática y movilización dentro de la institución.

3.4.3 Ítem I. Cuatro (4) Sistemas VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) y sus componentes

No.	Característica	Descripción
1	Dos (2) Sistemas VESDA	Marca: VESDA by Xtralis, Modelo VLF-250
2	Dos (2) Sistemas VESDA	Marca: VESDA by Xtralis, Modelo VLF-500

3.4.4 Condiciones específicas:

3.4.4.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - i. **Preventivo:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - ii. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.4.4.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.4.4.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desactivado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Registrar el voltaje de batería en carga y descarga, inspección de baterías y conexiones.
- f) Hacer una inspección de tubería, orificios de succión y soportes.
- g) Realizar diagnóstico con software del fabricante.
- h) Realizar prueba con humo artificial en cada sala para probar el funcionamiento del sistema de alerta temprana.
- i) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- j) Realizar prueba de luces estroboscópicas y liberación de ruta de evacuación.
- k) Limpieza de filtros.

l) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.4.4.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desactivado.
- c) Limpieza general de los equipos según recomendación del fabricante.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Registrar el voltaje de batería en carga y descarga, inspección de baterías y conexiones.
- f) Hacer una inspección de tubería, orificios de succión y soportes.
- g) Realizar diagnóstico con software del fabricante.
- h) Realizar prueba con humo artificial en cada uno de los sensores ubicados en las distintas salas, para probar el funcionamiento del sistema de alerta temprana.
- i) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- j) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- k) Reemplazo de filtros de ser requerido.
- l) Realizar y documentar pruebas de simulación de conato de incendio de forma controlada, incluyendo inducción práctica para el personal del BCH.
- m) Realizar prueba de luces estroboscópicas y liberación de ruta de evacuación.
- n) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.4.4.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de hermeticidad del recinto del Centro de Cómputo Primario, certificado Tier III.
- c) Análisis de presión de los tanques de agente limpio.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.4.5 Ítem II. Un (1) FACP (Fire Alarm Control Panel), doce (12) tanques de agente limpio y todos los componentes.

No.	Característica	Descripción
1	Un (1) FACP (Fire Alarm Control Panel)	Marca Vigilant, modelo: VS2-R, cuatro (4) NACs Clase B.
2	Doce (12) tanques de agente limpio	NOVEC 1230
3	Cuatro (4) extintores manuales	Dos (2) cilindros categoría C de veinte (20) libras Dos (2) cilindros categoría C de diez (10) libras

3.4.6 Condiciones específicas:

3.4.6.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - iii. **Preventivo:** Dos (2) tipo A4 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - iv. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.4.6.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos.

3.4.6.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A4:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desactivado.
- c) Limpieza general del panel, válvulas, manómetros, estaciones, detectores de humo, sirena, campanas, actuador, etc., según recomendación del fabricante.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- f) Realizar prueba de funcionamiento de las estaciones en cada una de las salas.
- g) Realizar prueba con humo artificial en cada sensor para probar el funcionamiento del sistema.
- h) Realizar pruebas de funcionamiento en batería y falla de batería por desconexión.
- i) Revisión y recarga de extintores manuales en caso de requerirse.
- j) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.4.6.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Previo al inicio del mantenimiento el equipo debe ser desactivado.
- c) Limpieza general del panel, válvulas, manómetros, estaciones, detectores de humo, sirena, campanas, actuador, etc., según recomendación del fabricante.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Actualización de firmware de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- f) Prueba de funcionamiento de alarmas a nivel de DCIM y BMS.
- g) Realizar prueba de funcionamiento de las estaciones en cada una de las salas.

- h) Realizar prueba con humo artificial en cada uno de los sensores ubicados en las distintas salas, para probar el funcionamiento del sistema.
- i) Realizar pruebas de funcionamiento en batería y falla de batería por desconexión.
- j) Realizar limpieza y recalibración de detectores de humo.
- k) Revisión y recarga de extintores manuales en caso de requerirse.
- l) Realizar y documentar pruebas de simulación de conato de incendio de forma controlada, incluyendo inducción práctica para el personal del BCH.
- m) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.4.6.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados y registrados en el histórico de la interfaz del equipo, DCIM y BMS.
- b) Análisis de hermeticidad del recinto del Centro de Cómputo Primario, certificado Tier III.
- c) Análisis de presión de los tanques de agente limpio.
- d) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos de los equipos.

3.4.6.6 El oferente en caso que se requiera reemplazar el tanque de agente o solo el agente limpio NOVEC 1230 por un incidente, será instalado o cargado sin costo adicional para el BCH.

3.5 Lote No.4: Sistema Building Management System (BMS), incluyendo Soporte y Actualización del Producto del Licenciamiento

3.5.1 Este lote está conformado por ítems siguientes:

Ítem	Descripción
I	Automation Servers, módulos de entrada y sensores
II	Licenciamiento Building Management System (BMS)

3.5.2 Condiciones generales:

3.5.2.1 El oferente debe presentar al BCH máximo veinticinco (25) días hábiles posteriores a la notificación de aprobación del contrato por parte del Directorio, los documentos siguientes:

- a) Propuesta de Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP), que incluya:
 - i. La validación y actualización (en caso que aplique), de los métodos para operación estándar (SOP), procedimiento para operación en mantenimiento (MOP) y el Procedimiento para operación en emergencia (EOP).
 - ii. Validar en sitio la configuración del documento “Procedimiento de Configuración de Sitio” correspondiente a los equipos con que cuenta el BCH.
- b) Documento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte, conteniendo

los contactos técnicos y especialistas propuestos para realizar las actividades objeto de esta contratación y medios de atención (correo electrónico, líneas de emergencia, etc.) en caso de un incidente. El BCH.

- c) Lista de repuestos con mayor probabilidad de daños de acuerdo al fabricante y garantizar la existencia en el país de los mismos.

El Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP) contendrá la calendarización de las actividades a realizar en cada visita de los servicios de mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos objeto de esta contratación descritos por cada ítem de este lote; dichos servicios, se deben realizar a conveniencia y necesidad del BCH con el fin de no afectar la operación normal de su infraestructura tecnológica. Dicho programa será homologado con personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, previo al inicio de la ejecución de los mantenimientos.

3.5.2.2 El BCH máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción y aprobación del contrato entregará al oferente los formatos y documentación siguiente:

- a) Formato del procedimiento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte.
- b) Formato del programa general de mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP).
- c) Formato del documento de gobernabilidad.
- d) Formato del resumen de reporte técnico.
- e) Procedimiento de configuración de sitio.
- f) Procedimiento de operación estándar (SOP).
- g) Procedimiento para operación en mantenimiento (MOP).
- h) Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

3.5.2.3 El oferente prestará el servicio objeto de esta contratación con personal técnico capacitado y personal especialista con experiencia, según le detalle siguiente:

Ítem	Descripción	Personal Capacitado	Personal Especialista
I	Automation Servers, módulos de entrada y sensores	Si	Si
II	Licenciamiento Building Management System (BMS)	Si	Si

3.5.2.4 El oferente en caso de ser requerido por el BCH para atención de incidentes o problemas de otros equipos que están relacionados a los ítems de este lote, debe prestar la debida colaboración con otros proveedores hasta lograr la atención de la falla sin costo adicional para el BCH.

3.5.2.5 Al menos dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, el oferente debe entregar en forma electrónica al personal técnico del BCH el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.

- 3.5.2.6 Durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y predictivos, el oferente debe designar un coordinador del mantenimiento como apoyo en sitio del personal técnico y especialista, el cual será personal capacitado o con experiencia en los equipos objeto de esta contratación para gestionar las actividades conforme el documento de gobernabilidad; siendo este el canal primario de comunicación con el personal designado por el BCH en cada mantenimiento.
- 3.5.2.7 El oferente debe entregar el resumen del reporte técnico del período facturado cuando presente la factura correspondiente; el BCH proporcionará al oferente el formato a utilizar para la elaboración del referido resumen. De existir alguna observación o duda por parte del BCH, el oferente debe realizar las correcciones o responder las dudas que el BCH tuviere, previo a que proceda con el pago correspondiente.
- 3.5.2.8 El oferente debe brindar un servicio de mantenimiento proactivo orientado a anticipar problemas que pudieran eventualmente interrumpir la continuidad de operación a efecto de lograr el mayor grado de disponibilidad de los equipos; que incluya lo referente a implementación de controles de seguridad informática.
- 3.5.2.9 El oferente debe proveer sin costo adicional para el BCH, los repuestos que sean requeridos en caso de fallas, para retornar la operación normal de los equipos o componentes objeto de este lote durante el período de vigencia del Contrato; dichos repuestos deben ser nuevos y originales conforme la marca del equipo o componente.
- 3.5.2.10 El oferente debe garantizar que dará inicio de gestión y atención del mantenimiento correctivo, ya sea de forma remota o en sitio, conforme el caso lo amerite o a solicitud del BCH, dos (2) horas como máximo después de recibido del reporte de falla del equipo, sin costo adicional para el BCH.
- 3.5.2.11 El oferente puede hacer uso de herramientas de acceso remoto brindando una sesión vía (Webex, Microsoft Teams, Skype, entre otros), para todo lo relacionado con la operación y funcionamiento de los productos bajo soporte de este lote, sin costo adicional para el BCH.
- 3.5.2.12 El oferente debe garantizar mantenimiento correctivo para los bienes objeto de contratación de servicio de este lote, de acuerdo a solicitud vía telefónica, sistema de ticket o correo electrónico por parte de personal del BCH; el cual podrá ser solicitado y debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), sin costo adicional para el BCH y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH.
- 3.5.2.13 De ser requerido por el BCH y las circunstancias lo ameritan previo al mantenimiento correctivo, el oferente debe entregar el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.
- 3.5.2.14 El BCH podrá solicitar reuniones in situ o remoto al personal del oferente, según la fecha y horario que le convenga al BCH, para dar seguimiento a los pendientes que existan, sin costo adicional para el BCH.

- 3.5.2.15 El servicio de mantenimiento correctivo debe contemplar sin costo adicional para el BCH, las visitas y acciones que sean necesarias por parte del oferente hasta lograr el normal funcionamiento del o los equipos que presenten fallas, además, dicho servicio incluirá en los casos que aplique, su reparación o reemplazo de piezas dañadas por partes originales y nuevas conforme la marca del equipo o componente.
- 3.5.2.16 Posterior a la atención del mantenimiento correctivo el oferente debe entregar un reporte escrito al personal técnico que designe el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, en el cual se describan las tareas realizadas durante el período, en el caso que se requieran aclaraciones sobre dichas tareas, deben proporcionarlas; a su vez debe actualizar en conjunto con el BCH el método de operación en emergencia (EOP).
- 3.5.2.17 De existir algún inconveniente de fuerza mayor para la ejecución de mantenimientos preventivos y predictivos programados según calendarización, el oferente debe notificar con anticipación al personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, el motivo por el cual requiere diferir el mantenimiento, quedando a discreción del BCH el aceptar o no el cambio de fecha; asimismo, el oferente debe remitir de manera formal al BCH el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**” con las nuevas fechas homologadas.
- 3.5.2.18 El oferente debe garantizar que, durante la vigencia del Contrato mantendrá una existencia adecuada de repuestos en las instalaciones locales, con mayor probabilidad de daño, los cuales debe ser originales, nuevos y cien por ciento (100%) compatibles con los equipos de este lote, conforme listado requerido en el numeral 3.5.2.1, inciso c).
- 3.5.2.19 De ser requerido por el BCH, el oferente debe realizar las tareas relacionadas a la interconexión y configuración con el proveedor de los sistemas Data Center Infrastructure Management (DCIM) con que cuenta el BCH, con el fin de lograr la operación y funcionalidad de la solución integral de monitoreo.
- 3.5.2.20 En casos de ausencia temporal o definitiva de uno o más técnicos y especialistas, el oferente debe notificarlo al BCH, remitiendo las hojas de vida para revisión y aprobación, cumpliendo con el perfil requerido por el BCH, a fin que se mantenga el mismo número y calidad de los profesionales que se necesitan para realizar las labores descritas para este lote, además, el personal designado debe cumplir con las disposiciones administrativas del BCH, relativas a la seguridad física e informática y movilización dentro de la institución.

3.5.3 Ítem I Automation Servers, módulos de entrada y sensores

No.	Característica	Descripción
1	Marca	Schneider Electric
2	Tipo	AS-P
3	Cantidad	Dos (2) Automation servers

3.5.4 Condiciones específicas:

3.5.4.1 El oferente debe realizar visitas de mantenimientos preventivos y predictivos calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:

- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. **Preventivos:** Uno (1) tipo B6 y uno (1) tipo A12, por cada período.
 - ii. **Predictivos:** Dos (2) tipo B6, por cada período.
- b) Para el período 3:
 - iii. **Preventivo:** Uno (1) B6 y uno (1) especial (con actividades tipo A12).
 - iv. **Predictivos:** Un (1) tipo B6 y uno (1) especial (con actividades tipo B6).

3.5.4.2 Durante los trabajos de mantenimientos preventivos o predictivos o correctivos el oferente debe utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado según la versión de la norma NFPA 70E más actual en todos los procedimientos requeridos

3.5.4.3 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo B6:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los componentes que conforman este ítem, según recomendación del fabricante.
- c) Revisión general de Automation Servers, módulos de entrada, sensores y accesorios.
- d) Reemplazo de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.5.4.4 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento preventivo tipo A12:

- a) Revisión a nivel de estrategia VOSO (Ver, Oír, Sentir y Oler) de los equipos y componentes objeto de esta contratación.
- b) Limpieza general de los componentes que conforman este ítem, según recomendación del fabricante.
- c) Revisión y calibración de los sensores, de ser requerido.
- d) Revisión general y cambio de etiquetas de cada equipo y componente, en caso que aplique conforme a estándar indicado por el BCH.
- e) Actualización de firmware, parches de seguridad y software de BMS, de todos los componentes que sean requeridos a la versión más actual y estable recomendada por el fabricante.
- f) Realizar actividades adicionales requeridas por el fabricante.

3.5.4.5 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de mantenimiento predictivo tipo B6:

- a) Análisis de incidentes reportados de los Automation Servers y componentes.
- b) Análisis de vida útil y plan de reemplazo de los componentes críticos a nivel de hardware que conforman el BMS.

3.5.5 Ítem II. Licenciamiento Building Management System (BMS)

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Plataforma	EcoStruxure Building Operation (EBO)

3.5.6 Condiciones específicas:

- 3.5.6.1 El oferente debe entregar al BCH como máximo un (1) mes calendario posterior a la aprobación del Contrato, lo siguiente:
- a) Documento o acceso al sitio oficial del fabricante donde se indique que los productos del software de la plataforma EcoStruxure Building Operation (EBO) están bajo soporte y a nombre del BCH, por el período comprendido objeto de esta contratación.
 - b) En caso que aplique, acceso a nombre del BCH al sitio oficial de internet del fabricante para poder descargar el software correspondiente, sin costo adicional para el BCH.
- 3.5.6.2 El oferente debe proveer, instalar y configurar de ser necesario, las nuevas ediciones y versiones del software para la plataforma del BMS, una vez que estas sean liberadas y estables por el fabricante, sin costo adicional para el BCH; así como las herramientas y procedimientos de implementación con el acompañamiento de personal especializado y con experiencia en la actualización o migración a la nueva versión o plataforma. A solicitud del BCH, las actualizaciones de la plataforma tendrán que ser con personal in situ, sin costo adicional.
- 3.5.6.3 El BCH notificará al oferente, mediante el **“Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”**, las fechas y escenarios para la realización de pruebas funcionamiento de la infraestructura operacional monitoreada y gestionada por la plataforma del BMS; por lo cual, el oferente debe brindar el apoyo para que personal técnico valide el correcto funcionamiento de la plataforma.
- 3.5.6.4 Producto de las pruebas de funcionamiento de la infraestructura operacional, realizadas en el numeral anterior, el oferente debe entregar un informe con los resultados de las mismas.
- 3.5.6.5 El oferente debe brindar soporte, actualización, migración de este producto del licenciamiento objeto de este ítem.
- 3.5.6.6 El oferente debe realizar visitas de revisión de soporte calendarizados según el **“Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”**, de la manera siguiente:
- a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. Dos (2) tipo A6, por cada período.
 - b) Para el período 3:
 - i. Uno (1) A6 y uno (1) especial (con actividades tipo A6).

- 3.5.6.7 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de revisión de soporte del tipo A6:
- a) Acompañamiento para la actualización de parches de seguridad del Sistema Operativo.
 - b) Actualización o migración de plataforma del sistema BMS, a la última liberada y estable del fabricante, sin costo adicional para el BCH.
 - c) Revisión de la plataforma conforme el MOP correspondiente, el cual incluye: estado de salud de la máquina virtual, recursos, interconexiones con otras plataformas, verificación de alarmas, validación de respaldos, licenciamiento, entre otros.
- 3.5.6.8 Como máximo dos (2) veces dentro del período de vigencia del contrato a conveniencia del BCH, el oferente debe ejecutar pruebas de restauración de la plataforma BMS para validar el correcto funcionamiento en caso de contingencia.
- 3.5.6.9 El servicio de soporte debe incluir modificaciones en caso de ser necesarias para corregir o mejorar la seguridad o el desempeño del objeto de esta contratación, mediante la instalación de parches de seguridad, los que serán instalados por el oferente cuando existan nuevas versiones estables disponibles y no alteren o pongan en riesgo la correcta operación del BMS. En caso de reportarse problemas posteriores a la instalación de parches de seguridad, el oferente debe brindar apoyo técnico en aras de resolver el problema producto de la actualización.
- 3.5.6.10 El oferente debe brindar soporte técnico que incluya la asesoría en la implementación de nuevas configuraciones en BMS.
- 3.5.6.11 El oferente debe recomendar y apoyar en las tareas de configuración de todos los productos incluidos en el servicio de soporte a contratar, a petición del BCH sin costo adicional.
- 3.5.6.12 El servicio de soporte debe contemplar, sin costo adicional para el BCH, todas las acciones necesarias por parte del oferente para poner en normal funcionamiento el BMS, y si fuere necesario reinstalará el producto en su totalidad para el buen funcionamiento del mismo y sin comprometer en la medida de lo posible la disponibilidad de cualquier servicio que se brinda con dicho producto.
- 3.5.6.13 Realizar corrección de errores y defectos del BMS, sin costo adicional para el BCH.
- 3.5.6.14 Como parte del proceso de actualización del BMS, el oferente debe entregar una copia de la versión a instalar, por medio de dispositivos ópticos o dirección para descarga del software en el sitio web de fabricante.
- 3.5.6.15 El oferente debe cumplir con los procesos internos establecidos por el BCH, al momento de realizar actualizaciones de seguridad, cambio de versión de las plataformas, etc.

3.6 Lote No.5: Sistema Data Center Infrastructure Management (DCIM)

No.	Característica	Descripción
1	Fabricante	Schneider Electric
2	Plataforma	Data Center Infrastructure Management (DCIM)
3	Componentes	a) EcoStruxure IT Advisor (ITA) i. Capacity ii. Change iii. Energy Efficiency iv. IT Optimize b) Data Center Expert (DCE) i. Data Center Expert Modbus TCP Output Module

3.6.1 Condiciones generales:

3.6.1.1 El oferente debe presentar al BCH máximo veinticinco (25) días hábiles posteriores a la notificación de aprobación del contrato por parte del Directorio, los documentos siguientes:

- a) Propuesta de Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP), que incluya:
 - i. La validación y actualización (en caso que aplique), de los métodos para operación estándar (SOP), procedimiento para operación en mantenimiento (MOP) y el Procedimiento para operación en emergencia (EOP).
 - ii. Validar en sitio la configuración del documento “Procedimiento de Configuración de Sitio” correspondiente a los equipos con que cuenta el BCH.
- b) Documento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte, conteniendo los contactos técnicos y especialistas propuestos para realizar las actividades objeto de esta contratación y medios de atención (correo electrónico, líneas de emergencia, etc.) en caso de un incidente. El BCH.

El programa contendrá la calendarización de las actividades a realizar en cada revisión de soporte a la plataforma de este lote; dichos servicios, se deben realizar a conveniencia y necesidad del BCH con el fin de no afectar la operación normal de su infraestructura tecnológica. Dicho programa será homologado con personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, previo al inicio de la ejecución de los mantenimientos.

3.6.1.2 El BCH máximo quince (15) días hábiles posteriores a la suscripción y aprobación del contrato entregará al oferente los formatos y documentación siguiente:

- a) Formato del procedimiento de escalamiento de incidentes, problemas y soporte.
- b) Formato del programa general de mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP).
- c) Formato del documento de gobernabilidad.
- d) Formato del resumen de reporte técnico.
- e) Procedimiento de configuración de sitio.
- f) Procedimiento de operación estándar (SOP).

- g) Procedimiento para operación en mantenimiento (MOP).
- h) Procedimiento para operación en emergencia (EOP).

3.6.1.3 El oferente prestará el servicio objeto de esta contratación con personal técnico capacitado y personal especialista con experiencia, según le detalle siguiente:

No.	Descripción	Personal Capacitado	Personal Especialista
I	EcoStruxure IT Advisor (ITA)	Si	Si
II	Data Center Expert (DCE)	Si	Si

3.6.1.4 El oferente en caso de ser requerido por el BCH para atención de incidentes o problemas de otros equipos que están relacionados a los ítems de este lote, debe prestar la debida colaboración con otros proveedores hasta lograr la atención de la falla sin costo adicional para el BCH.

3.6.1.5 Al menos dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la ejecución de la revisión de soporte de la plataforma según el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)”, el oferente debe entregar en forma electrónica al personal técnico del BCH el documento de gobernabilidad para su respectiva revisión y aprobación.

3.6.1.6 El oferente debe entregar el resumen del reporte técnico del período facturado cuando presente la factura correspondiente; el BCH proporcionará al oferente el formato a utilizar para la elaboración del referido resumen. De existir alguna observación o duda por parte del BCH, el oferente debe realizar las correcciones o responder las dudas que el BCH tuviere, previo a que proceda con el pago correspondiente.

3.6.1.7 El oferente debe brindar un servicio proactivo orientado a anticipar incidentes o problemas que pudieran eventualmente interrumpir la continuidad de operación a efecto de lograr el mayor grado de disponibilidad de la plataforma; que incluya lo referente a implementación de controles de seguridad informática.

3.6.1.8 El oferente asumirá la responsabilidad por daños y perjuicios que, por omisiones o errores, el personal técnico empleado por el oferente ocasionare a la plataforma del BCH, siempre que los daños sean imputables a tal personal y que estos sean debidamente comprobados a juicio del BCH.

3.6.1.9 Ante un incidente o problema, el oferente debe garantizar que dará inicio de gestión y atención de soporte, ya sea de forma remota o en sitio, conforme el caso lo amerite o a solicitud del BCH, dos (2) horas como máximo después de recibido del reporte de incidente o problema, sin costo adicional para el BCH.

3.6.1.10 El oferente puede hacer uso de herramientas de acceso remoto brindando una sesión vía (Webex, Microsoft Teams, Skype, entre otros), para todo lo relacionado con la operación y funcionamiento de los productos bajo soporte de este lote, sin costo adicional para el BCH.

3.6.1.11 El oferente debe garantizar que el servicio de soporte de este lote, inicie de acuerdo a solicitud vía telefónica, sistema de ticket o correo electrónico por parte

de personal del BCH; el cual podrá ser solicitado y debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), sin costo adicional para el BCH y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH.

- 3.6.1.12 El BCH podrá solicitar reuniones in situ o remoto al personal del oferente, según la fecha y horario que le convenga al BCH, para dar seguimiento a los pendientes que existan, sin costo adicional para el BCH.
- 3.6.1.13 Las atenciones de soporte para resolución de incidente o problema deben contemplar todas las acciones que sean necesarias por parte del oferente hasta lograr el normal funcionamiento de la plataforma, sin costo adicional para el BCH; asimismo, al finalizar debe entregar un reporte conteniendo las actividades y resultados de la atención realizada; a su vez, debe actualizar en conjunto con el BCH el Método de Operación en Emergencia (EOP), en caso que aplique.
- 3.6.1.14 De existir algún inconveniente de fuerza mayor para la ejecución de la revisiones de soporte de la plataforma, mismas que son programadas según calendarización, el oferente debe notificar con anticipación al personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, el motivo por el cual requiere diferir el mantenimiento, quedando a discreción del BCH el aceptar o no el cambio de fecha, asimismo, el oferente debe remitir de manera formal al BCH el “Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)” con las nuevas fechas homologadas.
- 3.6.1.15 En casos de ausencia temporal o definitiva de uno o más técnicos y especialistas, el oferente debe notificarlo al BCH, remitiendo las hojas de vida para revisión y aprobación, cumpliendo con el perfil requerido por el BCH, a fin que se mantenga el mismo número y calidad de los profesionales que se necesitan para realizar las labores descritas para este lote, además, el personal designado debe cumplir con las disposiciones administrativas del BCH, relativas a la seguridad física e informática y movilización dentro de la institución.

3.6.2 Condiciones específicas:

- 3.6.2.1 El oferente debe entregar al BCH como máximo un (1) mes calendario posterior a la aprobación del Contrato, lo siguiente:
 - a) Documento o acceso al sitio oficial del fabricante donde se indique que los productos del software de la plataforma Data Center Infrastructure Management (DCIM) y sus componentes, están bajo soporte y a nombre del BCH, por el período comprendido objeto de esta contratación.
 - b) En caso que aplique, acceso a nombre del BCH al sitio oficial de internet del fabricante para poder descargar el software correspondiente, sin costo adicional para el BCH.
- 3.6.2.2 El oferente debe proveer, instalar y configurar de ser necesario, las nuevas ediciones y versiones del software para la plataforma del DCIM, una vez que estas sean liberadas y estables por el fabricante, sin costo adicional para el BCH; así como las herramientas y procedimientos de implementación con el

acompañamiento de personal especializado y con experiencia en la actualización o migración a la nueva versión o plataforma. A solicitud del BCH, las actualizaciones de la plataforma tendrán que ser con personal in situ, sin costo adicional.

- 3.6.2.3 El oferente debe escalar los bugs (errores) al fabricante para la revisión y atención del mismo, remitiendo al BCH el escalamiento correspondiente.
- 3.6.2.4 El BCH notificará al oferente, mediante el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, las fechas y escenarios para la realización de pruebas funcionamiento de la infraestructura operacional monitoreada y gestionada por la plataforma del DCIM; por lo cual, el oferente debe brindar el apoyo para que personal técnico valide el correcto funcionamiento de la plataforma.
- 3.6.2.5 Producto de las pruebas de funcionamiento de la infraestructura operacional, realizadas en el numeral anterior, el oferente debe entregar un informe con los resultados de las mismas.
- 3.6.2.6 El oferente debe brindar soporte, actualización, migración de este producto del licenciamiento objeto de este lote.
- 3.6.2.7 El Oferente debe realizar visitas de revisión de soporte calendarizados según el “**Programa General de Mantenimientos del Centro de Cómputo Primario (CCP)**”, de la manera siguiente:
 - a) Para los períodos 1 y 2:
 - i. Dos (2) tipo A6, por cada período.
 - b) Para el período 3:
 - i. Uno (1) A6 y uno (1) especial (con actividades tipo A6).
- 3.6.2.8 Actividades que como mínimo debe realizar el oferente en cada visita de revisión de soporte del tipo A6:
 - a) Acompañamiento para la actualización de parches de seguridad del Sistema Operativo, de ser requerido.
 - b) Actualización o migración de plataforma del sistema DCIM, a la última liberada y estable del fabricante, sin costo adicional para el BCH.
 - c) Revisión de la plataforma conforme el MOP correspondiente, el cual incluye: estado de salud de la máquina virtual, recursos, interconexiones con otras plataformas, verificación de alarmas, validación de respaldos, licenciamiento, entre otros.
- 3.6.2.9 Como máximo dos (2) veces dentro del periodo de vigencia del contrato a conveniencia del BCH, el oferente debe ejecutar pruebas de restauración de la plataforma DCIM para validar el correcto funcionamiento en caso de contingencia.
- 3.6.2.10 El servicio de soporte debe incluir modificaciones en caso de ser necesarias para corregir o mejorar la seguridad o el desempeño del objeto de esta contratación, mediante la instalación de parches de seguridad, los que serán instalados por el

oferente cuando existan nuevas versiones estables disponibles y no alteren o pongan en riesgo la correcta operación del DCIM. En caso de reportarse problemas posteriores a la instalación de parches de seguridad, el oferente debe brindar apoyo técnico en aras de resolver el problema producto de la actualización.

- 3.6.2.11 El oferente debe brindar soporte técnico que incluya la asesoría en la implementación de nuevas configuraciones en DCIM.
- 3.6.2.12 El oferente debe recomendar y apoyar en las tareas de configuración de todos los productos incluidos en el servicio de soporte a contratar, a petición del BCH sin costo adicional.
- 3.6.2.13 El servicio de soporte debe contemplar, sin costo adicional para el BCH, todas las acciones necesarias por parte del oferente para poner en normal funcionamiento el DCIM, y si fuere necesario reinstalará el producto en su totalidad para el buen funcionamiento del mismo y sin comprometer en la medida de lo posible la disponibilidad de cualquier servicio que se brinda con dicho producto.
- 3.6.2.14 Realizar corrección de errores y defectos del DCIM, sin costo adicional para el BCH.
- 3.6.2.15 Como parte del proceso de actualización del DCIM, el oferente debe entregar una copia de la versión a instalar, por medio de dispositivos ópticos o dirección para descarga del software en el sitio web de fabricante.
- 3.6.2.16 El oferente debe cumplir con los procesos internos establecidos por el BCH, al momento de realizar actualizaciones de seguridad, cambio de versión de las plataformas, etc.
- 3.6.2.17 El oferente debe crear plantillas o genomas para el nuevo equipamiento de TI y así esquematizar la ubicación y capacidad conforme la instalación del equipo.
- 3.6.2.18 El oferente debe asegurar que los umbrales de alarmas estén conforme a lo establecido en los “Procedimiento de Configuración de Sitio” de cada lote.
- 3.6.2.19 El oferente debe crear o mejorar los Device Definition File (DDF) para los equipos actuales o nuevos de la Infraestructura Tecnológica o Infraestructura Operacional.

3.7 Requerimientos adicionales que debe cumplir el oferente (aplica a todos los lotes)

- 3.7.1 Facilitar el transporte de herramientas y del equipo necesario para el personal técnico que sea asignado.
- 3.7.2 Asumir la responsabilidad por daños y perjuicios que, por errores y omisiones, el personal técnico ocasionare al equipo, siempre que los daños sean imputables a tales trabajadores y que estos estén debidamente comprobados a juicio del BCH.

- 3.7.3 Tener las obligaciones de carácter técnico y administrativo conforme las prácticas y naturaleza del servicio, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes o daños a personas, instalaciones y equipos existentes.
- 3.7.4 Suministrar el personal y los materiales necesarios para el mantenimiento, asumiendo toda la responsabilidad técnica, administrativa y laboral incluido los pagos relacionados con el personal encargado de prestar el servicio; de manera que éste sea efectuado a entera satisfacción del BCH; adicionalmente, el oferente será responsable de la condición jurídica y económica frente a sus trabajadores y, por consiguiente, será el único responsable del personal que contrate, respecto a la observancia de las leyes y reglamentos laborales, de seguridad social, salario mínimo y demás leyes aplicables. Por lo tanto, el BCH se libera de toda responsabilidad por estos conceptos, incluso en caso de accidentes de trabajo u enfermedad profesional.
- 3.7.5 El oferente tendrá la obligación de suministrar a todo su personal asignado a este proyecto el equipo de protección personal necesario para cada actividad que sea realizada.
- 3.7.6 Todo el personal que el oferente designe para atender los mantenimientos o cualquier actividad relacionada con la prestación del servicio objeto de esta contratación, debe acatar estrictamente lo siguiente:
- a) Uso de equipo de bioseguridad requerido por el BCH.
 - b) Protocolo de Ingreso y Permanencia en las instalaciones del BCH, el cual será proporcionado por el BCH.
 - c) Participar en la charla de inducción que brindará el BCH para temas de seguridad como ser: rutas de evacuación, gestión de permisos, ingreso y salida de herramientas y materiales, entre otras.

3.8 Horario de Servicio (aplica a todos los lotes)

El servicio objeto de esta contratación, debe ser realizado a conveniencia y necesidad del BCH solicitándolo vía teléfono, correo electrónico o sistema de ticket del oferente, el cual debe ser atendido en un horario de veinticuatro (24) horas, siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días de año (24x7x365), según sea el caso y en presencia del personal técnico del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH.

3.9 Experiencia y Otros Documentos

3.9.1 Experiencia de la empresa

3.9.1.1 Para Lotes No. 1, 2, 3

Los oferentes deben presentar en su oferta cartas de referencia por cada lote de haber prestado servicios iguales o similares, dentro o fuera del país de mantenimiento preventivo y correctivo a Centros de Cómputo certificables (sistemas redundantes) o certificados Tier III ante el Uptime Institute a empresas o instituciones en los últimos seis (6) años (Considerar que para los criterios de evaluación se tomará conforme lo estipulado en el cuadro “***Criterios para Evaluación de Ofertas***”). En el caso de documentos extendidos en el exterior estos deben cumplir con el proceso de legalización correspondiente según lo indicado en

la IAO 11.1(h). Las referencias deben ser en papel membretado y tienen que incluir cómo mínimo lo siguiente:

- a) Nombre de la empresa o institución
- b) Persona contacto conteniendo el nombre y cargo que desempeña, correo electrónico y número de teléfono
- c) Descripción del servicio (Indicar los sistemas a los cuales se les brindó el servicio)
- d) Período de tiempo en que ha sido recibido.

3.9.1.2 Para Lote No. 4

Los oferentes deben presentar en su oferta cartas de referencias de haber prestado servicios iguales o similares, dentro o fuera del país de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el soporte técnico y actualización del producto del licenciamiento a empresas o instituciones en los últimos seis (6) años (Considerar que para los criterios de evaluación se tomará conforme lo estipulado en el cuadro “***Criterios para Evaluación de Ofertas***”). En el caso de documentos extendidos en el exterior estos deben cumplir con el proceso de legalización correspondiente según lo indicado en la IAO 11.1(h). Las referencias deben ser en papel membretado y tienen que incluir cómo mínimo lo siguiente:

- a) Nombre de la empresa o institución
- b) Persona contacto conteniendo el nombre y cargo que desempeña, correo electrónico y número de teléfono
- c) Descripción del servicio
- d) Período de tiempo en que ha sido recibido.

3.9.1.3 Para Lote No. 5

Los oferentes deben presentar en su oferta cartas de referencias de haber prestado servicio técnico y actualización del producto del licenciamiento a empresas o instituciones, dentro o fuera del país en los últimos seis (6) años (Considerar que para los criterios de evaluación se tomará conforme lo estipulado en el cuadro “***Criterios para Evaluación de Ofertas***”). En el caso de documentos extendidos en el exterior estos deben cumplir con el proceso de legalización correspondiente según lo indicado en la IAO 11.1(h). Las referencias deben ser en papel membretado y tienen que incluir cómo mínimo lo siguiente:

- a) Nombre de la empresa o institución
- b) Persona contacto conteniendo el nombre y cargo que desempeña, correo electrónico y número de teléfono
- c) Descripción del servicio
- d) Período de tiempo en que ha sido recibido

3.9.2 Experiencia del personal

3.9.2.1 Aplica para todos los lotes:

Hojas de vida del personal diferenciadas entre personal capacitado y especialista conforme cada lote de esta contratación (Considerar que para los criterios de evaluación se tomará conforme lo estipulado en el cuadro “***Criterios para Evaluación de Ofertas***”), incluyendo como mínimo lo siguiente:

i. Personal Capacitado:

- a) Nombre completo
- b) Profesión: Incluir título a nivel técnico o universitario.
- c) Años de experiencia
- d) Antigüedad en la empresa
- e) Cualquier otra información que avale su competencia

ii. Personal Especialista:

- a) Nombre completo
- b) Profesión: Incluir título a nivel técnico o universitario
- c) Especialidad: Incluir certificado técnico
- d) Años de experiencia
- e) Antigüedad en la empresa
- f) Cualquier otra información que avale su competencia

3.9.3 Otros documentos

3.9.3.1 Para todos los lotes:

Declaración jurada del Representante Legal, cuya firma estará debidamente autenticada por notario, en la que exprese que mantendrá durante la vigencia del contrato lo siguiente: **Personal técnico capacitado o especializado que asignará para el servicio conforme cada lote.**

4. PLANOS O DISEÑOS (NO APLICA)

Estos documentos no incluyen ningún plano o diseño.

5. INSPECCIONES Y PRUEBAS

- 5.1 Previo a la presentación de la oferta, el oferente tendrá la oportunidad de realizar una única visita al Edificio del BCH, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República, para su inspección derivada de la prestación del servicio objeto de contratación, debiendo solicitarla por escrito y dentro del tiempo destinado para aclaraciones (ver IAO 7.1 de la Sección II, Datos de la Licitación (DDL) de este Pliego de Condiciones), en dicha solicitud de inspección debe indicar el nombre y número de identidad del personal y firma previamente de un acuerdo de confidencialidad.
- 5.2 La visita antes indicada será coordinada por el personal del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, para lo cual se comunicará por escrito el día y hora que se llevarán a cabo.

PARTE 3 – Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

Índice

1. Definiciones.....	120
2. Documentos del contrato	121
3. Fraude y corrupción.....	121
4. Interpretación.....	122
5. Idioma.....	123
6. Consorcio.....	123
7. Elegibilidad.....	123
8. Notificaciones.....	124
9. Ley aplicable.....	124
10. Solución de controversias	124
11. Alcance de los suministros	125
12. Entrega y documentos	125
13. Responsabilidades del proveedor	125
14. Precio del contrato	125
15. Condiciones de pago.....	125
16. Impuestos y derechos.....	125
17. Garantía de cumplimiento.....	126
18. Derechos de autor	126
19. Confidencialidad de la información.....	126
20. Subcontratación	127
21. Especificaciones y normas.....	127
22. Embalaje y documentos.....	128
23. Seguros	128
24. Transporte.....	128
25. Inspecciones y pruebas	128
26. Liquidación por daños y perjuicios.....	129
27. Garantía de los bienes.....	130
28. Indemnización por derechos de patente.....	130
29. Limitación de responsabilidad.....	132
30. Cambio en las leyes y regulaciones	132
31. Fuerza mayor	132
32. Órdenes de cambio y enmiendas al contrato	133
33. Prórroga de los Plazos	133
34. Terminación.....	134
35. Cesión.....	135

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:

- (a) “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el lugar citado en las CEC;
- (b) “Contrato” significa el contrato celebrado entre el comprador y el proveedor, junto con los documentos del contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia;
- (c) “Documentos del Contrato” significa los documentos enumerados en el contrato, incluyendo cualquier enmienda;
- (d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al proveedor según se especifica en el contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del contrato;
- (e) “Día” significa día calendario;
- (f) “Cumplimiento” significa que el proveedor ha completado la prestación de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el contrato;
- (g) “CGC” significa las Condiciones Generales del Contrato;
- (h) “Bienes” significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo y otros materiales que el proveedor deba proporcionar al comprador en virtud del contrato;
- (i) “Comprador” significa la entidad que compra los bienes y servicios conexos, según se indica en las CEC;
- (j) “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del proveedor en virtud del contrato;
- (k) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato;
- (l) “Subcontratista” significa cualquier persona natural, entidad privada con quienes el proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los bienes o la ejecución de cualquier parte de los servicios;

(m) “Proveedor” significa la persona natural, jurídica, cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el comprador y es denominada como tal en el contrato.

2. Documentos del contrato

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El contrato deberá leerse de manera integral.

3. Fraude y corrupción

3.1 El Estado hondureño exige a todos los organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.

3.2 El comprador, así como cualquier instancia de control del Estado hondureño tendrán el derecho revisar a los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios sus cuentas y registros y cualesquiera otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el comprador, o la respectiva instancia de control del Estado hondureño. Para estos efectos, el proveedor y sus subcontratistas deberán: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con este contrato por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del comprador o la respectiva instancia de control del Estado hondureño, los empleados o agentes del proveedor y sus subcontratistas que tengan conocimiento del contrato para responder las consultas provenientes de personal del comprador o la respectiva instancia de control del Estado hondureño o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el proveedor o cualquiera de sus subcontratistas incumple el requerimiento del comprador o la respectiva instancia de control del Estado hondureño, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el comprador o la respectiva instancia de control del Estado hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el proveedor o subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.

4. Interpretación

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa.

4.2 Incoterms

- (a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato;
- (b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando se utilicen, se regirán por lo establecido en la edición vigente de los Incoterms especificada en la CEC y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad del contrato

El contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el comprador y el proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del contrato.

4.4 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variación al contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al contrato y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.5 Limitación de Dispensas

- (a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato;
- (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

5. Idioma

- 5.1 El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato intercambiados entre el proveedor y el comprador, deberán ser escritos en español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al español y en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.
- 5.2 El proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el proveedor.

6. Consorcio

- 6.1 Si el proveedor es un consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al comprador por el cumplimiento de las disposiciones del contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al consorcio. La composición o constitución del consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del comprador.

7. Elegibilidad

- 7.1 El proveedor y sus subcontratistas deberán tener plena capacidad de ejercicio y no hallarse comprendidos en alguna de las circunstancias siguientes:
- (a) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
 - (b) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
 - (c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
 - (d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de

resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

- (e) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- (f) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieran influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco;
- (g) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; y,
- (h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.

8. Notificaciones

- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
- 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9. Ley aplicable

- 9.1 El contrato se regirá y se interpretará según las leyes hondureñas.

10. Solución de controversias

- 10.1 El comprador y el proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al contrato.
- 10.2 Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre el proveedor y el comprador, deberá ser resuelto por este, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.

	10.3	Contra la resolución del comprador quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.
11. Alcance de los suministros	11.1	Los bienes y servicios conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requisitos.
12. Entrega y documentos	12.1	Sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 32.1 de las CGC, la entrega de los bienes y cumplimiento de los servicios conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lista de Requisitos. Los detalles de los documentos que deberá suministrar el proveedor se especifican en las CEC.
13. Responsabilidades del proveedor	13.1	El proveedor deberá proporcionar todos los bienes y servicios conexos incluidos en el alcance de suministros de conformidad con la Cláusula 11 de las CGC y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC.
14. Precio del contrato	14.1	Los precios que cobre el proveedor por los bienes proporcionados y los servicios conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por el proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las CEC.
15. Condiciones de pago	15.1	El precio del contrato se pagará según se establece en las CEC.
	15.2	La solicitud de pago del proveedor al comprador deberá ser por escrito, acompañada de documentación de soporte que describan, según corresponda, los bienes entregados y los servicios conexos cumplidos y de los documentos presentados de conformidad con las cláusulas 7.4 y 12 de las CGC y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.
	15.3	El comprador efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder cuarenta y cinco (45) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el proveedor y después de que el comprador la haya aceptado.
	15.4	Las monedas en que se le pagará al proveedor en virtud de este contrato serán aquellas que el proveedor hubiese especificado en su oferta.
	15.5	Si el comprador no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en las CEC, el comprador pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo de arbitraje.
16. Impuestos y derechos	16.1	El proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los bienes contratados con el comprador.

- 16.2 El comprador interpondrá sus mejores oficios para que el proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones o privilegios legales que pudiesen aplicar al proveedor en Honduras.
- 17. Garantía de cumplimiento**
- 17.1 El proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) días de la notificación de la adjudicación del contrato, deberá suministrar la garantía de cumplimiento del contrato por el monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato.
- 17.2 Los recursos de la garantía de cumplimiento serán pagaderos al comprador como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato.
- 17.3 Como se establece en las CEC, la garantía de cumplimiento, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al comprador y presentada en una de los formatos estipuladas por el comprador en las CEC u en otro formato aceptable al comprador.
- 17.4 La validez de la garantía de cumplimiento excederá en tres (3) meses la fecha prevista de culminación de la entrega de los bienes.
- 17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la liquidación del contrato, cuando se establezca en las CEC, el proveedor sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las CEC y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
- 18. Derechos de autor**
- 18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al comprador por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada al comprador directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
- 19. Confidencialidad de la información**
- 19.1 El comprador y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos del comprador para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del proveedor bajo la Cláusula 19 de las CGC.

19.2 El comprador no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Asimismo, el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del comprador para ningún otro propósito que el de la ejecución del contrato.

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:

- (a) El comprador o el proveedor requieran compartir con el BCH u otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
- (b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- (c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o
- (d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

20. Subcontratación

20.1 El proveedor informará al comprador por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o posteriores, no eximirán al proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del contrato.

20.2 Todos los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las cláusulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones y normas

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos

- (a) Los bienes y servicios conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección VI, Lista de Requisitos y cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los bienes;

- (b) El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del comprador, mediante notificación al comprador de dicho rechazo;
- (c) Cuando en el contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales este debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requisitos. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del comprador y dicho cambio se registrará de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

22. Embalaje y documentos

22.1 El proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el comprador.

23. Seguros

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los bienes suministrados bajo el contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de conformidad con los Incoterms aplicables o según se disponga en las CEC.

24. Transporte

24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, la responsabilidad por los arreglos de transporte de los bienes se registrará por los Incoterms indicados.

25. Inspecciones y pruebas

25.1 El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes y servicios conexos según se dispone en las CEC, por su cuenta y sin costo alguno para el comprador.

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes o en otro lugar en Honduras. De conformidad con la Subcláusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las

facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el comprador.

- 25.3 El comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando este asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
- 25.4 Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al comprador indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al comprador o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté dispuesto.
- 25.5 El comprador podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las fechas de entrega y de cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
- 25.6 El proveedor presentará al comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
- 25.7 El comprador podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el comprador, una vez que notifique al comprador de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CGC.
- 25.8 El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia del comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

26. Liquidación por daños y perjuicios

- 26.1 Con excepción de lo que se establece en la Cláusula 31 de las CGC, si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del período especificado en el contrato, sin

perjuicio de los demás recursos que el comprador tenga en virtud del contrato, este podrá deducir del precio del contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo del porcentaje especificado en esas CEC. Al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

27. Garantía de los bienes

27.1 El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el contrato disponga otra cosa.

27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1(b) de las CGC, el proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiese incurrido o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el contrato o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.

27.4 El comprador comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El comprador otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

27.5 Tan pronto reciba el proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las CEC, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para el comprador.

27.6 Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el comprador pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

28. Indemnización por derechos de patente

28.1 El proveedor indemnizará y librá de toda responsabilidad al comprador y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que el comprador tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de

autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- (a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y
- (b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el comprador como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el comprador notificará prontamente al proveedor y este por su propia cuenta y en nombre del comprador responderá a dicho proceso o demanda y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

28.3 Si el proveedor no notifica al comprador dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre. El comprador será reembolsado por proveedor por las costas procesales en que hubiera incurrido.

28.4 El comprador se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El comprador será reembolsado por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

28.5 El comprador deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el comprador o a nombre suyo.

29. Limitación de responsabilidad

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe:

- (a) El proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al comprador por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar al comprador los daños y perjuicios previstos en el contrato; y
- (b) La responsabilidad total del proveedor frente al comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el precio del contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del proveedor de indemnizar al comprador por transgresiones de patente.

30. Cambio en las leyes y regulaciones

30.1 A menos que se indique otra cosa en el contrato, si después de la fecha de veintiocho (28) días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar de Honduras donde está ubicado el proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de entrega y/o el precio del contrato, dicha fecha de entrega y/o precio del contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del contrato. No obstante lo anterior, dicho incremento o disminución del costo no se pagará separadamente ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en las provisiones de ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

31. Fuerza mayor

31.1 El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

31.2 Para fines de esta cláusula, “fuerza mayor” significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de fuerza mayor, el proveedor notificará por escrito al comprador a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el comprador disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y

buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

32. Órdenes de cambio y enmiendas al contrato

32.1 El comprador podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del contrato, mediante orden escrita al proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

- (a) Planos, diseños o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse en virtud al contrato deban ser fabricados específicamente para el comprador;
- (b) La forma de embarque o de embalaje;
- (c) El lugar de entrega; y/o
- (d) Los servicios conexos que deba suministrar el proveedor.

32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del contrato, se efectuará un ajuste equitativo al precio del contrato o al plan de entregas/de cumplimiento o a ambas cosas y el contrato se enmendará según corresponda. El proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que este reciba la solicitud de la orden de cambio del comprador.

32.3 Los precios que cobrará el proveedor por servicios conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el contrato, deberán convenirse previamente entre las partes, y no excederán los precios que el proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.

32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

33. Prórroga de los Plazos

33.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el proveedor o sus subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los bienes o el cumplimiento de los servicios conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el proveedor informará prontamente y por escrito al comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del proveedor, el comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al contrato.

33.2 Excepto en el caso de fuerza mayor, como se indicó en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de

Entrega y Cumplimiento expondrá al proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las CGC.

34. Terminación

34.1 Terminación por Incumplimiento.

- (a) El comprador, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - (i) Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato o dentro de alguna prórroga otorgada por el comprador de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o
 - (ii) Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
 - (iii) Si el proveedor, a juicio del comprador, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC; o
 - (iv) La disolución de la sociedad mercantil proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al comprador su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. El comprador podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna; o
 - (v) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del proveedor dentro de los plazos correspondientes;
- (b) En caso de que el comprador termine el contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Cláusula 34.1(a) de las CGC, este podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, bienes o servicios conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el proveedor deberá pagar al comprador los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2 Terminación por Insolvencia.

34.3 El comprador podrá rescindir el contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al proveedor en caso de la declaración de quiebra o de suspensión de pagos del proveedor o su comprobada incapacidad financiera.

34.4 Terminación por Conveniencia.

- (a) El comprador, mediante comunicación enviada al proveedor, podrá terminar el contrato total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación de terminación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del comprador, el alcance de la terminación de las responsabilidades del proveedor en virtud del contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.
- (b) Los bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el proveedor de la notificación de terminación del comprador deberán ser aceptados por el comprador de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes el comprador podrá elegir entre las siguientes opciones:
 - (i) Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
 - (ii) Que se cancele el balance restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos bienes o servicios conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

34.5 El comprador podrá terminar el contrato también en caso de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa del comprador sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario.

34.6 El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

35. Cesión

35.1 Ni el comprador ni el proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(a)	El sitio del proyecto es: Edificio del Banco Central de Honduras ubicados en el Bulevar de las Fuerzas Armadas.
CGC 1.1(i)	El comprador es: BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH): LICITACIÓN PÚBLICA No.23/2023 Contratación por lotes de los servicios para el Centro de Cómputo Primario (CCP), certificado TIER III, localizado en el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República, por el período comprendido del 12 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2026, según detalle siguiente: A. Mantenimiento Preventivo y Correctivo para: Lote No.1: Sistema Eléctrico, Lote No.2: Sistema HVAC (por sus siglas en inglés calefacción, ventilación y aire acondicionado), Lote No.3: Sistema de Detección y Extinción Contra Incendios y Lote No.4: Sistema Building Management System (BMS), incluyendo Soporte y Actualización del Producto del Licenciamiento y B. Soporte Técnico y Actualización del Producto del Licenciamiento para: Lote No.5: Data Center Infrastructure Management (DCIM).
CGC 8.1	Para notificaciones, la dirección del comprador es: Atención: Licenciada Fanny Marisabel Turcios Barrios, Secretaria a.i. de la Comisión de Compras y Evaluación y Jefe a.i. del Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales, Banco Central de Honduras. Dirección: Edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República. Apartado Postal No.3165. País: Honduras. Teléfono: (504) 2262-3700, extensión 10902 Dirección de correo electrónico: adquisiciones@bch.hn
CGC 10.3	Contra la resolución del comprador y habiéndose agostado la vía administrativa, quedará expedita la vía judicial ante el Juzgado de Letras correspondiente del Departamento de Francisco Morazán de la República de Honduras.
CGC 14.1	El precio del suministro no será ajustable.
CGC 15.1	FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO Para financiar la contratación de los servicios objeto de la presente licitación, el BCH consideró recursos en su Anteproyecto del Presupuesto 2024 y Multianual 2025-2026 para efectuar los pagos correspondientes a dichos años, lo cual quedará sujeto a que se dé la aprobación presupuestaria por parte del Congreso Nacional; asimismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado podrá darse inicio a un procedimiento de contratación, sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá

	suscribirse sin el cumplimiento de este requisito, quedando la adjudicación condicionada al mismo. El costo del servicio se cancelará de la manera siguiente: • Para los lotes números 1 y 3, ocho (8) pagos al finalizar cada cuatrimestre, de forma secuencial y un (1) último pago al finalizar la vigencia de los lotes. • Para el Lote No.2, once (11) pagos al finalizar cada trimestre, de forma secuencial y un (1) último pago al finalizar la vigencia del lote. • Para los lotes números 4 y 5, cinco (5) pagos al finalizar cada semestre, de forma secuencial y un (1) último pago al finalizar la vigencia de los lotes. Todos los pagos se realizarán en moneda nacional, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, posteriores a prestación del servicio, contra entrega del recibo o factura correspondiente y solvencia fiscal vigente por parte de la empresa adjudicada y resumen del reporte técnico con el detalle de las tareas realizadas en (los) mantenimiento(s) preventivo(s), predictivo(s), correctivo(s), atenciones y soporte técnico (según corresponda a cada lote) en caso que se brinde dentro del período facturado, la cual contendrá el visto bueno del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del BCH, donde se acredite que el servicio fue recibido satisfactoriamente. El BCH no efectuará ningún pago hasta que el respectivo contrato derivado de la adjudicación de esta licitación, sea suscrito y aprobado por el Directorio. IMPUESTOS Para efectos tributarios y cuando proceda el BCH retendrá y enterará al fisco los impuestos que conforme a Ley correspondan.
CGC 17.1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El oferente que resulte adjudicado debe constituir una garantía de cumplimiento a favor del BCH, por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor adjudicado, para garantizar la buena ejecución y fiel cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato a suscribirse. La garantía debe ser emitida por un plazo equivalente a la vigencia del contrato, más tres (3) meses adicionales y ser entregada al BCH a más tardar en la fecha en que el adjudicatario suscriba el respectivo contrato. Si por causas imputables al contratista no se constituyere esta garantía en el plazo previsto, el BCH declarará sin valor y efecto la adjudicación y procederá a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
CGC 17.3	Otras Condiciones de las Garantías 1) La garantía debe ser extendida en lempiras a favor del BCH y podrá consistir en cheque certificado, garantía bancaria o fianza, que haya sido emitida por una institución bancaria o compañía de seguro, que operen legalmente en el país y esta no podrá ser extendida por la misma empresa oferente. 2) También se aceptará como garantía los bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública; en este caso la garantía debe inscribirse en

	el Registro del Banco Central de Honduras en el que figuren anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectos a las obligaciones garantizadas con excepción, en este último caso, de los rendimientos que generen. 3) La garantía emitida por instituciones bancarias o compañías de seguros deben contener la cláusula obligatoria siguiente: “LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”. 4) En el texto de la garantía no debe adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria indicada en el numeral anterior. 4.1 La garantía que se emita a favor del BCH será solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, debiendo mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado para cada una de ellas. 4.2 La garantía presentada debe ser acompañada de una Declaración Jurada, extendida por el Representante Legal de la institución garante que las emita, cuya firma debe ser autenticada por Notario, dicho representante debe expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, el literal d) de este Artículo no se exigirá.
CGC 20.1	El oferente adjudicado podrá subcontratar para la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los Lotes Nos.1 y 4 y soporte técnico y actualización del producto (Lote No. 4); lo anterior, considerando la especialización técnica del personal que se requiere para la ejecución de estos servicios; la celebración de estos subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos siguientes: 1. Que el BCH autorice expresamente y por escrito la subcontratación con indicación de su objeto y de las condiciones económicas.

	2. Que los trabajos que se subcontraten con terceros, no excedan del cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato. 3. Que el Contratista siga siendo responsable directo ante el BCH. 4. Que los subcontratistas cumplan con los requisitos señalados en el Artículo 117 de la Ley de Contratación del Estado y 247 de su Reglamento.
CGC 25.2	Las inspecciones de los trabajos de soporte y mantenimientos de cada uno de los lotes se efectuarán en: Edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República.
CGC 26.1	CLÁUSULA PENAL Sin perjuicio del cumplimiento del respectivo contrato por parte del Contratista, por las demoras no justificadas en la entrega del suministro o el incumplimiento de cualquier otra cláusula que el BCH estime de suma trascendencia, este aplicará una multa por cada día calendario de retraso, conforme lo establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales vigentes al momento del incumplimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del Contratista u otra disposición legalmente aplicable. Si la demora no justificada diese lugar a que el pago acumulado por la multa aquí establecida excediera del diez por ciento (10%) del valor de este contrato, el BCH podrá considerar la resolución total del mismo y sin más trámite hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, excepto en los casos en que el área técnica del BCH recomiende la continuidad de la ejecución del Contrato.

Sección IX. Formularios del Contrato

Índice

1.	Formato Contrato (Sujeto a cambios)	141
2.	Formato Garantía de Cumplimiento.....	149
3.	Formato Garantía de Calidad-NO APLICA.....	150
4.	Aviso de Licitación	151

1. Formato Contrato (Sujeto a cambios)

CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SERVICIOS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRIMARIO (CCP), CERTIFICADO TIER III, LOCALIZADO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, UBICADO EN EL BULEVAR FUERZAS ARMADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.

Nosotros, (*Nombre y generales del representante legal del Banco*), actuando en mi condición de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS**, nombrado en dicho cargo mediante la Resolución No. _____, emitida por el Directorio de dicha Institución el _____ y con facultades suficientes para la suscripción de este documento, según consta en la Resolución No. _____ del ____ de _____ de 20__, emitida por ese mismo órgano colegiado, quien en lo sucesivo se identificará como **“EL BANCO”**, por una parte y por la otra, (*Nombre y generales del representante legal del contratista*) y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificación No. _____, actuando en mi condición de _____ de la empresa _____, constituida mediante Instrumento Público No. _____, otorgado en la ciudad de _____ el ____ de _____ de _____, ante los oficios del Notario _____, según consta en el Poder General de Administración autorizado ante los oficios del Notario _____, mediante Instrumento Público No. __, el ____ de _____ de _____, el cual se encuentra inscrito bajo el No. __ del tomo ____ del Registro de la Propiedad Mercantil de _____, y quien en lo sucesivo se denominará **“EL CONTRATISTA”**, hemos convenido en celebrar, como en efecto por este documento dejamos formalizado, el presente contrato de objeto de la contratación. El cual se registrará por las condiciones y términos que ambas partes estipulamos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA **DE INTEGRIDAD**

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), de conformidad con el Acuerdo Institucional No. SE-037-2013, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública el veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: integridad, lealtad contractual, equidad, tolerancia, imparcialidad y discreción con la información confidencial que manejamos, absteniéndonos de dar declaraciones públicas sobre la misma.
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:
 - a) **Prácticas Corruptivas:** entendiéndose estas como, aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte.

b) Practicas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar u propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal.

Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales “El Contratista” o consultor contrate, así como, a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.

El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

a) De parte del Contratista o Consultor:

- i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
- ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b) De parte de “EL BANCO”:

- i. A la eliminación definitiva del (contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación.
- ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia

CLÁUSULA SEGUNDA
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO

“EL BANCO” manifiesta que mediante la Resolución No. _____ emitida el _____ por su Directorio, resolvió adjudicar a “EL CONTRATISTA” la Licitación Pública No.23/2023, objeto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA
MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

Es convenido y aceptado que el valor del servicio objeto del presente contrato asciende a la suma de (Incorporar según oferta adjudicada).

La forma de pago será (Incorporar lo establecido en la CGC 15.1 de la Sección VIII “Condiciones Especiales del Contrato”).

“EL BANCO” no efectuará ningún pago hasta tanto este contrato sea suscrito y aprobado por su Directorio.

Para efectos tributarios y cuando proceda “EL BANCO” retendrá y enterará al fisco el porcentaje que corresponda en concepto de impuestos, haciendo entrega de la correspondiente nota de crédito.

CLÁUSULA CUARTA
CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, de conformidad con el detalle siguiente: (Incorporar las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos contenidos en la Sección VI, numeral 3 “Condiciones, Especificaciones y Requerimientos Técnicos del pliego de condiciones de la Licitación”).

CLÁUSULA QUINTA
OTRAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, de conformidad con el detalle siguiente: (Incorporar las condiciones, especificaciones y requerimientos técnicos contenidos en la Sección VI, numeral 3.7 “Requerimientos Adicionales que debe Cumplir el Oferente del pliego de condiciones de la Licitación”).

CLÁUSULA SEXTA
PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los servicios, se sujetará (Incorporar lo establecido en la Sección VI. Lista de Requisitos, numeral 1 “Lista de Bienes y Plan de Entrega”).

CLÁUSULA SÉPTIMA
DE LA GARANTÍA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

“EL CONTRATISTA” se obliga entregar a “EL BANCO” en el momento de la suscripción de este contrato una Garantía de Cumplimiento de contrato por el valor de _____ **Según monto oferta** _____ (L _____), equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del presente

Contrato, para garantizar la ejecución y el fiel cumplimiento de todas y cada una de la cláusulas, plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo especificadas en el mismo, la cual, estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega del suministro.

La no presentación de esta garantía conforme lo estipulado en el párrafo anterior, dará lugar a que “EL BANCO” deje sin valor ni efecto la adjudicación y proceda a la ejecución inmediata de la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por “EL CONTRATISTA” junto con su oferta, sin derivar en responsabilidad alguna para “EL BANCO”.

CLÁUSULA OCTAVA **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

La garantía bancaria y/o fianza deberá hacer referencia al presente contrato y contener la siguiente Cláusula Obligatoria:

“LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”.

En el texto de la garantía no deberá adicionarse cláusulas que anulen o limiten esta cláusula obligatoria.

Asimismo, la garantía que se emita a favor de “EL BANCO”, será solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, debiendo mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado para cada una de ellas.

Dicha garantía deberá ser extendida en Honduras a favor de “EL BANCO”, en lempiras y podrá consistir en cheque certificado, garantía bancaria o fianza, emitida por una institución bancaria o de seguros, que opere legalmente en el país.

También se aceptará como garantía los bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, en este caso la garantía deberá inscribirse en el Registro de “EL BANCO” en el que figuren anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectos a las obligaciones garantizadas con excepción, en este último caso, de los rendimientos que generen.

La garantías presentadas deberán ser acompañadas de una Declaración Jurada, extendida por el Representante Legal de la institución garante que la emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario; dicho representante deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo con el Artículo 242 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; asimismo, en dicha Declaración se hará constar que su representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la garantía sea un cheque certificado, lo anterior no se exigirá.

CLÁUSULA NOVENA **PENAL**

Sin perjuicio del cumplimiento del presente Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, por las demoras no justificadas en la entrega del suministro objeto del presente Contrato o el incumplimiento de cualquier otra cláusula que “EL BANCO” estime de suma trascendencia, este aplicará una multa por cada día calendario de retraso, conforme lo establecido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales vigentes al momento del incumplimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” u otra disposición legalmente aplicable.

Si la demora no justificada diese lugar a que el pago acumulado por la multa aquí establecida excediera del diez por ciento (10%) del valor de este contrato, “EL BANCO” podrá considerar la resolución total del mismo y sin más trámite hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, excepto en los casos en que el área técnica de “EL BANCO” recomiende la continuidad de la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA **SUPERVISIÓN**

“EL CONTRATISTA” designará por su cuenta, la persona o personas que realizarán la supervisión de las labores del personal por él asignado que ejecutará los trabajos relacionados en la Cláusula Cuarta de este contrato “EL BANCO” por su parte designará como supervisores a las personas que al efecto elija, teniendo a su cargo la relación con “EL CONTRATISTA” en todo lo referente a la ejecución de este contrato.(EN EL CASO QUE APLIQUE)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA **OBLIGACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA”**

“EL CONTRATISTA” asume en forma directa y exclusiva, en su condición de patrono, todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que asigne a las labores objeto de este Contrato y otros servicios relacionados y cualquier otro personal relacionado con el cumplimiento del mismo, relevando completamente a “EL BANCO” de toda responsabilidad al respecto, incluso en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y además a responder por cualquier daño o deterioro que en ocasión de la ejecución del Contrato se cause a los bienes de “EL BANCO”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA **MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y AUDITORÍA**

“EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir las medidas de seguridad que “EL BANCO” tiene establecidas, para cuyo propósito coordinará lo conducente con el Departamento de Seguridad de “EL BANCO”, a efecto de instruir a su personal sobre el cumplimiento de tales medidas.

Considerando la naturaleza de la información suministrada en todo el proceso de este contrato, “EL CONTRATISTA” se compromete a mantener en absoluta confidencialidad la información, configuraciones técnicas, manuales y procedimientos propiedad de “EL BANCO” a las cuales eventualmente tenga acceso durante la ejecución de su trabajo, siendo responsable por los daños y perjuicios que por la divulgación de la misma pueda acarrear contra “EL BANCO”.

“EL BANCO” se reserva el derecho de realizar auditorías por parte de terceros o personal interno, sobre los servicios suministrados por “EL CONTRATISTA”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA **RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

“EL BANCO” ejercerá su derecho para resolver o dar por terminado el presente Contrato en los siguientes casos:

- a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas por parte de **“EL CONTRATISTA”**.
- b) La falta de constitución de las garantías a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, dentro de los plazos correspondientes.
- c) La sentencia firme emitida por tribunal competente en la cual se declare que la empresa, su representada o los socios de esta, están comprendidos en las inhabilidades, prohibiciones y situaciones irregulares a que se refiere la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y demás legislación que rige la materia.
- d) La disolución de la sociedad mercantil. *(Incorporar según proceda)*
- e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de **“EL CONTRATISTA”** o su comprobada incapacidad financiera.
- f) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración de Contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionalmente su ejecución.
- g) El mutuo acuerdo de las partes.
- h) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales, que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidad imprevista o de emergencia, de conformidad con lo señalado en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes.
- i) Los demás que establezca expresamente este contrato y la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Quando la resolución se deba a causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, **“EL BANCO”**, la declarará de oficio y hará efectiva la Garantía de Cumplimiento.

“EL BANCO” podrá en cualquier momento resolver el contrato, sin que mediere fuerza mayor, si **“EL CONTRATISTA”** incumpliera de manera relevante alguna de las obligaciones que asume y que sean significativas para la oportuna y adecuada prestación del servicio objeto del presente Contrato.

En especial, sin que esta enumeración sea taxativa, constituyen causales de incumplimiento del contrato por **“EL CONTRATISTA”** las siguientes:

- a) La transferencia, aunque fuese parcial, de las obligaciones que asume sin previa autorización de **“EL BANCO”**.
- b) La no observancia de las condiciones generales y especiales del contrato.
- c) Las demás que establezca expresamente este contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

La notificación de la resolución del contrato se hará por escrito, a partir de la cual se considerará efectiva la misma, explicando en la nota los motivos en que tal acción se fundamenta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Forman parte de este contrato, con derechos y obligaciones de igual eficacia entre las partes, los documentos siguientes:

- 1) El pliego de condiciones de la Licitación Pública No.23/2023, sus anexos y enmiendas.
- 2) La documentación técnica y legal presentada por “EL CONTRATISTA”.
- 3) La oferta económica presentada por “EL CONTRATISTA”.
- 4) Las Fianzas o Garantías.
- 5) La Resolución No.____ emitida por el Directorio de “EL BANCO” el (Resolución de Adjudicación).
- 6) Los demás documentos complementarios que se hayan originado de esta transacción y en general toda la correspondencia que se gire entre las partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

El incumplimiento total o parcial por parte de “EL CONTRATISTA” sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo con el presente contrato, no será considerado como incumplimiento si a juicio de “EL BANCO” se atribuye acaso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado.

Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse y que impide el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como: catástrofes provocadas por fenómenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o sediciones, naufragio e incendios.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA
APROBACIÓN Y VALIDEZ

El presente contrato requerirá de la aprobación por el Directorio de “EL BANCO” para su validez, asimismo, requerirá de la aprobación del Congreso Nacional por producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para definir cualquier situación controvertida que no pudiese solucionarse conciliatoriamente, ambas partes expresamente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras correspondiente del Departamento de Francisco Morazán de la República de Honduras.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA
NORMAS APLICABLES

En lo no previsto en el presente contrato y en sus documentos integrantes, serán aplicables las normas contenidas en la Constitución de la República, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y lo previsto en la Resolución No. (de Adjudicación) emitida por el Directorio de “EL BANCO” el (fecha de su emisión), el pliego de condiciones de la Licitación Pública No.23/2023 y la demás legislación que rige la materia.

En fe de lo cual y para constancia, suscribimos ante testigos el presente contrato, en tres (3) ejemplares de un mismo contenido y valor, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____ (__) días del mes de _____ del año dos mil ____ (20__).

GERENTE
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

EL CONTRATISTA

TESTIGO

TESTIGO

2. Formato Garantía de Cumplimiento

FORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA / BANCO

**GARANTÍA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO No.:** _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

Fianza/Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRÁ** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _____

VIGENCIA: De: _____ Hasta: _____

BENEFICIARIO:

CLÁUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

3. Formato Garantía de Calidad-NO APLICA

ASEGURADORA/BANCO

**GARANTÍA/FIANZA
DE CALIDAD:** _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar la calidad DE
SUMINISTRO del Proyecto: “_____” ubicado en
_____. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado
_____.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA: De: _____ Hasta: _____

BENEFICIARIO: _____

CLÁUSULA OBLIGATORIA:

“LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

4. Aviso de Licitación

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA República de Honduras Banco Central de Honduras

El **Banco Central de Honduras**, invita a las empresas interesadas que operan legalmente en el país, a presentar ofertas para la **Licitación Pública No.23/2023**, para la contratación por lotes de los servicios para el Centro de Cómputo Primario (CCP), certificado TIER III, localizado en el edificio del Banco Central de Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de la República, por el período comprendido del 12 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2026, según detalle siguiente: **A. Mantenimiento Preventivo y Correctivo para:** **Lote No.1:** Sistema Eléctrico, **Lote No.2:** Sistema HVAC (por sus siglas en inglés calefacción, ventilación y aire acondicionado), **Lote No.3:** Sistema de Detección y Extinción Contra Incendios y **Lote No.4:** Sistema Building Management System (BMS), incluyendo Soporte y Actualización del Producto del Licenciamiento y **B. Soporte Técnico y Actualización del Producto del Licenciamiento para:** **Lote No.5:** Data Center Infrastructure Management (DCIM).

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados en obtener el pliego de condiciones de esta licitación, deben solicitar la emisión del formulario “Autorización para emisión de vale de efectivo” (UG-5) en el Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales, noveno (9^{no}) piso del edificio del BCH en el Bulevar Fuerzas Armadas en la capital de República, posteriormente realizar el pago de doscientos lempiras (L200.00) no reembolsables, en las ventanillas del Departamento de Emisión y Tesorería, ubicadas en el primer (1^{er}) piso del edificio antes indicado y con el recibo de pago extendido se entregará el pliego de condiciones en el Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales. Es de carácter obligatorio al momento de asistir al acto de apertura, presentar documento nacional de identificación o carné de residente o pasaporte si fuera el caso y el vale de efectivo (UG-5). Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (HondusCompras), en la dirección electrónica www.honduscompras.gob.hn y en www.bch.hn/acerca-del-bch/adquisiciones-y-contrataciones/adquisiciones. Las empresas interesadas en participar en el proceso, deberán comunicar por escrito y al correo electrónico adquisiciones@bch.hn el nombre de las personas que asistirán al acto de recepción de ofertas, indicado en el pliego de condiciones.

Los oferentes podrán remitir al BCH los sobres sellados de las ofertas, presentados según lo establecido en el pliego de condiciones del proceso en referencia; pudiendo utilizar para estos, los servicios de mensajería certificados; asimismo, podrán entregar al BCH las ofertas en sobres sellados siguiendo las medidas de bioseguridad establecidas.

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en el edificio del BCH ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República, hasta el **23 de octubre de 2023, a las 10:00 a.m. hora local**. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de la Comisión de Compras y Evaluación del BCH, dependencias del BCH y de los oferentes o de sus representantes que asistan al acto, siguiendo para ello, las medidas de bioseguridad establecidas por el BCH.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor de la oferta.

Tegucigalpa, MDC, 11 de septiembre de 2023.

CARLOS FERNANDO ÁVILA HERNÁNDEZ
GERENTE