



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de MAYO del 2024
Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de MAYO del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 301
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 188
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 113
-
- RENDIMIENTO: $\frac{188 \times 100}{301} = 62.45\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	0
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	129
3	NO LE LLEGA EL AGUA	79
4	TUBERIA RIPIADA	47
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	32
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	113
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	3
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	2
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	1
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	37
	TOTAL	301



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 46
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 39
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 31

RENDIMIENTO: $\frac{39}{46} \times 100 = 84.7\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	22
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	12
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3
	TOTAL	46



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 02 de MAYO 2024**

- Revisión y cambio de componentes dañados en pared de control de bomba de desechos sólidos de colonia villa del Rio.
- Revisión del pozo linza dos caminos y revisión del panel de control del pozo altos de santa fe dos caminos (4horas).

- **Fecha: 03 de ABRIL 2024**

- Revisión del pozo#3 pozo #5 sector cañeras (4horas).
- Revisión del pozo de desechos sólidos en colonia villas del Rio (2horas).
- Instalación de lámparas en pozo #2 sector cañeras (2horas).

- **Fecha: 06 de MAYO de 2024**

- Revisión de bomba en colonia orquídea#2(2horas).
- Revisión de bomba del rastro municipal (2horas).
- Revisión de bomba #1 y#2 de colonia llanos de cañada (4horas)

- **Fecha: 07 de MAYO de 2024.**

- Revisión de bomba en colinas de suiza, bomba el Milagro, bomba de colonia Sinaí (4horas).
- Revisión de bomba de monte Carmel (4horas). Se revisó el motor dañado y submonitor en pozo los Apadrinados (4horas).

- **Fecha 08 de MAYO de 2024.**

- Conexión de motor y generador para aforo en colonia villa linda (horas).
- Revisión de bomba #1 #2 colonia Gran Villa (4horas).

- **Fecha 09 de MAYO 2024.**

- Revisión de bomba #1 en colonia real del puente (4horas).
- Trabajando en instalación de panel eléctrico en el vivero municipal (4horas).

- **Fecha 10 de MAYO 2024.**

- Se realizo instalacion electrico en el vivero municipal(8horas).

- **Fecha 13 de MAYO 2024**

- Revision de bomba#6 sector cañeras(2horas).
- Revision de pozo terraplen B^ala victoria(2horas).
- Revision de la bomba del milagro y bomba de sinai(4horas).



Aguas del Valle

Fecha 15 de MAYO de 2024

- Revisión de bomba #1 en Real de puente(4horas).
- Trabajando en el panel del vivero municipal(4horas).
-

Fecha 20 de MAYO 2024.

- Se revisó la bomba de villa de río (4horas).
- Revisión de bomba de Real del puente(4horas).
-

Fecha 21 de MAYO de 2024.

- Evaluando la extracción con grúa o tripode en pozo de villa s de Río(2horas).
- Trabajo en la bodega sacando tripode (1hora).
- Extrayendo equipo sumergible en pozo del calan con tripode (2horas).
- Revisión de bomba de Llanos de canada en el puente(3horas).
-

FECHA 22 de MAYO de 2024.

- Revisó la bomba de pozo villas del río (1hora).
- Se cambió la bomba con proveedor en san pedro sula (2horas).
- Se trabajó recogiendo la cuadrilla de empleados de en pozo villa s del río (2horas).
- Instalando bomba en pozo de lomas del calan(3horas).
-

Fecha 23 de MAYO de 2024.

- Subiendo fusible en la comunidad de San Isidro en la junta de agua potable(4horas).
- Se trabajó por adelantado en vivero municipal remachado de cableado de acometida(4horas)

FECHA 24 de MAYO de 2024.

- Trabajo de cableado dañado en banco de transformadores(4horas).
- Cambio de taps en banco de transformadores en real del puente(4horas).
-

Fecha de 25 MAYO 2024

- Trabajo de revisión y medición de aislamiento en pozo de colinas de suiza sector milagros(4horas).
- Trabajo de extracción de bomba en pozo colinas de suiza (2horas).
- Instalación de equipo sumergible en pozo de colonia villa del río(horas).
-

Fecha 27 de MAYO de 2024.

- Trabajo de revisión y medición en pozo#1y pozo#2(4horas).
- reparando materiales para instalación de equipo sumergible en pozo del calan(4horas).



Aguas del Valle

- **Fecha 28 de MAYO de 2024.**
- Medicion de aislamiento de aislamiento de motor los apadrinados(2horas).
- Revision de voltaje en oficina de cobro del calan (2horas).
- Instalacion de equipo sumergible en pozo colinas de suiza(4horas).
- Medicion y revision de motor en pozo monte Carmel (1hora).
-
- **FECHA 29 de MAYO de 2024.**
- Trabajo de extraccion de equipo en pozo apadrinados (2 horas).
- Trabajo De extraccon de equipo sumergible en pozo brisas del calan (2horas).
- Revision de bomba de vivero y pozo orquidea#2(4horas).
-
-
- **FECHA 30 de MAYO de 2024.**
- Instalacion de equipo sumergible en pozo brisas del calan(8horas).
-
-
- **FECHA 31 de MAYO de 2024.**
- Se trabajo con proveedor haciendo cambio de motor de 7.5hp por garantia(2horas).
- Se trabajo en empalme de motor de (2horas).
- Instalando equipo sumergible en pozo de apadrinados (2horas).
- Revisando y realizando ajustes en las tap de banco de trasformadores en pozo de Linza Dos caminos.(2horas).



Aguas del Valle

ANEXO

AGUA POTABLE.

- Reparacion de tubo de 6" de impulsión a tanque colinas de suiza, todo el lance con ranuras.
- Se utilizo 1 tubo de 6", 1 dresser de 62, 1 valvula de de aire de 3/4



- Reparacion de tubería de valvula de aire en la orquidea
- Tubo de 2" y sacando ripios





Aguas del Valle

- Derrame de agua potable en colonia Los Angeles
- Con tubos de 2"



- Reparacion de tubo de 1" por derrame de agua potable en c ol.Los Angeles
- Solventado problemas de ripios





Aguas del Valle

- Reparacion de tubos 30 pies de tubos de 8"
- Por derrae de agua potble



- Reparacion de tubo de 2" por derrame de agua potable
- En inversiones Nueva Esperanza





Aguas del Valle

- Con maquinaria avanzando en descubrir tubo de 1"
- Para sondear alla agua potable en col.15 de Junio



- Conexión de tubería de agua potable con tubo de 2"
- En col.Santa fe en la universidad San Miguel Arcangel





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS NEGRA

- Reparacion de tuberia de agua negras en col.gracias a DIOS



- Limpieza de holes en col.independencia





Aguas del Valle

- Limpieza y sondeo de holes en col.san lucas



- Limpieza de cajas de registro sanitario
- En Barrio Subirana





Aguas del Valle

• Limpieza de cajas de registro y holes en

- En Dos Caminos



- Limpieza de holes y sondeo de tubería de aguas negras
- En Barrio Lomas del Calan





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Instalacion de equipo sumergible en pozo del calan



- Instalacio equipo sumergible en pozo villa del Rio

-





Aguas del Valle

- Elaborando empalme de motor en los Apadrinados



- Instalando motor y bomba en colinas de Suiza






Aguas del Valle

- Regulando tap de banco en pozo Linza



- Instalacion de bomba los apadrinados






Aguas del Valle

Reparación de panel de control pila de oxidación en col.villa linda

- Desconectando motor del pozo de colinas ,preparando por la extraccion del equipo por bajo voltaje de caudal de agua potable.



- Bajando el Tap de los trasformadores del equipo de bombeo de real del puente
- Bajar voltaje de altos que permite la produccion de agua potable



PROCEDIMIENTO: $\frac{440}{176} \times 100 = 100\%$

Sin otro particular



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Mayo 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion detubo de 6" de impulsion a tanque colinas de suiza,todo el lance con ranuras, Se utilizo 1 tubo de 6", 1 dresser de 62,1 valvula de de aire de 3/4	3,689.20	
2	Reparacion de tuberia de valvula de aire en la orquidea, Tubo de 2" y sacando ripios	195.50	
3	Derrame de agua potable en colonia Los Angeles, con tubos de 2"	195.50	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
4	Reparacion de tubo de 1" por derrame de agua potable en col. Los angeles	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
	Solventado problemas de ripios	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
5	Reparacion de tubos 30 pies de tubos de 8", por derrame de agua potable	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
6	Reparacion de tubo de 2" por derrame de agua potable en inversiones Nueva Esperanza	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
7	Con maquinaria avanzando en descubrir tubo de 1" encontrar fuga de agua en col. 15 de Junio		actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
8	Conexioon de tuberia de 2" en col. Santa fe en la universidad San Miguel Arcangel		actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
9	Reparacion de tuberias de aguas negras en col. Gracias a Dios	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
10	Limpieza de Holes en col. Independencia	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
11	Limpieza y sondeo de holes en col. San Lucas	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
12	Limpieza de cajas de registro sanitario en barrio subirana	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
13	Limpieza de cajas de registro y holes en Dos Caminos	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
14	Limpieza de holes y sondeo de tuberias de aguas negras en barrio lomas del calan		actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
15	Instalacion de equipo sumergible en pozo del Calan	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
16	Instalacion de equipo sumergible en pozo villas del rio		actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
17	Elaborando empalme de motor en los apadrinados	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
18	Instalando motor y bomba en colinas de suiza	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle
19	Regulando tap de banco en pozo linza	-	actividades realzadas con personal de Aguas del Valle



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle
Actividades del mes de Mayo 2024



No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
20	Instalacion de bomba los apadrinados		actividades realizadas con personal de Aguas del Valle
21	Reparacion de panel de control de pila de oxidacion en col. Villa Linda		actividades realizadas con personal de Aguas del Valle
22	Desconectado motor del pozo de colinas, preparanco para la extraccion del equipo por bajo voltaje de cuadal de agua potable		actividades realizadas con personal de Aguas del Valle
23	Bajando Tap de los tranformadores del equipo de bombeo de real del puente		actividades realizadas con personal de Aguas del Valle
24	Bajar voltaje de altos que permite la produccion de agua potable		actividades realizadas con personal de Aguas del Valle

UNIDAD MANCOMUNADA, VILLANUEVA, CORTÉS
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE