



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)

Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



## MEMORANDUM

**PARA:** Lic. Cinthia Mejía  
Oficial de Acceso a la Información Pública.

**DE:** Ing. Harold Haylock  
Jefe de OMASAN.



**ASUNTO:** Informe Portal de Transparencia.

**FECHA:** 03 de junio del 2024.

---

Por este medio, le remito informe del mes de mayo del año 2024, del Departamento de OMASAN para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

BENDICIONES.

Atentamente.

C.C. ARCHIVO.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



**Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMASAN**

**INFORME MES DE MAYO, 2024**

[www.facebook.com/municipalidadlaceiba/](https://www.facebook.com/municipalidadlaceiba/)



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



## Informe Mensual de Actividades, Portal de Transparencia

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
**(OMASAN)**  
LA CEIBA ATLÁNTIDA

**MES:** MAYO, 2024

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 01 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

**Horario de atención:** 7:30 AM – 4:00 PM

### ACTIVIDADES REALIZADAS:

**1. Reparaciones y Mantenimientos del Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:**

**2. Inspecciones y Reuniones: La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN)**

#### **02 de mayo**

- Se realizó inspección y supervisión de los trabajos que realizó la cuadrilla en OMASAN en la entrada de la Colonia Pizaty recorrido por la planta de



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



tratamiento pródidas de las Residenciales Portales del Este y Lomas de Perú, acompañados por la secretaria de salud.

#### **07 de mayo**

- Se realizó en Barrio el Centro, solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario.
- Se realizó inspección en la Colonia Nueva Era, esto para ver la problemática de aguas residuales.

#### **08 de mayo**

- Se realizó inspección en la feria del agricultor por denuncia interpuesta en esta oficina municipal.
- Se realizó inspección en la Carretera CA-13 donde se realizan trabajo en un quinel de aguas lluvias.

#### **09 de mayo**

- Se realizó inspección en la Colonia Manantial por se realizó la instalación de una tubería para aguas lluvias.
- Se realizó inspección y recorrido por los patronatos de la Colonia el Toronjal y Barrio Independencia para ver cómo se soluciona el problema de inundación en este sector.

#### **20 de Mayo**

- Se realizó inspección con la cuadrilla de la UTM en calle que se pretende pavimentar en la Colonia Pizaty.
- Se realizó inspección de Barrio la Isla, donde la cuadrilla de OMASAN realiza trabajos de limpieza, se encontró mucha grasa y desechos sólidos.
- Se realizó inspección en Residencial Villa Gabriela en compañía del personal de Servicios Públicos, esto para coordinar la limpieza de un área donde OMASAN va realizar trabajos.
- Se realizó inspección en la Colonia Sutrafco, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

#### **27 de mayo**

- Se realizó inspección en la construcción de un proyecto de aguas lluvias en la Colonia las Delicias. Por parte de la empresa ETERNA.

#### **18 de abril**



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



- Se realizó inspección en la Colonia Manantial, donde se realizan trabajos en para mejorar el pequeño sistema de aguas lluvias que la comunidad hizo.

#### **19 de abril**

- Se realizó inspección en la Avenida 14 de Julio por solicitud de dos reconexiones al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

#### **23 de abril**

- Se realizó inspección en Barrio la Isla, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó recorrido y reunión en la Colonia el Toronjal y Barrio Independencia por la segunda etapa del proyecto de aguas lluvias.

#### **25 de abril**

- Se realizó inspección en la Colonia nueva Era, por la construcción de varios pozos sépticos.

#### **26 de abril**

- Se realizó inspección en Barrio la Isla, por reparaciones que están realizando en esta zona.

### **28 Operación y Mantenimiento a Estaciones Elevadoras y Plantas de Tratamiento:**

Como parte de las acciones plasmada en el plan de operación y mantenimiento, nuestro personal ha realizado las siguientes actividades:

#### **02 de mayo**

- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

#### **07 de mayo**

- Se realizó reactivación del bombeo en la planta de tratamiento de la Colonia Miramar, ya que un cortocircuito había dejado sin energía dicha planta.

#### **16 de mayo**



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



- Se realizó limpieza en los aireadores de las lagunas de oxidación de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.
- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.
- Mantenimiento preventivo en la bomba de la estación elevadora de la Colonia Riviera.

#### **17 de mayo**

- Se reactivó energía eléctrica en la estación elevadora del muelle fiscal. Ya que presento problemas y la bomba se encontraba fuera de servicio.

#### **18 de mayo**

- Mantenimiento preventivo en la bomba de la estación elevadora de la Colonia Riviera.
- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

#### **18 de mayo**

- Se restableció la energía eléctrica en la planta de tratamiento de la Colonia Casa Blanca.
- Se realizó mantenimiento preventivo en la estación elevadora de la Colonia Riviera.

#### **20 de abril**

- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

#### **27 de mayo**

- Se realizó limpieza general en la estación elevadora de la Colonia Pradera.





OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



#### 04 Fabricación e Instalación de Tapaderas:

- Se fabricaron 2 tapaderas para diferentes puntos de la ciudad. Se instaló 1 en la Colonia Sutrafcó.



**05 Conexiones y Reconexiones al Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:** se autorizaron 9 nuevas conexiones y 1 reconexión al sistema de alcantarillado sanitario

**06 Diferentes actores en el tema de agua y saneamiento, de las cuales podemos mencionar:**

*En el mes de marzo se realizaron 09 descargas de aguas residuales por medio de tanques cisterna en el carcamo de la Planta de tratamiento de Prados de Misericordia.*



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida



*Se emitieron 26 constancias por el departamento de OMASAN para tramites de permiso de contruccion como requisito del departamento de Planificacion Urbana.*

*Se emitie 7 permisos para la perforacion de pozos septicos, en areas donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario municipal.*

*Se finalizo el proyecto de la ampliacion al sistema de alcantarilaldo sanitario*

*Se realizo limpieza en los sistemas de aguas lluvias de Residencial Casa Blanca, Barrio la Isla y Barrio Indepencia.*

*Se sostubo reunion con la secretaria de salud y los desarrolarores de la Residencial Lomas de Peru.*

*Se realizaron constantes limpiezas en las lagunas de oxidacion de la Colonia Prados de Misericordia, Estacion elevadora de la Colonia Pradera, Colonia Miramar y en la estacion elevadora del Muelle Fisca*

## RESUMEN FOTOGRAFICO







OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
TELÉFONO: 2443-0641  
CORREO: [omasanlaceiba@gmail.com](mailto:omasanlaceiba@gmail.com)  
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe  
La Ceiba, Atlántida

