



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



MEMORANDUM

PARA: Lic. Cinthia Mejía
Oficial de Acceso a la Información Pública.

DE: Ing. Harold Haylock
Jefe de OMASAN.



ASUNTO: Informe Portal de Transparencia.

FECHA: 01 de julio del 2024.

Por este medio, le remito informe del mes de junio del año 2024, del Departamento de OMASAN para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

BENDICIONES.

Atentamente.

C.C. ARCHIVO.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMASAN

INFORME MES DE JUNIO, 2024

www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Informe Mensual de Actividades, Portal de Transparencia

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASAN) LA CEIBA ATLÁNTIDA


MES: JUNIO, 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DEL AÑO 2024.

Horario de atención: 7:30 AM – 4:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Reparaciones y Mantenimientos del Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:





OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024

GERENCIA GENERAL			DEPARTAMENTO DE OMASAN			
#	SECTOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION	COMUNIDAD/BARRIO	FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	3/6/2024	L.0.00
2	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	3/6/2024	L.0.00
3	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial San Gabriel	3/6/2024	L.0.00
4	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	3/6/2024	L.0.00
5	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	3/6/2024	L.0.00
6	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San José	4/6/2024	L.0.00
7	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Villa Mary	4/6/2024	L.0.00
8	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	5/6/2024	L.0.00
9	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	6/6/2024	L.0.00
10	centro	Mantenimiento	Limpieza	Barrio Potreritos	6/6/2024	L.0.00
11	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia San Isidro	6/6/2024	L.0.00
12	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	7/6/2024	L.0.00
13	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Bantral	7/6/2024	L.0.00
14	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia San Isidro	7/6/2024	L.0.00
15	centro	Denuncia de	Solventar	Colonia Sutrasfco	10/6/2024	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



16	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	10/6/2024	L.0.00
17	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Gloria	10/6/2024	L.0.00
18	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Las Palmas	10/6/2024	L.0.00
19	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	12/6/2024	L.0.00
20	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	12/6/2024	L.0.00
21	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Danto	13/6/2024	L.0.00
22	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Suyapa	13/6/2024	L.0.00
23	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	14/6/2024	L.0.00
24	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sitramacsa	14/6/2024	L.0.00
25	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Riviera	17/6/2024	L.0.00
26	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	17/6/2024	L.0.00
27	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	18/6/2024	L.0.00
28	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	18/6/2024	L.0.00
29	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Bomberos	19/6/2024	L.0.00
30	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	20/6/2024	L.0.00
31	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San José	20/6/2024	L.0.00
32	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	20/6/2024	L.0.00
33	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Maestros	21/6/2024	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



34	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Modelo	21/6/2024	L.0.00
35	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	24/6/2024	L.0.00
36	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Bella Vista	24/6/2024	L.0.00
37	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	24/6/2024	L.0.00
38	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	25/6/2024	L.0.00
39	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Alambra	25/6/2024	L.0.00
40	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Golf Club	25/6/2024	L.0.00
41	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	26/6/2024	L.0.00
42	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	26/6/2024	L.0.00
43	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial Villa Gabriela	27/6/2024	L.0.00
44	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Robles	27/6/2024	L.0.00
45	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	27/6/2024	L.0.00
46	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	27/6/2024	L.0.00
47	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	28/6/2024	L.0.00
48	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San José	28/6/2024	L.0.00
49	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	28/6/2024	L.0.00
50	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Alvarado	28/6/2024	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



2. Inspecciones y Reuniones: La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN)

- Se realizó inspección en residencial Quinta Los Laureles, en conjunto con los departamentos de Justicia Municipal, Planeación Urbana Ingeniería y OMASAN.
- Se realizó inspección en Barrio la Isla, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó inspección en sector Satuye, por la construcción de 14 viviendas, se les recomendó biodigestores.

05 de junio

- Se realizó inspección en Barrio indecencia, esto para supervisar los trabajos que está realizando una cuadrilla de OMASAN.
- Se realizó inspección y supervisión de los trabajos que realiza una cuadrilla de OMASAN, en calle de Residencial Villa Gabriela.

06 de junio

- Se realizó acompañamiento a tomar muestras en la planta de tratamiento privada de la Residencial el Doral, y se trasladó al lavatorio.
- Se realizó inspección en Residencial María Teresa, en compañía

10 de junio

- Se realizó inspección en la carretera al muelle de cabotaje, por solicitud de un contribuyente que asegura que las aguas lluvias del sector pasan por su propiedad.

12 de junio

- Se realizó inspección en Barrio Independencia por problemática en el quintel de aguas, ya que los habitantes están impidiendo la limpieza.

17 de junio

- Se realizó inspección en Barrio Independencia, en compañía de la cuadrilla de rebalse, esto para atender denuncia de un ciudadano.
- Se realizó inspección en el Hospital Atlántida en compañía del departamento de Ingeniería municipal, por problemas que presenta la planta de tratamiento.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



18 de junio

- Se realizó inspección en el Hospital Atlántida en compañía de la cuadrilla de OMASAN, para solventar problema la planta de tratamiento.
- Se realizó inspección donde se presente construir prolongación el Boulevard en conjunto con el departamento de Ingeniería municipal, la empresa constructora y la Supervisora del proyecto.

19 de junio

- Se realizó inspección y entrega de materiales donados por la municipalidad de la Ceiba, a la Policía Nacional.

20 de junio

- Se realizó inspección en el mercado san José, en compañía del departamento de Justicia Municipal, para revisar las trampas de grasa de cada local.
- Se realizó inspección en Barrio Indecencia, con el apoyo de los bomberos esto para tratar de desazolver las tuberías de aguas lluvias de este sector.
- Se hizo recorrido por los lugares críticos en cuanto a inundación para ver el comportamiento del sistema de aguas lluvias de algunos sectores.

25 de junio

- Se realizó inspección en Barrio la barra, en compañía de la cuadrilla de OMASAN, esto para verificar si hay sistema de alcantarillado en una calle en específico.

26 de junio

- Se realizó inspección en la Colonia la Modelo, por denuncia presentada en esta oficina.

2. Operación y Mantenimiento a Estaciones Elevadoras y Plantas de Tratamiento:

Como parte de las acciones plasmada en el plan de operación y mantenimiento, nuestro personal ha realizado las siguientes actividades:



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



07 de junio

- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

14 de junio

- Se realizó reactivación del bombeo en la planta de tratamiento de la Colonia Miramar, ya que un cortocircuito había dejado sin energía dicha planta.

18 de junio

- Mantenimiento preventivo en la bomba de la estación elevadora de la Colonia Riviera.
- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

28 de junio

- Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

04 Fabricación e Instalación de Tapaderas:

- Se fabricaron 6 tapaderas para diferentes puntos de la ciudad. Se instaló 3 tapaderas.

05 Conexiones y Reconexiones al Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal: se autorizaron 6 nuevas conexiones y 1 reconexión al sistema de alcantarillado sanitario



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



06 Diferentes actores en el tema de agua y saneamiento, de las cuales podemos mencionar:

En el mes de junio se realizarón 08 descargas de aguas residuales por medio de tanques cisterna en el carcamo de la Planta de tratamiento de Prados de Misericordia.

Se emitieron 18 constancias por el departamento de OMASAN para tramites de permiso de contruccion como requisito del departamento de Planificacion Urbana.

Se emitie 7 permisos para la perforacion de pozos septicos, en areas donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario municipal.

Se aplicacon 3 multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

Se sostubo una reunion con la gerencia financiera, para crear las bases de la licitacion de las bombas, para las plantas de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia, y la Colonia Miramar, y para la estacion elevadora del muelle fiscal.

Se sostubo reunion con patronato y habitantes de la Residencial Quinta Los Laulres, para depejar dudas de la taza de conexión que ellos deben de pagar.

Se realizaron constantes limpiezas en las lagunas de oxidacion de la Colonia Prados de Misericordia, Estacion elevadora de la Colonia Pradera, Colonia Miramar y en la estacion elevadora del Muelle Fisca



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



RESUMEN FOTOGRÁFICO

