




Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Junio 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tubo de 6" en el Bo.Martin Fajardo, se utilizo 1 tubo de 6",1 dress de 6",8 horas de retroexcavadora, reparacion de tubo de 2", se utilizo 5 pies de tubo de 2" reparacion de tubo de 4",se utilizo 5 pies de tubo de 4", 1 union de 4"	2,365.10	
2	cambio de tuberia en la red en la Orquidea #2,se utilizo 13 tubos de 2", 6 tee de 2 a 1/2"	2,864.03	
3	Instalacio de red de 2" de la Col.Tres Rosas para atrás de de la Col. La Linea,se utilizaron 8 tubos de 2" 8 tee de 2 a 1/2",1 tapon de 2",1 tee de 2 a 1",4 tubos de 1"	2,343.95	
4	Se solvento problemas de derrame de agua en Col. Los Angeles		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
5	Reparacion de tubo de 6" en el Portillo del Sector Marañon se utilizo 2 dresse de 6"		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Electromecanica limpieza de pozo bomba Shalon		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Electromecanica reparacion del panel electrico en la Col.11 de Junio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Electromecanica en reparacion de lampara led de Monte Carmel y Revision de equipo pozo Linza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Electromecanica en revision de contractor de arranque,equipo de bombeo del Higo		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Trabajo en la Bomba de la Col.sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



 GERENTE TECNICA
 AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de JUNIO del 2024
Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Diciembre del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 238
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 153
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 82
-
- RENDIMIENTO: $\frac{153 \times 100}{238} = 64.28\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	8
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	23
3	NO LE LLEGA EL AGUA	33
4	TUBERIA RIPIADA	41
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	4
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	119
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	2
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	1
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	1
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	0
	TOTAL	238



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 80
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 66
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 0

$$\text{RENDIMIENTO: } \frac{66 \times 100}{80} = 82.5\%$$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	22
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	25
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0
	TOTAL	80



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 03 de JUNIO 2024**

- Se realizó trabajo en la bodega tanque rojo probando generador para llevar a la oficina del calan (2horas).
- Se instalando y reviso prueba con generador en oficina del calan (2horas>).
- Se preparando acometida dañada por volqueta frente al campo de futbol de col.las flores (4horas).

- **Fecha: 04 de JUNIO de 2024**

- Se trabajó en la bodega trayendo gabinete para ser instalado en bomba de 60 Hp en Brisas del Rosario (2horas).
- Instalando gabinete con banco de condensadores para corregir el factor de potencia en pozo de Brisas del Calan atrás de Kimberly (4 horas).
- Revisión de bomba de viveros municipal (2horas).

- **Fecha: 05 de JUNIO de 2024.**

- Se realizó trabajo de extracción de equipo sumergible en pozo el Higo para mantenimiento del pozo (8horas).

- **Fecha 06 de junio de 2024.**

- Conexión y puesta en marcha de pozo Apadrinados (2horas).
- Revisión de pozo de Linza Dos caminos (2horas).
- Se realizó trabajo de sopleteo, limpieza, en supervisión del pozo del rio (4horas).

- **Fecha 07 de JUNIO 2024.**

- Instalación de equipo sumergible en pozo el Higo sector el Marañón (8horas).

- **Fecha 10 de JUNIO 2024.**

- Se realizo trabajo en la bodega sacando lamparas (2horas).
- Instalacion de lamparas en pozo monte carmel y pozo de Sinai en Sector Milagros(2horas).
- Se reviso la bomba del pozo de la Gran Villa #1#2(4horas).

- **Fecha 11 de JUNIO 2024**

- Revisión de bomba de bomba Llanos de Canada kinder (2horas).
- Se reviso la bomba del pozo el Higo sector marañón(4horas).
- Se reviso la bomba del pozo el rastro municipal(2horas).



Aguas del Valle

Fecha 12 de JUNIO 2024.

- Se reviso pozo Real del puente #1 y #2 (4horas).
- Revision del pozo Linza Dos caminos y pozo Altos de Santa Fe(4horas).

• **Fecha 13 de JUNIO de 2024.**

- Revision de pozo #3 sector cañeras (4horas).
- Revision del pozo #2 sector cañeras(2horas).
- Revision del pozo #5 sector cañeras(2horas).

• **FECHA 14 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo de subir cuchilla en pozo terraplen y puesta en marcha el equipo(2horas).
- Revision del pozo#6 sector Dos caminos (2horas).
- Revision del pozo en el vivero (2horas).
- Revision del pozo orquidea#2(2horas).

Fecha 17 de JUNIO de 2024.

- Se trabajo en revision del pozo#2,pozo terraplen y pozo Llanos de Canada#1 y#2(4horas).
- Trabajo en la bodega sacando capsula cap.(2horas).
- Instalando capsulas capacitadores en pozo#2 sector cañeras(2horas).

• **FECHA 18 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo de revision de pozo llanos de canada kinder(2horas).
- Revision de pozo terraplen Bº la victoria (2horas).
- Revision de pozo real del puente #1, y #2(4 horas).

• **Fecha de 19 JUNIO 2024**

- Trabajo en hacienda el Milagro,y revision de pozo de Sinai y Colinas de Suiza en(4horas).
- Revisión de pozo de monte carmel y pozo altos de Santa Fe(4horas).

• **Fecha 20 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo revision del pozo#2 y pozo #3 pozo#5 sector cañeras(4horas).
- Trabajo de revision de pozo terraplen Bº la victoria(4horas).



Aguas del Valle

o

- **Fecha 21 de JUNIO de 2024.**

- Revisión de pozo Shalon Dos caminos (2horas).
- Revisión de pozo Linza Dos caminos(2horas).
- Revisión de problemas electricos en caja corta circuito dañado en pozo altos de Santa Fe(4horas).

- **FECHA 24 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo de revisión de pozo Shalon extrayendo equipo sumergible para hacer limpieza en pozo ,y revisión y limpieza en los componentes del panel (2HORAS).
- Revisión de motor y bomba y medición de aislamiento de motor, Y revisión de pozo villas del Rio(2horas).

- **FECHA 25 de JUNIO de 2024.**

- Trabajo de establecimiento de energía en pozo Vista Hermosa,cambio de fusibles dañados de (2horas).
- Trabajo de conexión en pozo Shalon(2horas).
- Trabajo de revisión del pozo brisas del calan atrás de kimberly clark(4horas).

- **FECHA 26 de JUNIO de 2024.**

- Se trabajo revisión del pozo Gran Villa #2 y #2(2horas).
- Trabajo de revisión del pozo el Milagro((2horas).
- Revisión del pozo #6 sector cañeras(4horas).

•

- **FECHA 27 de JUNIO 2024.**

- Revisión del pozo Sinai ,pozo Colinas de Suiza y pozo el Milagro (4horas).
- Instalación de lámpara en tanque blanco(4horas).

- **FECHA 28 de JUNIO 2024.**

- Revisión y puesta en marcha del pozo Shalon Dos caminos (4horas).
- Instalación de controlador pérdida de fases y bombas de desechos sólidos en colonia villa linda(4horas).



Aguas del Valle

AGUA POTABLE.

- Reparacion de tubo de 6" en el B° Martin Fajardo.
- Gastos de materiales 1 tubo de 6"
- dress de 6".
- 8 horas retroexcavadora.
- Reparacion de tubo de 2".
- Gastos de materiales 5 pies de tubo de 22



- Trepacion de tubo de 4".
- 5 pies de tubo de 4" 1 union reparacion de 4"





Aguas del Valle

- Cambio de tubería.
- Cambio de red de tubo de 2".
- 13 tubos de 2".
- 6 tee de 2 a 1/2".
- Orquídea #2



- Instalacion de red de 2".
- Para las tres rosas para atrás de la linea.
- 8 tubos de 22.
- 8 tee de 2 a 1/2".
- 1 tapon de 22.
- 1 tee de 2 a 1.
- 4 tubos de 1





Aguas del Valle

- Col. los angeles : se solvento problema de derrame de agua potable



- REPARACION DE TUBO DE 6".
- EN el portillo sector Marañon.
- Limpieza de ripios y cajas de registri sanitario en barrio las flores






Aguas del Valle

ELECTROMECANICA

- Limpieza de pozo de cla Bomba 25 de junio Shalon.



- Reparacion del panel electrico en col.11 de junio






Aguas del Valle

- Reparacion de la lampara Led de monte carne.
- Revision de equipo de pozo Linza.



- Revision de contractor de arranque ,equipo de bombeo del higo



PROCEDIMIENTO: $\frac{408}{176} \times 100 = 100\%$

Sin otro particular



Aguas del Valle

- Bomba el higo



- Trabajo de la Bomba de la col Sinai





Aguas del Valle

- **ALCANTARILLADO**
- Limpieza de caja de registro sanitario en sector dos caminos



- Limpieza de holes y sondeo de tubería de aguas negras en jardines dos caminos .





Aguas del Valle

Trabajo de limpieza de holes en Dos caminos centro con el camion vector



- Limpieza de cajas de registro en Dos caminos.





Aguas del Valle

- Limpieza de holes y aguas negras en col.la torre



- Limpieza de holes en B° el obelisco

i

