



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa Sra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

Actividades del mes de Noviembre 2024



No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Trabajo de Agua Potable con tubo de 3", 2 tee de 4", 1 reductor de 4" a 3", 1/4 pegamento Col.Orquidea 1	3,250.00	
2	Trabajos de Mantenimiento en la Orquidea 3, se utilizo 38 tubos de 2",20 tee de 2" a 1/2", 3 tubos de 1/2" 1 tapon de 2"	8,200.00	
3	Se realizo trabajos de reparacion de calles en el Bo. Manuel Bonilla, se utilizo 2mtros de arena, 2 mtros de grava, 8 bolsas de cemento	2,742.00	
4	Se realizo trabajo de reconexion de agua potable en la Col. Santa Fe se utilizo tubo de 2"	190.00	
5	Trabajo de reparacion de agua potable de 2", en la Col.Orquidea 1, para solventar ripio de tuberia	380.00	
6	Trabajo de reparacion de una camisa,union entre tubos blancos y gris por derrame de agua en Col. La Valle		
7	Electromecanica en trabajo de mantenimiento de bomba del Bo. Miguel Yanez		
8	Electromecanica en trabajo de equipo sumergible en pozo #5 sector Cañeras		
9	Electromecanica en instalacion de equipo sumergible en Pozo de La Gran Villa1		
10	Electromecanica en trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo #6 Sector Cañeras		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Electromecanica en trabajo de mantenimiento de Rebombeo del Bo. Miguel Yanez		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Electromecanica en trabajo de instalacion de camara en el Pozo #6 Sector Cañeras		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
19	alcantarillado en trabajos de reparacion en todo el Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO
 AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

05 de NOVIEMBRE del 2024

Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel

Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 276
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 184
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 85
- RENDIMIENTO: $\frac{276}{184} \times 100 = 67.9\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	4
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	29
3	NO LE LLEGA EL AGUA	39
4	TUBERIA RIPIADA	36
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	2
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	167
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	1
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	3
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	4
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	34
	TOTAL	174



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 39
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 22
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 17

RENDIMIENTO: $\frac{39}{22} \times 100 = 56.4\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	17
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	9
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5
	TOTAL	39



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 01 de NOVIEMBRE 2024**
- Se realizó trabajo de revisión y engrase de bomba del barrio Miguel Yáñez (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión de los pozos #6 sector cañeras y pozo el terraplén (4horas)
- **FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2024**
- Se realizó trabajo de extracción y revisión de equipo sumergible en pozo#5 sector cañeras (4horas).
- Se trabajó en el mantenimiento, limpieza y cambio de bolineras en bomba del rebombeo del barrio Miguel Yáñez (4horas).
- **FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.**
- Se realizó trabajo de elaboración de empalmes e instalación de equipo sumergible en pozo #5 sector cañeras (8horas).
- **FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.**
- Se realizó trabajo en instalación de sello mecánico en bomba de barrio Miguel Yáñez (4horas).
- Se realizó trabajo de extracción de bomba del pozo del vivero y solventando problema eléctrico en bomba de clínica periférica (4horas).
- **FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de revision de bomba de Julio Solis y revision de bomba del rastro municipal(4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo del vivero municipal(4horas).
- **FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de revision en pozo de la aldea el aguacate(8horas).
- **FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de revision de bomba de Llanos de Canada puente ,revision de rebombeo en barrio Martin Fajardo(4horas).
- Se realizo trabajo de de revision del pozo #5 sector cañeras y revision del pozo #2 sector cañeras (4horas).
- **FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de revision Y medision de motor de pozo Gran Villa #1(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba de pozo Monte Carmel,revision de bomba de 20 HP Brisas del Calan (4horas).
 - **FECHA 13 DE NVIEMBRE 2024.**
 - Se realizo trabajo de instalacion de equipo sumergible ,motor nuevo en pozo la Gran Villa #1 (8horas)



Aguas del Valle

- **FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de revision de bomba de pozo Julio Solis (4horas).
- Se realizo trabajo de revision del pozo del vivero municipal (4horas).
- **FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de revision de pozo en Brisas del Calan(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba en pozo Julio Solis(4horas).
- **FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de poda de arboles ,reconexion de lineas primarias,mantenimiento ,cambio de aisladores y cruzetas dañias en tendido de lineas primarias que alimentan las bombas de Brisas de Calan (8horas).
- **FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de terminar poda de arboles ,cambio de cajas corta circuito en Brisas del Calan,conexion de energia ,prueba de voltaje de bombas y puesta en marcha el equipo sumergible(8horas).
- **FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se realizo trabajo de instalacion y cambio de lamparas en pozo de 20 y de 60 hp en Brisas de Calan(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba en la escuela Ramon Amaya Amador de la colonia primero de Mayo y subiendo cuchillas en pozo #1 y #2 sector cañeras (4horas).
- **FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de revision de pozo de la colonia orquidea#2 y pozo del rastro municipal (4horas).
- Se realizo trabajo de instalacion de guarda motor en pozo#1 dela colonia Gran Villa (4horas).
- **FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se realizo trabajo de revision de pozo de Llanos de Canada falta de energia ,fusibles caidos en entrada de colonia Gracias a DIOS(4HORAS).
- Se realizo trabajo revision en pozo terraplen barrio la victoria (4horas).
- **FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se trabajo en el mantenimiento de la bomba del barrio Miguel Yanez(4horas).
- Se trabajo instalando equipo sumergible en el pozo#5 sector cañeras(4horas).
- **FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2024**
- Se instalo equipo sumergible en pozo#1 de la Gran Villa (8horas).
- **FECHA 27 DE NOVIEMBRE2024**
- Se trabajo en instalacion de equipo sumergible del pozo #6 sector cañeras(8HORAS).
- **FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se trabajo en el mantenimiento del rebombeo del pozo barrio Miguel Yanez(8horas).
- **FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2024.**
- Se trabajo instalando camara en el pozo#6 sector cañeras



Aguas del Valle

ANEXO

AGUA POTABLE.

- Trabajo de de agua potable con tubos de 3", 2 tee de 4", 1 redector de 4" a 3", ¼
pegamento en colonia orquidea#1



- Se trabajo en materiales de 38 tubos de 2", 20 tee de 2 a ½", 3 tubos de ½", 1 tapon de 2", en
la colonia #3





Aguas del Valle

- SE REALIZO TRABAJO DE DE REPERACION DE CALLE SE UTILIZO.
- 2 mtrs de arena,2 mtrs de grava,8bolsas de cemento en el Bº Manuel Bonilla.



- Se realizo trajo de reconexion de agua potable con tuberia de 2" en la colonia Santa FE





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de tuberia de agua potable de 2"
- En colonia orquidea#1, para solventar problema y llegada de agua potable



- Trabajo de reparacion de una camisa ,union entre tubos blanco y el gris
- Por derrame de agua potable ,en col.valle





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- *Trabajo de cajas de agua negras de alcantarillado sanitario en residencial Real del puente,*



- *Trabajo de limpieza de holes en la unidad nacional en el sector el Milagro*
-





Aguas del Valle

- Trabajo de limpieza de holes en le Calan



- Trabajo de de holes en Barrio las flores en la quebrada





Aguas del Valle

- Trabajo de Alcantarillado sanitario
- En limpieza de Ripios de caja de aguas negra en col.villa sol



- Trabajo de limpieza de holes en villa del Rio





Aguas del Valle

- Trabajo de alcantarillado en limpieza de Ripios de cajas de aguas negras en colonia gracias a Dios



- Trabajo de alcantarillado de agua negras
- Limpieza de Ripios en colonia suyapa





Aguas del Valle

- **ELECTROMECHANICA**
- Trabajo de Mantenimiento de bomba del barrio Miguel Yanez



- Trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo#5 sector cañeras





Aguas del Valle

Trabajo en instalacion de equipo sumergible en pozo la Gran Villa#1



- Trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo #6 sector cañeras





Aguas del Valle

Trabajo de mantenimiento de bombeo del barrio Miguel Yanez



- Trabajo instalando cámara en el pozo #6 sector cañeras



PROCEDIMIENTO: 168 X 100= 100%

176