



Tegucigalpa M.D.C., 10 de noviembre de 2024

**ACLARACIÓN No. 1**

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO ELECTORAL PARA ELECCIONES PRIMARIAS 2025.

**No. CNE- PEP-UCCE-009-2024**

“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LOS PROYECTOS: DOCUMENTOS ELECTORALES, INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ATENCIÓN Y SOLUCIONES DE PROBLEMAS (CALL CENTER) PARA ELECCIONES PRIMARIAS 2025”

1. ¿En este requisito, como podemos hacer ya que aún no tenemos planos detallados para hacer la respectiva distribución de las áreas solicitadas? Ya que están solicitando planos detallados con la distribución? Que sería la Evaluación Técnica., No sé si tiene un diagrama o croquis como irían las estaciones de trabajo?

**R. Se eliminó este requisito en Enmienda No. 2.**


2. ¿Qué tipo de circuito desean; para la alimentación para los centros de carga; van a requerir monofásicos o trifásicos?

**R. Monofásico .**

3. ¿Para el equipo que se va a movilizar el MICRO DATA CENTER, necesitamos saber que voltaje trabaja, y amperaje?

**R. Los requerimientos eléctricos son los siguientes: Acometida Eléctrica monofásica 220/208V 2 polos, debe venir de un breaker de 100A con cable #4 para L1 y L2, #4 para Neutro, y cable #6 para tierra.**

**Se adjunta documento anexo de documentación Técnicas de Fábrica del equipo.**

  
**Lic. Denis Munguía**

  
**Lic. Josselin Sanchez**

  
**Lic. Gloria Arana**

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ELECTORALES (UCCE)**

Cc.: Archivo