



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Abril 2025

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Trabajo de reparacion de tuberia de 2" en la Col. Orquidea #2, 2 TUBOS	456.00	
2	Trabajo de reparacion de tuberia de 2" en Bo. Las Lomas	912.00	
3	Trabajo de reparacion de tuberia de 2" y 1/2" en la Col. Orquidea #3	435.00	
4	Trabajo de reparacion de tuberia por derrame de agua 2 tubos de 4", 2 tubos de 1/2" en Colinas de Suiza	1,040.00	
5	Trabajo de reparacion de 2 tubos de 1/2" en salida de 1 1/2" en Brisas de Sinai	176.00	
6	Trabajo de reparacion de tuberia en la Col. Orquidea #1, 12 tubos de 2", 8 tee de 2" a 1/2", 2 reductores de 3/4 a 1/2"	2,786.00	
7	Electromecanica en mantenimiento correctivo en Pozo Linza Dos Caminos		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Electromecanica en trabajos de revision de bomba condensadora en Pozo Terraplen		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Electromecanica en trabajo de instalacion de equipo sumergible en el Pozo de Julio Soliz		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Electromecanica en trabajo de revision de panel de Colinas de Suiza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Alcantarillado Sanitario en trabajos de mantenimiento en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de **ABRIL** del 2025
Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de **ABRIL** del año 2025 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 259
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 196
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 49
- RENDIMIENTO: $\frac{196}{259} \times 100 = 75.68\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	15
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	5
3	NO LE LLEGA EL AGUA	28
4	TUBERIA RIPIADA	42
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	4
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	110
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	0
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	3
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	3
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	49
	TOTAL	259



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 28
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 19
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 2

RENDIMIENTO: $\frac{28}{19} \times 100 = 67.86. \%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	15
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	0
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3
	TOTAL	28



Aguas del Valle

ELECTROMECANICA.

- **Fecha: 01 de ABRIL 2025**
- Se realizó trabajo de revisión de panel y limpieza de componentes eléctricos en pozo# 5 sector cañeras(4horas)
- Se realizó trabajo de cambio de relé térmico en pozo de 20 hp en Brisas del Calan (4horas).
- **FECHA: 02 de ABRIL 2025.**
- Se realizó trabajo de recogiendo cuadrilla de (1horas).
- Se realizó trabajo de conexión de extensión eléctrica hasta tanque de Lomas del Calan para usar soldadora y reparar fuga en el tanque (3horas).
- Se realizó trabajo de instalación y prueba de bombeo en pozo el Milagro (4horas).
- **FECHA: 03 de ABRIL 2025.**
- Se realizó trabajo de revisión de Aforo en pozo el Milagro y reconstrucción del tren de descarga del mismo pozo (8horas).
- **FECHA 04 de ABRIL 2025.**
- Se realizó trabajo de revisión y puesta en marcha de bomba de 20hp en Brisas del Calan (4horas).
- Se realizó trabajo de revisión de bomba en pozo Linza Dos Caminos y pozo Altos de Santa Fe (4horas).
- **FECHA 07 de ABRIL 2025.**
- Se realizo trabajo de extraccion de equipo sumergible y mantenimiento del pozo #6 sector cañeras(8horas).
- **FECHA 08 de ABRIL 2025.**
- Se realizo trabajo de llevar a revision el motor y bomba al taller de Ranci Faraf (4horas).
- Se realizo trabajo de revision del pozo #3 y pozo #2 del sector cañeras (4horas).
- **FECHA 09 de ABRIL 2025**
- Se realizo trabajo de elaboracion de empalme e instalacion de equipo sumergible en pozo #6 sector cañeras y prueba de funcionamiento (4horas).
- **FECHA 10 de ABRIL 2025**
- Se realizo trabajo de revision del pozo #1 y pozo#2 de colonia Real del puente (4horas).
- Trabajo de revision del pozo de Brisas del Calan(4horas).
- **FECHA 11 de ABRIL 2025**
- Se realizo trabajo de revision del pozo Villa del Rio ,revision de bomba de desechos solidos en colonia Villa del Rio(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba de km 71 y bomba de colonia vista hermosa(4 horas).



Aguas del Valle

- **FECHA 14 de ABRIL 2025**

- Se realizo trabajo revision de pozo#1 y pozo #2 en colonia Gran Villa (4 horas).
- Se trabajo de revision del pozo #1 y pozo #2 en colonia Llanos de Canada(4 horas).

- **FECHA 15 de ABRIL 2025**

- Se realizo trabajo de revision del pozo #5 y pozo #1sector caneras(4horas).
- Trabajo de revision del pozo Terraplen barrio la Victoria(4 horas).

- **FECHA 16 de ABRIL 2025**

- Se realizo trabajo de revision y puesta en marcha de bomba en pozo el Milagro(horas).
- Se realizo trabajo de revision del pozo colonia Monte Carmel y pozo de colonia Shalon(4 horas).

- **FECHA 19 de ABRIL 2025.**

- Se trabajo de extraccion de equipo sumergible en pozo Lomas del Calan(8 hoaras).

- **FECHA 20 de ABRIL 2025**

- Se trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo Lomas del Calan(8 horas).

- **FECHA 21 de ABRIL**

- Se realizo trabajo de revision de pozo en Linza Dos caminos(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de pozo Shalon y pozo de Altos de Santa fe (4 horas).

- **FECHA 22 de ABRIL 2025.**

- Se realizo de revision en pozo Colinas de Suiza y revision en pozo de Apadrinados (4horas).
- Se trabajo en revision en pozo Sinai y revision en pozo el Milagro(4horas).

- **FECHA 24 DE MARZO 2025.**

- Se trabajo de revision del rebombero en Colonia Villa Linda pilas de aguas negra (4horas).
- Se trabajo en revision del pozo #1 y pozo #2 de Llanos de Canada(4horas).

- **FECHA 25 DE MARZO 2025.**

- Trabajo de extraccion de equipo sumergible en pozo el Milagro (4horas).
- Trabajo en revision del pozo de la colonia orquidea#2,y revision en pozo de Julio Solis(4horas).

- **FECHA 26 DE MARZO 2025.**

- Trabajo de revision en pozo del Vivero ,cambio de linea secundaria por parte de cuadrilla de Ramon Castro(4horas).

- Trabajo de revision de limpieza ,sopleteo con aire comprimido en pozo el Milagro(4horas).

- **FECHA 27 DE MARZO 2025.**

- Trabajo de revision de pozo el Milagro haciendo limpieza en pozo ,extraccion de grava a causa de cose dañado (4horas).

- Trabajo de revision en rebombero del vivero Municipal (4horas).

- **FECHA 28 DE MARZO 2025.**

- Trabajo de revision de pozo de Vista Hermosa y revision de pozo#1 en colonia Real del Puente(4horas).

- Trabajo de revision en pozo el Milagro se continuo con la limpieza (4horas)



Aguas del Valle

AGUA POTABLE .

ANEXO.

Se trabajo en reparacion de 2 tubos de agua potable de 2”.

En colonia Orquidea #2.



- Trabajo de reparacion de tuberia de 2” en Barrio las Lomas





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de tuberia de agua potable de 2" y ½".
- En colonia orquidea #3



- Trabajo de reparacion de tuberia por derrame de agua potable ,
- 2 Tubos de 4" , 2 tubos de 1/22 en Colinas de Suiza





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de 2 tubos de $\frac{1}{2}$ " en salida de 1 y $\frac{1}{2}$ " en Brisas de Sinai



- Trabajo con la retroexcavadora reparacion de tuberia en la col.orquidea #1
- 12 tubos de 2".
- 8 tee de 2 a $\frac{1}{2}$ " ,.
- 4 tubos de $\frac{1}{2}$ ".
- 2 reductores de $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{2}$ "





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- *Trabajo de alcantarillado sanitario en limpieza de Ripios en Barrio la Victoria.*



- *Trabajo de limpieza de ripios y caja de registro sanitario en colonia Independencia*





Aguas del Valle

- TRABAJO DE LIMPIEZA DE HOLES EN BARRIO CABAÑAS



- TRABAJO DE RIPIOS Y CAJAS DE REGISTRO SANITARIO .
- EN BARRIO TEGUCIGALPA





Aguas del Valle

- TRABAJO LIMPIEZA DE HOLES EN BRISAS DEL CALAN



- LIMPIEZA DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIO EN ESCUELA LEGACY ,
- COLONIA ORQUIDEA






Aguas del Valle

- **ELECTROMECHANICA**
- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN POZO LINZA DOS CAMINOS**



- **TRABAJO DE REVISION DE BOMBA CONDENSADORA EN POZO TERRAPLEN**





Aguas del Valle

- TRABAJO DE INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO JULIO SOLIS



- TRABAJO DE REVISION DE PANEL DE COLINASA DE SUIZA

