



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Febrero 2025

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia Brisas de Sinai,3 tubos de 4",1 tee de 4",1 reductor 4" a 2",12 tubos de 2 1/2" 1 galon de pegamento, 8 horas con retroexcavadora	2,350.00	
2	Trabajo de reparacion de tuberia, 1 tubo de 4",1 valvula de 2",2 adaptadores machos de 2", 2 lances de tubo de 2",8 horas de retroexcavadoras en Colonia Municipal	1,899.80	
3	Trabajo de reparacion en Barrio cabañas,1/2 lance de tubo de 4",1 union de 4"	585.00	
4	Trabajo de reparacion de tuberia de 2" en la Col,Colinas de Suiza #3,tuberia de 2" y de 1/2", para eliminar derrames en diferentes puntos	365.70	
5	Electromecanica, revisando Transformador en pozo de Colinas de Suiza		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Alcantarillado Sanitario en trabajos de mantenimiento en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de **FEBRERO** del 2025
Dirigida a:

Lic. Julio Alberto Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 208
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 191
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 53
- RENDIMIENTO: $\frac{208}{191} \times 100 = 64.1\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	5
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	15
3	NO LE LLEGA EL AGUA	28
4	TUBERIA RIPIADA	26
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	2
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	107
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	4
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	3
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	1
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	2
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	13
	TOTAL	208



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 30
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 19
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 10

RENDIMIENTO: $\frac{19}{30} \times 100 = 63.3. \%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	21
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	0
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
TOTAL		30



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA.

- **Fecha: 03 de FEBRERO 2025**
- Se realizó trabajo de revisión en pozo #3 Y pozo #2 sector cañeras y revisión del pozo de Colonia Villa Sol. (8horas).
- **FECHA: 04 DE FEBRERO DE 2025**
- Se realizó trabajo de revisión del pozo #1 y pozo #2 de la colonia Gran villa (4horas).
- Se trabajó en revisión del pozo #6 y pozo #5 sector cañeras (4horas).
- **FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2025.**
- Se realizó trabajo de revisión del Rebombéo del vivero Municipal (4horas).
- Se realizó trabajo de Instalación de relé térmico en Bomba de la colonia Villa Sol (4hprás).
- **FECHA 06 DE FEBRERO DE 2025.**
- Se realizó trabajo de Limpieza y revisión de Bomba Linza Dos Caminos (4horas).
- Se realizó trabajo de cambio del pozo Terraplén Barrio la Victoria (4horas).
- **FECHA 07 DE FEBRERO 2025.**
- Se realizo trabajo de revision de bomba Shalom y bomba Altos de Santa Fe Dos Caminos (4horas).
- Se realizo trabajo de Cambio de capacitor en Pozo del Rastro Municipal(4horas).
- **FECHA 10 DE FEBRERO 2025.**
- Se realizo trabajo de revision del pozo #3 y pozo #1 sector cañeras(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de Bomba del Pozo Terraplen Barrio la Victoria (4horas).
- **FECHA 11 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo de Instalacion de equipo Sumergible en Pozo #1 sector Cañeras (8horas).
- **FECHA 12 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo de irevision del pozo Julio Solis y pozo del Rastro Municipal(4horas)
- **FECHA 14 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo de revision de Breaker en pozo#1 sector cañeras (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de Bomba del Rebombéo del Tanque Rojo en Colonia Martin Fajardo (4horas).
- **FECHA 17 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo de cambio de contactor en pozo de km 71 Bordo del Rio (4 horas).
- Se trabajo en Instalacion de Beaker en pozo#1 sector cañeras(4horas).
- **FECHA 18 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo deMantenimiento Preventivo al pozo del Calan bomba de 7.5 HP(8horas).
- **FECHA 19 DE FEBRERO 2025**
- Se realizo trabajo derevision de la Bomba del pozo #1 y pozo #2 (4horas).
- Se realizo trabajo de revision de Banco de Trasformadores y linea primaria en pozo#1 sector cañeras(4horas).



Aguas del Valle

-
-
- **FECHA 20 DE FEBRERO 2025.**

- Se trabajo de cambio de Contactor y cambio de Submonitor en pozo #1 sector cañeras(4horas).
- Se realizo trabajo de revision de bomba del rebombero colonia Miguel mYanez(4horas).

- **FECHA 21 DE FEBRERO 2025.**

- Se realizo trabajo de revision de pozo el Milagro y el pozo Sinahi (4horas).
- Se realizo trabajo revision en pozo km 71 Escuela y Bordo del Rio (4horas).

- **FECHA 24 DE FEBRERO 2025.**

- Se trabajo de cambio de Rodamiento y Mantenimiento a Motor del Rembonbeo en Barrio Miguel Yanez (4horas)
- Se trabajo en revision en Hacienda Najeras ,Revision de Banco de trasformadores en pozo Milagro y pozo Colinas de Suiza (4horas).

- **FECHA 25 DE FEBRERO 2025.**

- Se trabajo de revision del rebombero en Colonia Villa Linda pilas de aguas negra (4horas).
- Se trabajo en revision del pozo #1 y pozo #2 de Llanos de Canada(4horas).

- **FECHA 26 DE FEBRERO 2025.**

- Trabajo de revision del pozo #1 sector cañeras(2horas).
- Trabajo en Instalacion del Submonitor en pozo #1 sectorGran Villa #1 (2horas).
- Trabajo en revision de bomba de 60HP en Brisas de Calan (4hoas).

- **FECHA 27 DE FEBRERO 2025.**

- Trabajo de revision en pozo Linza Dos Caminos ,cambio de poste en banco de trasformadores ,trabajo realizado por Ramon Castro (4horas).
- Trabajo de cambio de control de nivel en pozo #2 colonia Gran Villa revision(4horas).

- **FECHA 28 DE FEBRERO 2025.**

- Trabajo de revision de pozo #3 y el pozo #2 sector cañeras (4horas).
- Trabajo de revision del panel de bomba de desechos solidos en colonia Villa Linda(4horas).



Aguas del Valle

AGUA POTABLE .

ANEXO.

Se trabajo en reparacion de tuberia en **Brisas de Sinahi**, con 3 tubos de 4", 1 tee de 4", 1 reductor de 4 A2", 12 tubos de 2", 10 tee de 2^a 1/2" 1 galon de pegamento ,8 horas con la retroexcavadora.





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion de tuberia en 1 tubo de 4", 1 valvula de 22,2 adaptadores machos de 2", 2 lances de tubo de 2", 8 horas con la retroexcavadoras en **Colonia Municipal**.





Aguas del Valle

- Trabajo de reparacion en **Barrio Cabañas** ,en ½ lance de 4",1 union reparacion de 4"





Aguas del Valle

- Trabajo de tubería de 2" en colinas de **Colinas de Suiza #3**, con tubería de 2" y de ½", y eliminar derrame de agua en diferentes puntos





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- *Trabajo de alcantarillado sanitario en limpieza de holes en km 71*





Aguas del Valle

- Trabajo de Alcantarillado Sanitario en limpieza de holes en colonia gracias a Dios





Aguas del Valle

- Trabajo de Alcantarillado en limpieza de holes en col.Apadrinados





Aguas del Valle

- Trabajo de Alcantarillado sacando Ripios de caja de registro sanitario en colonia Independencia





Aguas del Valle

- Trabajo de Alcantarillado sanitario en limpieza de holes en **Barrio Cabañas**





Aguas del Valle

- **ELECTROMECHANICA**

- Trabajo de revisando trasformador en pozo Colinas de Suiza .

