



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso A Información Pública

Licitación Pública


Numero 001/IAIP-CE/2014

Circular No. 003 / LPN. No. 001/IAIP-CE/2014

Por este medio se les informa que producto de una consulta formulada por uno de los oferentes se realizó un estudio estructural del área donde se instalara la Unidad de UPS siendo el resultado que la **LOZA soporta una carga uniforme de 250 Kg/m² y 1000 Kg para carga concentrada.**

Se ruega tomar en cuenta lo anterior para formular sus propuestas tomando en consideración el peso total del UPS con sus Baterías, el peso se debe especificar en la oferta que se presentara.

Agradeciendo su atención


ING. AVIAZAS PAVON
JEFE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA



Tegucigalpa M.D.C. 28 de octubre del 2014