




Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
 Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Octubre 2019

| No. Actividad | Nombre De la Actividad | Valor Total pagado | Observacion |
|---------------|--|--------------------|--|
| 1 | Reparacion de linea de Impulsion de 8" entre pozo # 4 y 5, Zona Cañera | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 2 | Reparacion de linea de Impulsion de 10" entre pozo # 1 y 2, Zona Cañera | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 3 | Reparacion de linea de Impulsion de 2" y 3" Brisas del Calan | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 4 | Reparacion de linea de Impulsion de 10" Pozo Col. Sinai | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 5 | Reparacion de linea de Impulsion de 4" Pozo Col. Municipal | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 6 | Reparacion de linea de Impulsion de 6" Bo. San Ramon | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 7 | Reparacion y Revision de valvula check de 6" en el Vivero Municipal | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 8 | Cambio de Valvula de 4" en la Col. Santa FE , Dos Caminos | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 9 | Sacar equipo sumergible de 60 hp en el Pozo de La Gran Villa I | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 10 | Reparar linea de impulsion de 6" en Col.Sinai | 34,500.00 | alquiler de Drua |
| 11 | Quitar compuerta a valvula de 8" en Hacienda Najera | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 12 | Reparacion de tuberia de 6" entre pozo Sinai y Colinas de Suiza. | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 13 | Extraccion de equipo sumergible de 20 hp en pozo de KM 71(Brisas del Rosario) | 6,426.04 | programas y proyectos, reparacion de tuberia(octubre 2019) |
| 14 | Repartir Agua en Camion sisterna en Diferentes Sectores | 9,200.00 | alquiler de Drua |
| 15 | Cambio de capsula capacitadora en pozo Brisas del Calan | 74,400.00 | Alquiler camion sisterna Octubre 2019 |
| 16 | Cambio de cajas cortacircuitos en pozo de Linsa Dos Caminos | 1,742.74 | |
| 17 | Cambio de cajas cortacircuitos en pozo #2 Sector Cañeras | 9,142.50 | |
| 18 | Alcantarillado Sanitario limpieza de holes y cajas de registro en diferentes lugares | 9,154.00 | |
| | | 7 | - |
| | | | ejecutado con mano de obra de la empresa |




ING. RICARDO LOPEZ
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
08 de Noviembre 2019

• Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Octubre del año 2019 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de línea de impulsión de 8" entre Pozo #4 y 5 Zona Cañera.



2. Reparación de línea de impulsión de 10" entre Pozo 1 y 2 Zona Cañera.



3. Reparación de tubería de 2" y 3" en Brisas del Calan.
4. Reparación de tubería de impulsión de 10" en Pozo Col. Sinaí.



5. Reparación de tubería de 4" en Col. Municipal.
6. Reparación de tubería de 6" en Bo. San Ramón.
7. Reparación y revisión en válvula check de 6" en el Vivero Municipal.
8. Cambio de válvula de 4" en Santa Fe, Dos Caminos.

9. Sacar equipo sumergible de 60 HP en el Pozo Gran Villa I.



10. Reparar línea de impulsión de 6" en Sinaí.

11. Quitar compuerta a válvula de 8" en Hacienda Nájera.



12.Reparación de tubería de 6"entre Pozo Sinaí y Colinas de Suiza.



13.Extracción de equipo sumergible de 20 HP en Pozo KM 71 (Brisas del Rosario).

14.Repartir agua en camión cisterna en diferentes sectores.





15. Electromecánica cambio de capsula capacitadora en pozo de Brisas del Calan.



16. Cambio de cajas cortacircuito en pozo de Linsa Dos Caminos.



17. Cambio de cajas cortacircuito en Pozo #2 Sector Cañeras.



18. Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.





Sin otro Particular.

Att.




Ing. Ricardo López
Gerente Técnico