

Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Diciembre 2019

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de linea de impulsión de 6" en Col. Orquidea	5,470.05	
2	Reparacion de linea de impulsión de 6" en Colinas de Suiza	2,507.29	
3	Sacar e instalar bomba de 60 hp en pozo Gran Villa II	34,500.00	
4	Instalacion de Bomba de 75 HP y motor de 100 en el Pozo #5 Zona Cañera	28,750.00	
5	Instalacion de Bomba de 75 HP en el Pozo #2 Zona Cañera	28,750.00	
6	Sacar e instalar bomba de 10 hp en pozo en la Col. Guadalupe	28,750.00	
7	Repartir Agua en camion Cisterna en diferentes Sectores	74,400.00	
8	Electromecanica realizar empalmes e instalacion de equipo sumergible Gran V.II	1,719.22	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
9	Electromecanica realizar empalmes e instalacion de equipo sumergible Pozo #2Cañ	1,719.22	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
10	Electromecanica realizar empalmes e instalacion de equipo sumergible Pozo #5Cañ	1,719.22	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
11	Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y Cajas de Registro en diferentes lugares	-	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle



ING. RICARDO LOPEZ
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés
06 de Enero 2020

• Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Diciembre del año 2019 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de línea de impulsión de 6" en Col. Orquídea.




2. Reparación de línea de impulsión de 6" en Colinas de Suiza.



3. Sacar e instalar bomba de 60 HP en Pozo Gran Villa II.



4. Instalación de Bomba de 75 HP y Motor de 100 HP en el Pozo #5 Zona Cañera.



5. Instalación de Bomba de 75 HP en el Pozo #2 Zona Cañera.



6. Sacar e instalar bomba de 10 HP en Pozo Guadalupe López.




7. Repartir agua en camión cisterna en diferentes sectores.





8. Electromecánica realizar empalmes e instalación de equipo sumergible
Pozo Gran Villa II.



9. Electromecánica realizar empalmes e instalación de equipo sumergible
Pozo #2 Zona Cañera.



10. Electromecánica realizar empalmes e instalación de equipo sumergible
Pozo #5 Zona Cañera.



11. Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.





Sin otro Particular.

Att.




Ing. Ricardo López
Gerente Técnico