



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
 Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades Septiembre 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Pescar bomba en pozo No. 1 en Llanos de Canada, por el Kinder		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
2	Reparacion de tuberia de 4" en el Milagro	1,508.33	
3	Reparacion de tuberia de asbesto de 6" en El Bo. Tegucigalpa.	2,088.45	
4	Reparacion de tuberia de 10" en La Col. Sinai	3,645.00	
5	Reparacion de linea de Impulsion de 6" en Col. Colinas d e Suiza	2,088.45	
6	Reparacion de tuberia de 6" en Los Angeles , Dos Caminos	2,088.45	
7	Instalacion de bomba de 15 hp, en el pozo de la Col. Llanos de Canada.	25,500.00	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
8	Cambio de valvula de 4", entrada a la Col. Miguel Calvo	4,117.96	
9	sacar bomba de 60 HP, en el Pozo No. 3, Zona Cañera	-	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
10	Mantenimiento preventivo en Pozo Altos de Santa Fe. Equipo de 15HP	29,572.10	
11	Sacar bomba de 7.5 HP, en el Pozo del Calan		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
12	Reparacion de tuberia de 6" en la Col. Renacer	2,088.45	
13	Instalacion de valvula de 4" compuerta, Col. Villa Sol	1,508.33	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
14	Reparacion de tuberia de 4" en Las Minas	1,508.33	



Aguas del Valle Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America  
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades Septiembre 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
15	Reparacion de tuberia de 4" en La Col. Walter Perdomo	1,508.33	
16	Reparacion de tuberia de impulsión de 6" en La Col. Real del Puente.	2,088.45	
17	Sacar bomba de 75 hp. Pozo No. 5 Zona Cañera		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
18	Electromecanica en instalacion de motor y bomba pozo No.3 Sector Cañeras		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
19	Electromecanica en instalacion de motor 7.5 en Lomas del Calan		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
20	Electromecanica en instalacion de motor 15 HP en Santa Fe, Dos Caminos		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
21	Alcantarillado Sanitario, en limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes lugares		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle

  
ING. RICARDO LOPEZ  
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
AGUAS DEL VALLE





# *Aguas del Valle*

*Villanueva, Cortés*

Villanueva, Cortés  
07 de Octubre 2020

Dirigida a:

Sr. Nicolás Kattan  
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Septiembre del año 2020 los cuales le detallo a continuación:

1. Pescar bomba en pozo N° 1 en Llanos en Canada, por el Kinder.
2. Reparacion de tuberia de 4" en el Milagro.



3. Reparar tubería de asbesto cemento de 6" en el Barrio Tegucigalpa.
4. Reparar tubería de impulsión de 10" en la Colonia Sinai.



5. Reparación de tubería de impulsión de 6" en Colinas de Suiza.
6. Reparación de tubería de impulsión de 6" en Los Angeles, Dos Caminos.



7. instalacion de bomba de 15 HP. En el Pozo Llanos de Canada.
8. Cambio de valvula de 4", entrada a la Colonia Miguel Calvo.
9. Sacar bomba de 60 HP, en el Pozo N° 3, Zona Cañera.



10. Mantenimiento preventivo equipo 15 HP en el Pozo Altos de Santa Fe.



11. Sacar bomba de 7.5 HP, En el Pozo del Calan.



12. Reparacion de tuberia de distribucion de 6" en la Colonia Renacer.

13. Instalacion de valvula de 4" compuerta, en la Colonia Villa Sol.

14. Reparacion de tuberia de impulsion de 4" en Las Minas.




15.Reparacion de tuberia de 4" en la Colonia Doctor Walter Perdomo.

16.Reparacion de tuberia de impulsion de 6" en la Colonia Real del Puente.

17.Sacar bomba de 75 HP. Pozo N° 5, Zona Cañera.



18. Electromecánica en instalación de motor y bomba pozo N. 3 sector cañeras.



19. Electromecánica en instalación de motor de 7.5 en Lomas del Calan.



20. Electromecánica en instalación de motor de 15 Hp en pozo Altos de Santa Fe Dos caminos.



21. Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes lugares.

Sin otro Particular.

Att.



  
Ing. Ricardo López  
Gerente Técnico